

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.10	3.12	63.59	0.15	0.73	1.35	0.29	0.08	0.13	2.55	0.01	0.03	0.05	1092
01:00	8.39	11.62	61.57	0.13	0.72	1.30	0.33	0.14	0.46	2.45	0.01	0.03	0.05	1092
01:30	8.90	13.89	58.79	0.54	0.70	1.25	0.35	0.39	0.55	2.33	0.02	0.03	0.05	1106
02:00	7.38	2.69	62.39	0.13	0.71	1.25	0.29	0.16	0.11	2.49	0.01	0.03	0.05	1130
02:30	6.85	5.44	62.71	0.15	0.71	1.23	0.28	0.05	0.22	2.56	0.01	0.03	0.05	1131
03:00	8.27	8.40	64.35	0.13	0.71	1.25	0.34	0.05	0.34	2.61	0.01	0.03	0.05	1121
03:30	7.47	5.81	64.29	0.19	0.65	1.23	0.31	0.06	0.24	2.67	0.01	0.03	0.05	1137
04:00	7.37	8.70	67.23	0.13	0.68	1.24	0.31	0.06	0.36	2.80	0.01	0.03	0.05	1131
04:30	7.75	9.36	62.00	0.15	0.66	1.24	0.33	0.07	0.40	2.64	0.01	0.03	0.05	1130
05:00	7.57	9.40	64.20	0.13	0.69	1.27	0.32	0.12	0.39	2.68	0.01	0.03	0.05	1118
05:30	6.82	3.69	67.95	0.14	0.67	1.27	0.29	0.07	0.16	2.86	0.01	0.03	0.05	1123
06:00	6.45	3.13	63.92	0.15	0.51	1.20	0.28	0.05	0.13	2.73	0.01	0.02	0.05	1129
06:30	7.71	9.41	66.66	0.23	0.32	1.05	0.35	0.06	0.43	3.05	0.01	0.01	0.05	1147
07:00	5.97	5.27	64.05	0.21	0.26	1.07	0.27	0.05	0.23	2.85	0.01	0.01	0.05	1132
07:30	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D	Auc D
08:00	7.62	7.48	66.32	0.20	0.38	1.16	0.34	0.07	0.33	2.92	0.01	0.02	0.05	1127
08:30	7.24	5.52	65.38	0.16	0.54	1.30	0.31	0.06	0.24	2.79	0.01	0.02	0.06	1121
09:00	8.93	8.98	69.96	0.13	0.53	1.31	0.38	0.08	0.39	3.00	0.01	0.02	0.06	1111
09:30	7.16	0.90	66.83	0.16	0.56	1.36	0.30	0.10	0.04	2.83	0.01	0.02	0.06	1087
10:00	7.37	4.16	63.89	0.13	0.56	1.35	0.32	0.10	0.18	2.73	0.01	0.02	0.06	1092
10:30	6.53	4.66	62.79	2.17	0.53	1.31	0.29	0.98	0.20	2.75	0.09	0.02	0.06	1095
11:00	6.44	5.80	62.66	1.62	0.61	1.35	0.27	0.10	0.24	2.64	0.07	0.03	0.06	1087
11:30	7.77	3.17	57.12	0.15	0.58	1.31	0.34	0.11	0.14	2.47	0.01	0.02	0.06	1097
12:00	6.33	1.47	71.21	0.11	0.51	1.32	0.27	0.08	0.06	3.06	0.00	0.02	0.06	1115
12:30	8.37	6.67	65.33	0.14	0.56	1.32	0.35	0.12	0.28	2.76	0.01	0.02	0.06	1105
13:00	9.24	5.80	63.12	0.11	0.57	1.29	0.40	0.07	0.25	2.70	0.00	0.02	0.06	1111
13:30	8.35	8.84	67.76	0.11	0.63	1.30	0.34	0.06	0.36	2.73	0.00	0.03	0.05	1092
14:00	6.96	3.47	68.61	0.11	0.51	1.26	0.29	0.07	0.14	2.86	0.00	0.02	0.05	1142
14:30	6.83	8.47	62.33	0.13	0.58	1.26	0.28	0.10	0.35	2.58	0.01	0.02	0.05	1126
15:00	8.10	8.68	64.25	0.10	0.64	1.27	0.34	0.07	0.36	2.67	0.00	0.03	0.05	1108
15:30	8.41	9.21	60.42	0.16	0.65	1.22	0.35	0.37	0.38	2.49	0.01	0.03	0.05	1119
16:00	8.74	6.49	70.59	0.10	0.61	1.24	0.36	0.07	0.27	2.93	0.00	0.03	0.05	1139
16:30	6.58	1.63	57.86	0.11	0.58	1.25	0.28	0.10	0.07	2.44	0.00	0.02	0.05	1137
17:00	6.80	5.70	62.47	0.09	0.60	1.25	0.29	0.09	0.24	2.65	0.00	0.03	0.05	1131
17:30	6.49	2.44	70.41	0.11	0.51	1.26	0.28	0.12	0.11	3.04	0.00	0.02	0.05	1149
18:00	8.35	6.78	64.20	0.11	0.46	1.21	0.37	0.09	0.30	2.86	0.00	0.02	0.05	1129
18:30	6.42	2.81	67.78	0.23	0.33	1.06	0.28	0.11	0.12	2.93	0.01	0.01	0.05	1119
19:00	8.41	7.71	61.25	0.16	0.28	1.05	0.37	0.07	0.34	2.68	0.01	0.01	0.05	1135
19:30	9.05	2.77	66.81	0.19	0.29	1.06	0.39	0.10	0.12	2.87	0.01	0.01	0.05	1131
20:00	6.07	0.78	66.42	0.14	0.36	1.14	0.26	0.09	0.03	2.82	0.01	0.02	0.05	1134
20:30	7.90	2.59	65.78	0.12	0.52	1.28	0.34	0.11	0.11	2.80	0.00	0.02	0.05	1140
21:00	8.25	2.77	68.11	0.10	0.51	1.29	0.35	0.07	0.12	2.90	0.00	0.02	0.05	1133
21:30	7.25	3.53	65.43	0.10	0.55	1.29	0.31	0.07	0.15	2.78	0.00	0.02	0.05	1132
22:00	7.68	3.35	66.62	0.10	0.47	1.29	0.32	0.08	0.14	2.81	0.00	0.02	0.05	1146
22:30	7.63	2.34	64.74	0.11	0.52	1.28	0.33	0.07	0.10	2.76	0.00	0.02	0.05	1144
23:00	8.09	2.89	63.20	0.10	0.49	1.28	0.35	0.10	0.13	2.73	0.00	0.02	0.06	1138
23:30	7.04	3.02	69.76	0.12	0.53	1.28	0.30	0.07	0.13	2.97	0.00	0.02	0.05	1134
00:00	8.48	4.80	65.68	0.11	0.52	1.27	0.36	0.09	0.21	2.82	0.00	0.02	0.05	1131
min	5,97	0,78	57,12	0,09	0,26	1,05	0,26	0,05	0,03	2,33	0,00	0,01	0,05	1087
max	9,24	13,89	71,21	2,17	0,73	1,36	0,40	0,98	0,55	3,06	0,09	0,03	0,06	1149
moyenne	7,55	5,44	64,87	0,22	0,55	1,25								1123
Total							15,01	16,31	10,77	129,05	0,44	1,09	2,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,21			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				00:30			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,93			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
7h30 : Indisponibilité de l'appareil de mesure