

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.68	2.82	65.36	0.10	0.48	1.31	0.34	0.10	0.12	2.87	0.00	0.02	0.06	1124
01:00	8.38	0.60	69.08	0.11	0.50	1.32	0.36	0.07	0.03	2.99	0.00	0.02	0.06	1116
01:30	7.42	0.10	65.59	0.11	0.49	1.33	0.32	0.10	0.00	2.82	0.00	0.02	0.06	1112
02:00	8.89	2.96	61.64	0.12	0.48	1.29	0.39	0.08	0.13	2.73	0.01	0.02	0.06	1130
02:30	8.44	1.36	63.59	0.11	0.49	1.29	0.37	0.09	0.06	2.80	0.00	0.02	0.06	1133
03:00	6.66	0.00	66.01	0.10	0.56	1.31	0.29	0.07	0.00	2.83	0.00	0.02	0.06	1119
03:30	7.68	0.00	63.68	0.11	0.51	1.31	0.33	0.08	0.00	2.73	0.00	0.02	0.06	1127
04:00	6.56	0.00	67.06	0.11	0.48	1.31	0.28	0.07	0.00	2.89	0.00	0.02	0.06	1132
04:30	7.73	0.00	59.67	0.11	0.52	1.29	0.34	0.09	0.00	2.60	0.00	0.02	0.06	1120
05:00	8.16	0.01	63.99	0.12	0.50	1.31	0.35	0.08	0.00	2.71	0.01	0.02	0.06	1120
05:30	7.71	0.39	68.73	0.10	0.50	1.28	0.34	0.08	0.02	2.99	0.00	0.02	0.06	1134
06:00	7.65	0.00	66.03	0.15	0.43	1.21	0.33	0.07	0.00	2.83	0.01	0.02	0.05	1125
06:30	6.96	0.10	64.52	0.20	0.36	0.93	0.31	0.07	0.00	2.89	0.01	0.02	0.04	1131
07:00	6.75	0.47	68.22	0.21	0.38	0.94	0.30	0.10	0.02	3.05	0.01	0.02	0.04	1124
07:30	7.62	0.56	66.73	0.21	0.37	0.93	0.35	0.07	0.03	3.02	0.01	0.02	0.04	1131
08:00	7.58	1.03	63.54	0.19	0.42	1.03	0.35	0.09	0.05	2.90	0.01	0.02	0.05	1136
08:30	8.27	0.64	68.49	0.12	0.62	1.33	0.36	0.08	0.03	2.97	0.01	0.03	0.06	1112
09:00	7.64	0.60	63.20	0.11	0.57	1.30	0.34	0.11	0.03	2.78	0.00	0.03	0.06	1131
09:30	5.94	0.22	66.12	0.10	0.59	1.29	0.26	0.07	0.01	2.88	0.00	0.03	0.06	1129
10:00	6.28	0.45	67.16	0.12	0.61	1.29	0.27	0.09	0.02	2.93	0.01	0.03	0.06	1140
10:30	8.29	2.56	67.62	0.11	0.61	1.28	0.36	0.08	0.11	2.98	0.01	0.03	0.06	1143
11:00	8.68	0.99	65.51	0.12	0.64	1.29	0.38	0.10	0.04	2.85	0.01	0.03	0.06	1133
11:30	8.69	3.57	59.37	0.11	0.59	1.25	0.38	0.08	0.16	2.60	0.00	0.03	0.05	1137
12:00	8.55	2.55	63.68	0.10	0.59	1.23	0.36	0.07	0.11	2.71	0.00	0.02	0.05	1144
12:30	6.50	0.93	64.84	0.10	0.65	1.23	0.28	0.08	0.04	2.79	0.00	0.03	0.05	1138
13:00	5.88	0.25	67.96	0.09	0.54	1.25	0.26	0.06	0.01	2.95	0.00	0.02	0.05	1156
13:30	9.64	6.19	65.47	0.10	0.56	1.26	0.42	0.07	0.27	2.88	0.00	0.02	0.06	1139
14:00	7.58	0.82	60.45	0.13	0.52	1.32	0.33	0.06	0.04	2.65	0.01	0.02	0.06	1147
14:30	7.67	2.84	61.35	0.11	0.59	1.30	0.33	0.08	0.12	2.67	0.00	0.03	0.06	1139
15:00	8.17	2.71	67.80	0.10	0.58	1.29	0.35	0.08	0.12	2.92	0.00	0.02	0.06	1128
15:30	6.39	0.41	66.38	0.10	0.61	1.20	0.29	0.09	0.02	2.97	0.00	0.03	0.05	1140
16:00	7.03	2.17	66.69	0.09	0.57	1.23	0.31	0.08	0.10	2.95	0.00	0.03	0.05	1139
16:30	8.24	2.26	68.55	0.11	0.59	1.24	0.36	0.09	0.10	3.00	0.00	0.03	0.05	1124
17:00	7.87	3.06	56.57	0.09	0.55	1.25	0.36	0.07	0.14	2.57	0.00	0.02	0.06	1149
17:30	7.53	2.76	58.37	0.10	0.56	1.24	0.33	0.08	0.12	2.59	0.00	0.02	0.06	1147
18:00	8.66	4.47	67.24	0.13	0.50	1.16	0.37	0.05	0.19	2.90	0.01	0.02	0.05	1138
18:30	8.26	8.25	58.73	0.20	0.40	0.95	0.37	0.06	0.37	2.60	0.01	0.02	0.04	1144
19:00	6.42	4.51	60.56	0.18	0.36	0.99	0.28	0.06	0.20	2.68	0.01	0.02	0.04	1140
19:30	7.32	7.14	66.35	0.20	0.35	1.00	0.32	0.07	0.32	2.93	0.01	0.02	0.04	1133
20:00	8.99	7.59	61.94	0.16	0.43	1.08	0.40	0.08	0.34	2.75	0.01	0.02	0.05	1134
20:30	6.79	1.47	67.30	0.11	0.72	1.27	0.30	0.09	0.06	2.93	0.00	0.03	0.06	1126
21:00	6.02	1.18	67.67	0.09	0.72	1.27	0.26	0.07	0.05	2.94	0.00	0.03	0.06	1134
21:30	8.63	5.94	60.92	0.10	0.68	1.29	0.38	0.06	0.26	2.68	0.00	0.03	0.06	1136
22:00	7.49	2.39	64.93	0.09	0.67	1.32	0.32	0.07	0.10	2.79	0.00	0.03	0.06	1135
22:30	7.85	5.78	65.95	0.10	0.72	1.27	0.34	0.06	0.25	2.82	0.00	0.03	0.05	1128
23:00	8.00	5.43	67.95	0.09	0.69	1.30	0.34	0.07	0.23	2.89	0.00	0.03	0.06	1134
23:30	7.81	3.01	66.59	0.11	0.66	1.30	0.34	0.07	0.13	2.89	0.00	0.03	0.06	1139
00:00	8.31	5.94	68.46	0.08	0.63	1.26	0.37	0.06	0.27	3.06	0.00	0.03	0.06	1150
min	5,88	0,00	56,57	0,08	0,35	0,93	0,26	0,05	0,00	2,57	0,00	0,02	0,04	1112
max	9,64	8,25	69,08	0,21	0,72	1,33	0,42	0,11	0,37	3,06	0,01	0,03	0,06	1156
moyenne	7,65	2,28	64,87	0,12	0,54	1,23								1134
Total							16,07	11,26	4,80	136,19	0,26	1,14	2,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,35			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.