

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.56	4.33	66.72	0.11	0.66	1.24	0.29	0.07	0.19	2.93	0.00	0.03	0.05	1123
01:00	7.12	6.80	67.27	0.12	0.68	1.29	0.30	0.09	0.29	2.85	0.01	0.03	0.05	1097
01:30	6.93	8.01	63.19	0.12	0.66	1.28	0.30	0.07	0.35	2.75	0.01	0.03	0.06	1107
02:00	9.02	7.84	65.21	0.13	0.66	1.33	0.38	0.10	0.33	2.78	0.01	0.03	0.06	1101
02:30	6.94	3.51	65.13	0.12	0.71	1.32	0.30	0.08	0.15	2.83	0.01	0.03	0.06	1112
03:00	7.50	8.81	62.24	0.12	0.69	1.26	0.33	0.22	0.39	2.75	0.01	0.03	0.06	1103
03:30	7.59	4.60	67.64	0.13	0.68	1.33	0.33	0.09	0.20	2.94	0.01	0.03	0.06	1108
04:00	7.36	5.31	68.08	0.13	0.67	1.32	0.32	0.09	0.23	2.94	0.01	0.03	0.06	1110
04:30	6.33	1.39	68.30	0.13	0.64	1.34	0.27	0.09	0.06	2.93	0.01	0.03	0.06	1111
05:00	7.92	3.46	64.74	0.13	0.67	1.31	0.35	0.10	0.15	2.85	0.01	0.03	0.06	1117
05:30	7.56	6.55	66.28	0.12	0.67	1.28	0.34	0.06	0.29	2.98	0.01	0.03	0.06	1134
06:00	5.87	2.92	66.18	0.14	0.62	1.34	0.25	0.07	0.13	2.85	0.01	0.03	0.06	1105
06:30	6.16	5.32	67.40	0.21	0.51	1.30	0.27	0.09	0.23	2.96	0.01	0.02	0.06	1106
07:00	7.95	7.76	63.79	0.12	0.64	1.29	0.34	0.07	0.33	2.74	0.01	0.03	0.06	1110
07:30	9.01	7.18	68.49	0.16	0.61	1.29	0.38	0.07	0.30	2.89	0.01	0.03	0.05	1113
08:00	7.70	3.68	65.85	0.12	0.62	1.28	0.33	0.07	0.16	2.83	0.01	0.03	0.06	1122
08:30	7.35	2.72	68.25	0.14	0.60	1.27	0.32	0.07	0.12	2.96	0.01	0.03	0.06	1124
09:00	8.24	8.77	66.71	0.12	0.64	1.28	0.35	0.07	0.38	2.85	0.01	0.03	0.05	1117
09:30	7.74	2.36	64.72	0.12	0.55	1.27	0.33	0.07	0.10	2.80	0.01	0.02	0.05	1131
10:00	8.14	5.09	68.87	0.11	0.57	1.28	0.36	0.07	0.22	3.03	0.00	0.03	0.06	1132
10:30	6.48	2.43	65.83	0.13	0.55	1.30	0.28	0.07	0.11	2.86	0.01	0.02	0.06	1116
11:00	7.99	6.64	63.63	0.12	0.63	1.27	0.35	0.07	0.29	2.76	0.01	0.03	0.06	1115
11:30	8.23	3.58	67.77	0.15	0.59	1.30	0.35	0.07	0.15	2.87	0.01	0.03	0.05	1110
12:00	7.37	3.95	64.50	0.13	0.61	1.27	0.32	0.08	0.17	2.78	0.01	0.03	0.05	1116
12:30	11.17	9.23	67.91	0.15	0.68	1.28	0.47	0.11	0.39	2.86	0.01	0.03	0.05	1107
13:00	8.39	2.73	65.10	0.13	0.65	1.30	0.35	0.08	0.12	2.75	0.01	0.03	0.05	1115
13:30	8.23	2.97	63.10	0.12	0.61	1.27	0.35	0.07	0.13	2.70	0.01	0.03	0.05	1131
14:00	7.79	0.60	69.54	0.13	0.50	1.31	0.34	0.08	0.03	3.03	0.01	0.02	0.06	1148
14:30	5.15	1.10	59.86	0.15	0.58	1.25	0.23	0.09	0.05	2.66	0.01	0.03	0.06	1149
15:00	6.20	9.63	63.95	0.12	0.58	1.27	0.27	0.06	0.43	2.83	0.01	0.03	0.06	1144
15:30	9.01	12.14	67.00	0.16	0.59	1.29	0.38	0.09	0.52	2.85	0.01	0.03	0.06	1126
16:00	7.65	12.30	66.51	0.13	0.59	1.27	0.33	0.07	0.53	2.89	0.01	0.03	0.06	1136
16:30	7.11	10.68	66.58	0.16	0.56	1.31	0.30	0.10	0.46	2.85	0.01	0.02	0.06	1139
17:00	8.85	25.36	65.80	0.13	0.60	1.30	0.38	0.06	1.08	2.79	0.01	0.03	0.06	1119
17:30	8.26	20.08	67.45	0.16	0.63	1.27	0.35	0.08	0.86	2.89	0.01	0.03	0.05	1119
18:00	9.82	14.62	65.73	0.14	0.51	1.32	0.42	0.05	0.63	2.82	0.01	0.02	0.06	1123
18:30	7.22	8.71	66.83	0.22	0.37	1.42	0.32	0.09	0.38	2.93	0.01	0.02	0.06	1125
19:00	7.35	10.86	64.33	0.20	0.38	1.42	0.32	0.06	0.48	2.83	0.01	0.02	0.06	1118
19:30	6.38	5.86	64.08	0.23	0.35	1.42	0.28	0.08	0.26	2.84	0.01	0.02	0.06	1110
20:00	9.95	20.45	63.72	0.18	0.46	1.36	0.43	0.07	0.88	2.75	0.01	0.02	0.06	1105
20:30	7.62	5.98	66.23	0.14	0.68	1.29	0.32	0.09	0.25	2.81	0.01	0.03	0.05	1117
21:00	6.52	4.20	65.99	0.11	0.62	1.29	0.28	0.07	0.18	2.88	0.00	0.03	0.06	1130
21:30	7.51	4.84	67.78	0.12	0.64	1.30	0.33	0.06	0.21	2.96	0.01	0.03	0.06	1133
22:00	8.17	4.43	67.71	0.12	0.63	1.33	0.35	0.07	0.19	2.90	0.01	0.03	0.06	1126
22:30	7.09	3.25	62.05	0.15	0.64	1.29	0.31	0.09	0.14	2.72	0.01	0.03	0.06	1118
23:00	8.29	5.95	67.74	0.13	0.63	1.29	0.36	0.07	0.26	2.92	0.01	0.03	0.06	1112
23:30	7.63	3.12	63.59	0.15	0.67	1.25	0.33	0.08	0.13	2.75	0.01	0.03	0.05	1117
00:00	7.43	2.58	64.53	0.13	0.66	1.24	0.31	0.07	0.11	2.73	0.01	0.03	0.05	1120
min	5,15	0,60	59,86	0,11	0,35	1,24	0,23	0,05	0,03	2,66	0,00	0,02	0,05	1097
max	11,17	25,36	69,54	0,23	0,71	1,42	0,47	0,22	1,08	3,03	0,01	0,03	0,06	1149
moyenne	7,66	6,76	65,83	0,14	0,60	1,30								1119
Total							15,89	12,02	14,01	136,66	0,29	1,25	2,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.