

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.29	2.25	67.01	0.16	0.67	1.25	0.31	0.07	0.10	2.86	0.01	0.03	0.05	1122
01:00	8.29	3.42	63.11	0.12	0.65	1.23	0.36	0.08	0.15	2.75	0.01	0.03	0.05	1130
01:30	7.85	2.78	58.10	0.16	0.64	1.23	0.34	0.27	0.12	2.51	0.01	0.03	0.05	1113
02:00	6.28	0.49	59.28	0.13	0.66	1.25	0.26	0.05	0.02	2.49	0.01	0.03	0.05	1125
02:30	8.22	4.76	61.40	0.14	0.65	1.23	0.35	0.07	0.20	2.63	0.01	0.03	0.05	1130
03:00	9.09	4.37	62.21	0.13	0.66	1.24	0.39	0.05	0.19	2.65	0.01	0.03	0.05	1120
03:30	7.60	3.23	62.70	0.16	0.61	1.20	0.33	0.06	0.14	2.74	0.01	0.03	0.05	1132
04:00	8.09	3.83	62.82	0.14	0.62	1.23	0.35	0.05	0.17	2.71	0.01	0.03	0.05	1132
04:30	7.71	2.14	63.48	0.15	0.63	1.26	0.33	0.06	0.09	2.71	0.01	0.03	0.05	1134
05:00	7.51	3.23	64.52	0.12	0.66	1.27	0.32	0.05	0.14	2.74	0.01	0.03	0.05	1114
05:30	8.06	2.09	67.46	0.15	0.61	1.29	0.35	0.06	0.09	2.90	0.01	0.03	0.06	1120
06:00	7.60	2.42	65.94	0.16	0.49	1.36	0.33	0.04	0.11	2.87	0.01	0.02	0.06	1116
06:30	7.52	4.83	65.93	0.23	0.27	1.41	0.34	0.05	0.22	2.96	0.01	0.01	0.06	1121
07:00	7.98	5.23	65.07	0.20	0.22	1.42	0.36	0.05	0.24	2.93	0.01	0.01	0.06	1114
07:30	7.90	5.16	62.98	0.23	0.28	1.40	0.36	0.05	0.23	2.83	0.01	0.01	0.06	1131
08:00	7.66	5.28	62.09	0.18	0.39	1.37	0.34	0.06	0.23	2.74	0.01	0.02	0.06	1115
08:30	7.71	2.72	62.15	0.15	0.65	1.30	0.32	0.06	0.11	2.61	0.01	0.03	0.05	1117
09:00	7.38	1.65	69.29	0.15	0.48	1.38	0.31	0.07	0.07	2.95	0.01	0.02	0.06	1117
09:30	7.09	3.67	61.11	0.22	0.15	1.43	0.32	0.08	0.17	2.76	0.01	0.01	0.06	1117
10:00	7.68	3.24	66.58	0.20	0.18	1.44	0.34	0.08	0.14	2.98	0.01	0.01	0.06	1114
10:30	7.28	2.46	65.82	0.23	0.14	1.46	0.33	0.14	0.11	2.99	0.01	0.01	0.07	1119
11:00	6.49	2.91	67.66	0.20	0.18	1.48	0.28	0.08	0.13	2.96	0.01	0.01	0.06	1103
11:30	8.39	3.88	64.80	0.22	0.17	1.44	0.37	0.10	0.17	2.88	0.01	0.01	0.06	1109
12:00	8.23	6.53	61.42	0.20	0.18	1.42	0.36	0.10	0.29	2.71	0.01	0.01	0.06	1104
12:30	8.40	3.47	60.72	0.21	0.21	1.41	0.36	0.10	0.15	2.60	0.01	0.01	0.06	1121
13:00	7.40	3.62	63.71	0.19	0.19	1.40	0.32	0.06	0.16	2.78	0.01	0.01	0.06	1122
13:30	6.89	1.82	67.57	0.18	0.16	1.43	0.30	0.07	0.08	2.95	0.01	0.01	0.06	1131
14:00	7.67	4.95	68.79	0.21	0.23	1.46	0.34	0.07	0.22	3.03	0.01	0.01	0.06	1128
14:30	7.92	12.39	60.13	0.17	0.50	1.34	0.35	0.11	0.55	2.65	0.01	0.02	0.06	1128
15:00	7.90	6.37	66.21	0.12	0.72	1.28	0.34	0.08	0.27	2.81	0.01	0.03	0.05	1105
15:30	7.47	7.48	60.24	0.15	0.73	1.23	0.32	0.11	0.32	2.57	0.01	0.03	0.05	1106
16:00	7.38	6.33	57.90	1.27	0.68	1.20	0.32	0.37	0.27	2.51	0.06	0.03	0.05	1127
16:30	6.78	11.54	63.51	0.16	0.72	1.26	0.29	0.24	0.49	2.71	0.01	0.03	0.05	1104
17:00	6.04	6.80	61.76	0.14	0.70	1.29	0.25	0.08	0.28	2.56	0.01	0.03	0.05	1112
17:30	8.23	12.33	64.28	0.15	0.66	1.26	0.34	0.11	0.51	2.66	0.01	0.03	0.05	1126
18:00	7.09	7.16	64.70	0.14	0.52	1.29	0.30	0.06	0.31	2.78	0.01	0.02	0.06	1123
18:30	6.73	5.00	61.84	0.26	0.16	1.51	0.27	0.06	0.20	2.44	0.01	0.01	0.06	1085
19:00	8.56	9.24	59.35	0.19	0.16	1.41	0.36	0.05	0.39	2.52	0.01	0.01	0.06	1145
19:30	6.55	6.63	61.61	0.22	0.16	1.42	0.28	0.09	0.28	2.61	0.01	0.01	0.06	1129
20:00	7.49	4.85	64.49	0.17	0.36	1.37	0.32	0.08	0.21	2.73	0.01	0.02	0.06	1130
20:30	8.83	6.31	64.85	0.14	0.59	1.27	0.38	0.11	0.27	2.83	0.01	0.03	0.06	1139
21:00	7.05	1.95	68.90	0.13	0.59	1.30	0.31	0.10	0.08	2.99	0.01	0.03	0.06	1128
21:30	6.79	1.58	63.44	0.14	0.59	1.34	0.29	0.09	0.07	2.71	0.01	0.03	0.06	1124
22:00	4.90	0.94	67.84	0.13	0.52	1.32	0.21	0.08	0.04	2.93	0.01	0.02	0.06	1154
22:30	6.77	5.81	63.82	0.16	0.56	1.29	0.30	0.09	0.26	2.83	0.01	0.02	0.06	1147
23:00	7.29	5.21	65.64	0.14	0.64	1.32	0.32	0.10	0.23	2.85	0.01	0.03	0.06	1129
23:30	6.46	2.57	66.28	0.16	0.59	1.31	0.28	0.11	0.11	2.92	0.01	0.03	0.06	1130
00:00	8.94	9.48	67.34	0.14	0.58	1.32	0.40	0.09	0.42	2.98	0.01	0.03	0.06	1130
min	4,90	0,49	57,90	0,12	0,14	1,20	0,21	0,04	0,02	2,44	0,01	0,01	0,05	1085
max	9,09	12,39	69,29	1,27	0,73	1,51	0,40	0,37	0,55	3,03	0,06	0,03	0,07	1154
moyenne	7,51	4,72	63,91	0,19	0,47	1,33								1121
Total							15,61	14,07	9,78	132,80	0,40	0,96	2,77	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,77			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.