

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.59	2.54	67.95	0.16	0.55	1.33	0.33	0.10	0.11	2.98	0.01	0.02	0.06	1123
01:00	7.10	6.94	62.65	0.14	0.57	1.31	0.32	0.10	0.31	2.79	0.01	0.03	0.06	1129
01:30	8.08	4.40	68.86	0.16	0.59	1.31	0.36	0.09	0.19	3.03	0.01	0.03	0.06	1122
02:00	6.83	2.31	61.99	0.16	0.62	1.39	0.28	0.07	0.09	2.52	0.01	0.03	0.06	1096
02:30	5.79	5.04	70.20	0.16	0.54	1.29	0.25	0.09	0.22	3.09	0.01	0.02	0.06	1142
03:00	8.72	5.21	66.09	0.15	0.59	1.32	0.37	0.07	0.22	2.78	0.01	0.02	0.06	1116
03:30	8.11	4.07	64.81	0.16	0.58	1.24	0.35	0.08	0.17	2.76	0.01	0.02	0.05	1134
04:00	7.80	5.25	65.73	0.14	0.61	1.28	0.33	0.07	0.22	2.74	0.01	0.03	0.05	1117
04:30	8.42	2.92	69.35	0.18	0.61	1.29	0.35	0.09	0.12	2.88	0.01	0.03	0.05	1122
05:00	7.94	4.02	66.49	0.14	0.53	1.27	0.35	0.10	0.18	2.90	0.01	0.02	0.06	1135
05:30	7.32	3.02	69.42	0.16	0.48	1.30	0.32	0.11	0.13	3.06	0.01	0.02	0.06	1130
06:00	7.76	3.68	66.48	0.16	0.48	1.35	0.35	0.07	0.17	2.99	0.01	0.02	0.06	1134
06:30	7.82	7.03	62.56	0.23	0.34	1.47	0.35	0.10	0.32	2.82	0.01	0.02	0.07	1116
07:00	8.42	6.91	64.54	0.21	0.33	1.46	0.38	0.10	0.31	2.88	0.01	0.01	0.07	1115
07:30	6.12	3.94	66.32	0.22	0.32	1.45	0.28	0.08	0.18	2.98	0.01	0.01	0.07	1122
08:00	7.32	6.50	68.49	0.19	0.45	1.41	0.32	0.10	0.28	3.00	0.01	0.02	0.06	1113
08:30	7.87	3.96	64.29	0.15	0.59	1.31	0.35	0.08	0.17	2.82	0.01	0.03	0.06	1131
09:00	7.88	2.37	64.57	0.14	0.62	1.33	0.34	0.10	0.10	2.79	0.01	0.03	0.06	1111
09:30	6.95	1.80	68.78	0.16	0.56	1.32	0.30	0.10	0.08	3.00	0.01	0.02	0.06	1125
10:00	7.16	6.43	63.36	0.13	0.55	1.29	0.33	0.09	0.29	2.89	0.01	0.03	0.06	1150
10:30	7.48	3.13	64.96	0.16	0.54	1.32	0.33	0.11	0.14	2.91	0.01	0.02	0.06	1123
11:00	6.80	2.01	73.67	0.15	0.45	1.36	0.30	0.09	0.09	3.20	0.01	0.02	0.06	1110
11:30	15.07	14.98	55.50	0.19	0.53	1.35	0.64	0.08	0.64	2.37	0.01	0.02	0.06	1095
12:00	4.44	0.00	69.48	0.14	0.61	1.36	0.19	0.07	0.00	2.95	0.01	0.03	0.06	1105
12:30	3.90	10.27	59.87	0.17	0.66	1.33	0.16	0.09	0.43	2.49	0.01	0.03	0.06	1095
13:00	5.49	11.81	68.81	0.17	0.67	1.28	0.23	0.08	0.50	2.91	0.01	0.03	0.05	1126
13:30	9.65	14.06	65.42	0.13	0.63	1.30	0.41	0.08	0.60	2.79	0.01	0.03	0.06	1119
14:00	9.13	8.25	68.63	0.17	0.62	1.33	0.39	0.08	0.35	2.90	0.01	0.03	0.06	1127
14:30	5.21	4.88	64.46	0.16	0.64	1.29	0.22	0.09	0.21	2.77	0.01	0.03	0.06	1131
15:00	10.47	11.21	66.73	0.13	0.62	1.32	0.45	0.07	0.48	2.84	0.01	0.03	0.06	1125
15:30	6.51	5.02	65.91	0.16	0.65	1.30	0.28	0.09	0.22	2.86	0.01	0.03	0.06	1112
16:00	5.76	2.03	72.03	0.13	0.64	1.34	0.24	0.08	0.09	3.06	0.01	0.03	0.06	1107
16:30	7.83	9.44	64.22	0.14	0.66	1.32	0.34	0.11	0.41	2.81	0.01	0.03	0.06	1125
17:00	8.87	6.05	65.62	0.12	0.61	1.31	0.39	0.08	0.27	2.89	0.01	0.03	0.06	1118
17:30	8.61	10.06	55.35	0.41	0.66	1.35	0.36	0.11	0.42	2.34	0.02	0.03	0.06	1090
18:00	8.29	5.43	60.95	0.17	0.57	1.45	0.33	0.06	0.22	2.44	0.01	0.02	0.06	1065
18:30	7.04	5.04	61.89	0.26	0.44	1.48	0.29	0.07	0.21	2.55	0.01	0.02	0.06	1098
19:00	6.31	6.02	64.98	0.19	0.42	1.44	0.26	0.05	0.25	2.71	0.01	0.02	0.06	1108
19:30	8.29	8.80	67.90	0.21	0.40	1.41	0.35	0.07	0.37	2.89	0.01	0.02	0.06	1117
20:00	8.38	4.90	62.04	0.15	0.47	1.39	0.36	0.10	0.21	2.69	0.01	0.02	0.06	1149
20:30	6.74	7.01	65.22	0.14	0.53	1.29	0.30	0.11	0.31	2.87	0.01	0.02	0.06	1161
21:00	8.18	6.65	64.93	0.11	0.51	1.30	0.36	0.09	0.29	2.85	0.00	0.02	0.06	1138
21:30	8.58	5.09	67.92	0.12	0.60	1.34	0.37	0.10	0.22	2.96	0.01	0.03	0.06	1117
22:00	6.25	1.77	65.28	0.11	0.60	1.37	0.27	0.09	0.08	2.82	0.00	0.03	0.06	1120
22:30	4.63	0.62	67.70	0.14	0.63	1.35	0.20	0.08	0.03	2.91	0.01	0.03	0.06	1121
23:00	7.28	8.46	60.07	0.11	0.58	1.32	0.32	0.09	0.37	2.64	0.00	0.03	0.06	1132
23:30	5.16	1.26	68.85	0.14	0.59	1.34	0.22	0.09	0.05	2.98	0.01	0.03	0.06	1131
00:00	5.70	5.61	68.87	0.11	0.56	1.30	0.25	0.09	0.25	3.08	0.00	0.03	0.06	1166
min	3,90	0,00	55,35	0,11	0,32	1,24	0,16	0,05	0,00	2,34	0,00	0,01	0,05	1065
max	15,07	14,98	73,67	0,41	0,67	1,48	0,64	0,11	0,64	3,20	0,02	0,03	0,07	1166
moyenne	7,44	5,59	65,63	0,16	0,55	1,34								1120
Total							15,43	14,34	11,57	136,18	0,34	1,15	2,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.