

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.09	3.59	64.04	0.14	0.65	1.32	0.34	0.05	0.15	2.73	0.01	0.03	0.06	1116
01:00	7.70	4.77	66.51	0.12	0.67	1.30	0.33	0.06	0.20	2.83	0.00	0.03	0.06	1120
01:30	7.84	3.57	67.39	0.14	0.65	1.32	0.34	0.05	0.15	2.89	0.01	0.03	0.06	1119
02:00	7.22	2.73	68.04	0.12	0.66	1.33	0.30	0.05	0.12	2.87	0.01	0.03	0.06	1115
02:30	8.29	4.88	62.17	0.15	0.62	1.33	0.36	0.07	0.21	2.67	0.01	0.03	0.06	1117
03:00	7.33	4.06	65.64	0.11	0.62	1.32	0.32	0.06	0.18	2.83	0.00	0.03	0.06	1129
03:30	8.00	2.98	63.16	0.13	0.65	1.32	0.35	0.06	0.13	2.75	0.01	0.03	0.06	1124
04:00	7.35	4.46	67.17	0.12	0.68	1.32	0.31	0.06	0.19	2.85	0.01	0.03	0.06	1118
04:30	6.78	2.53	67.99	0.15	0.68	1.31	0.29	0.05	0.11	2.90	0.01	0.03	0.06	1122
05:00	9.28	5.58	65.85	0.13	0.65	1.33	0.40	0.05	0.24	2.84	0.01	0.03	0.06	1121
05:30	6.87	1.88	65.31	0.12	0.67	1.35	0.29	0.05	0.08	2.71	0.01	0.03	0.06	1108
06:00	9.09	5.81	69.39	0.15	0.53	1.30	0.38	0.05	0.25	2.93	0.01	0.02	0.05	1115
06:30	6.00	1.84	65.32	0.20	0.30	1.24	0.25	0.03	0.08	2.74	0.01	0.01	0.05	1124
07:00	7.13	4.00	64.61	0.20	0.31	1.25	0.30	0.04	0.17	2.70	0.01	0.01	0.05	1120
07:30	5.59	2.61	63.78	0.18	0.29	1.18	0.24	0.03	0.11	2.73	0.01	0.01	0.05	1141
08:00	4.59	1.57	62.36	0.17	0.50	1.21	0.19	0.04	0.07	2.65	0.01	0.02	0.05	1138
08:30	4.85	3.05	62.11	0.11	0.74	1.28	0.20	0.06	0.13	2.58	0.00	0.03	0.05	1138
09:00	4.62	3.03	66.96	0.15	0.72	1.28	0.19	0.04	0.12	2.72	0.01	0.03	0.05	1130
09:30	4.36	0.47	66.78	0.11	0.73	1.27	0.18	0.04	0.02	2.73	0.00	0.03	0.05	1156
10:00	4.43	2.29	63.00	0.14	0.71	1.24	0.19	0.08	0.10	2.69	0.01	0.03	0.05	1153
10:30	4.70	2.44	66.84	0.12	0.70	1.29	0.20	0.06	0.10	2.80	0.00	0.03	0.05	1129
11:00	4.89	1.94	62.53	0.15	0.69	1.28	0.20	0.05	0.08	2.58	0.01	0.03	0.05	1133
11:30	4.44	0.93	66.36	0.11	0.71	1.27	0.19	0.05	0.04	2.78	0.00	0.03	0.05	1138
12:00	3.84	1.65	66.10	0.14	0.74	1.26	0.16	0.05	0.07	2.79	0.01	0.03	0.05	1139
12:30	5.07	3.93	65.74	0.11	0.73	1.27	0.22	0.05	0.17	2.79	0.00	0.03	0.05	1130
13:00	4.85	8.01	65.78	0.14	0.75	1.25	0.21	0.06	0.34	2.80	0.01	0.03	0.05	1138
13:30	13.26	15.86	60.98	0.12	0.72	1.25	0.57	0.05	0.69	2.64	0.01	0.03	0.05	1142
14:00	11.34	7.59	65.98	0.12	0.72	1.29	0.49	0.06	0.33	2.83	0.01	0.03	0.06	1140
14:30	9.40	10.74	62.57	0.15	0.74	1.30	0.40	0.08	0.46	2.68	0.01	0.03	0.06	1132
15:00	11.50	17.13	66.00	0.12	0.76	1.27	0.50	0.17	0.75	2.89	0.01	0.03	0.06	1130
15:30	7.89	2.03	68.90	0.14	0.74	1.34	0.33	0.09	0.09	2.88	0.01	0.03	0.06	1118
16:00	7.72	3.05	57.74	0.13	0.84	1.43	0.30	0.09	0.12	2.23	0.01	0.03	0.06	1057
16:30	9.72	7.64	60.94	0.13	0.77	1.32	0.41	0.10	0.32	2.59	0.01	0.03	0.06	1123
17:00	10.70	11.41	61.38	0.11	0.75	1.29	0.48	0.07	0.51	2.75	0.00	0.03	0.06	1143
17:30	9.37	5.62	63.61	0.12	0.72	1.29	0.42	0.10	0.25	2.82	0.01	0.03	0.06	1143
18:00	8.49	10.83	60.87	0.14	0.68	1.25	0.37	0.06	0.47	2.66	0.01	0.03	0.05	1129
18:30	7.36	5.85	61.89	0.18	0.59	1.16	0.33	0.07	0.26	2.77	0.01	0.03	0.05	1145
19:00	7.72	8.97	60.27	0.16	0.59	1.16	0.34	0.06	0.40	2.69	0.01	0.03	0.05	1137
19:30	8.67	10.59	59.51	0.18	0.48	1.14	0.38	0.08	0.47	2.64	0.01	0.02	0.05	1129
20:00	8.97	6.83	60.37	0.14	0.55	1.20	0.39	0.06	0.30	2.62	0.01	0.02	0.05	1134
20:30	8.10	4.60	64.72	0.14	0.57	1.30	0.35	0.09	0.20	2.78	0.01	0.02	0.06	1125
21:00	8.51	5.95	65.72	0.10	0.62	1.29	0.37	0.08	0.26	2.87	0.00	0.03	0.06	1122
21:30	7.92	6.92	65.80	0.11	0.59	1.31	0.34	0.07	0.29	2.80	0.00	0.03	0.06	1120
22:00	9.19	12.97	63.01	0.11	0.56	1.29	0.39	0.05	0.55	2.67	0.00	0.02	0.05	1122
22:30	6.50	3.44	66.73	0.13	0.59	1.30	0.28	0.09	0.15	2.83	0.01	0.02	0.06	1137
23:00	7.63	3.95	66.87	0.11	0.58	1.32	0.32	0.07	0.17	2.82	0.00	0.02	0.06	1130
23:30	7.27	1.83	63.51	0.16	0.60	1.36	0.31	0.10	0.08	2.68	0.01	0.03	0.06	1115
00:00	6.93	1.53	66.29	0.11	0.53	1.34	0.30	0.10	0.07	2.88	0.00	0.02	0.06	1122
min	3,84	0,47	57,74	0,10	0,29	1,14	0,16	0,03	0,02	2,23	0,00	0,01	0,05	1057
max	13,26	17,13	69,39	0,20	0,84	1,43	0,57	0,17	0,75	2,93	0,01	0,03	0,06	1156
moyenne	7,45	5,21	64,47	0,14	0,64	1,28								1128
Total							15,29	10,26	10,76	131,90	0,28	1,31	2,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,01			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.