

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.65	0.81	67.51	0.14	0.58	1.35	0.29	0.11	0.03	2.90	0.01	0.02	0.06	1117
01:00	7.53	0.93	65.78	0.12	0.56	1.36	0.33	0.11	0.04	2.84	0.01	0.02	0.06	1112
01:30	9.00	8.09	64.29	0.29	0.46	1.33	0.40	0.35	0.36	2.85	0.01	0.02	0.06	1159
02:00	7.84	6.29	65.00	0.13	0.47	1.32	0.34	0.06	0.27	2.83	0.01	0.02	0.06	1116
02:30	8.84	9.15	65.44	0.16	0.52	1.32	0.37	0.09	0.39	2.77	0.01	0.02	0.06	1123
03:00	7.99	6.35	66.03	0.13	0.56	1.30	0.34	0.04	0.27	2.79	0.01	0.02	0.05	1128
03:30	8.16	7.76	61.39	0.16	0.60	1.29	0.34	0.07	0.33	2.58	0.01	0.03	0.05	1129
04:00	6.97	4.28	65.53	0.13	0.61	1.29	0.29	0.04	0.18	2.74	0.01	0.03	0.05	1134
04:30	7.22	7.44	68.36	0.16	0.59	1.28	0.31	0.07	0.31	2.90	0.01	0.02	0.05	1136
05:00	7.35	6.47	64.08	0.13	0.53	1.28	0.31	0.05	0.27	2.72	0.01	0.02	0.05	1133
05:30	6.97	3.68	68.82	0.15	0.48	1.30	0.29	0.07	0.16	2.91	0.01	0.02	0.05	1140
06:00	8.53	8.65	61.27	0.16	0.43	1.33	0.37	0.04	0.37	2.63	0.01	0.02	0.06	1131
06:30	7.58	9.77	58.80	0.23	0.38	1.36	0.33	0.07	0.42	2.55	0.01	0.02	0.06	1127
07:00	8.19	8.78	60.28	0.20	0.39	1.39	0.35	0.05	0.38	2.60	0.01	0.02	0.06	1127
07:30	7.59	7.30	67.24	0.25	0.36	1.43	0.32	0.07	0.31	2.85	0.01	0.02	0.06	1121
08:00	6.28	3.48	63.70	0.17	0.46	1.36	0.27	0.07	0.15	2.77	0.01	0.02	0.06	1133
08:30	7.27	5.07	65.65	0.17	0.61	1.30	0.31	0.09	0.22	2.82	0.01	0.03	0.06	1135
09:00	8.86	9.31	58.85	0.17	0.47	1.32	0.39	0.09	0.41	2.60	0.01	0.02	0.06	1130
09:30	6.19	3.73	63.83	0.23	0.26	1.43	0.27	0.07	0.16	2.79	0.01	0.01	0.06	1118
10:00	7.80	7.23	63.03	0.19	0.26	1.39	0.34	0.07	0.32	2.76	0.01	0.01	0.06	1126
10:30	6.31	1.70	67.20	0.22	0.27	1.44	0.28	0.11	0.07	2.93	0.01	0.01	0.06	1133
11:00	6.59	1.58	59.86	0.19	0.31	1.52	0.28	0.06	0.07	2.50	0.01	0.01	0.06	1102
11:30	4.46	0.04	62.74	0.26	0.27	1.53	0.17	0.07	0.00	2.42	0.01	0.01	0.06	1091
12:00	12.92	10.40	65.79	0.20	0.24	1.45	0.56	0.25	0.45	2.87	0.01	0.01	0.06	1098
12:30	6.46	3.54	52.48	0.12	0.69	1.33	0.28	0.22	0.15	2.26	0.01	0.03	0.06	1100
13:00	10.63	18.40	50.77	0.13	0.81	1.29	0.44	0.20	0.76	2.09	0.01	0.03	0.05	1083
13:30	8.71	18.10	48.03	0.16	0.79	1.21	0.36	0.22	0.76	2.01	0.01	0.03	0.05	1115
14:00	6.08	3.22	41.56	0.11	0.71	1.26	0.25	0.20	0.13	1.69	0.00	0.03	0.05	1127
14:30	5.97	10.24	47.66	0.23	0.79	1.22	0.24	1.09	0.41	1.92	0.01	0.03	0.05	1139
15:00	6.40	3.38	57.27	0.07	0.72	1.25	0.27	0.08	0.14	2.38	0.00	0.03	0.05	1155
15:30	8.40	9.51	61.77	0.12	0.69	1.25	0.36	0.08	0.40	2.62	0.00	0.03	0.05	1149
16:00	8.75	6.15	66.26	0.08	0.74	1.27	0.38	0.08	0.27	2.87	0.00	0.03	0.05	1136
16:30	7.98	4.50	68.43	0.10	0.74	1.30	0.35	0.09	0.20	2.97	0.00	0.03	0.06	1123
17:00	7.55	3.69	60.22	0.08	0.77	1.30	0.32	0.16	0.16	2.56	0.00	0.03	0.06	1123
17:30	5.21	1.33	62.02	0.11	0.76	1.30	0.22	0.18	0.06	2.65	0.00	0.03	0.06	1123
18:00	8.67	11.81	64.28	0.16	0.64	1.29	0.38	0.46	0.52	2.82	0.01	0.03	0.06	1113
18:30	5.38	3.50	61.75	0.18	0.34	1.27	0.25	0.22	0.16	2.87	0.01	0.02	0.06	1151
19:00	7.46	9.95	69.04	0.17	0.23	1.29	0.34	0.17	0.45	3.12	0.01	0.01	0.06	1126
19:30	8.20	8.52	65.28	0.19	0.23	1.32	0.37	0.11	0.38	2.91	0.01	0.01	0.06	1109
20:00	6.61	4.36	67.14	0.12	0.42	1.30	0.30	0.10	0.20	3.07	0.01	0.02	0.06	1133
20:30	5.39	4.36	60.74	0.11	0.70	1.30	0.23	0.08	0.19	2.64	0.00	0.03	0.06	1125
21:00	8.65	11.31	61.18	0.08	0.69	1.30	0.37	0.08	0.48	2.61	0.00	0.03	0.06	1124
21:30	10.23	10.98	63.49	0.13	0.70	1.31	0.43	0.10	0.46	2.68	0.01	0.03	0.06	1125
22:00	9.24	5.94	67.08	0.09	0.70	1.30	0.39	0.09	0.25	2.85	0.00	0.03	0.06	1124
22:30	7.35	6.08	67.50	0.11	0.73	1.29	0.32	0.10	0.27	2.95	0.00	0.03	0.06	1125
23:00	8.18	7.60	64.88	0.09	0.67	1.31	0.35	0.10	0.33	2.80	0.00	0.03	0.06	1114
23:30	7.76	6.86	66.78	0.12	0.66	1.30	0.33	0.10	0.29	2.84	0.01	0.03	0.06	1117
00:00	7.22	5.58	66.67	0.09	0.68	1.29	0.30	0.09	0.24	2.81	0.00	0.03	0.05	1129
min	4,46	0,04	41,56	0,07	0,23	1,21	0,17	0,04	0,00	1,69	0,00	0,01	0,05	1083
max	12,92	18,40	69,04	0,29	0,81	1,53	0,56	1,09	0,76	3,12	0,01	0,03	0,06	1159
moyenne	7,62	6,61	62,56	0,15	0,55	1,32								1124
Total							15,68	17,31	13,60	128,89	0,31	1,12	2,72	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.