

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.47	7.95	63.66	3.00	0.67	1.27	0.28	1.02	0.34	2.76	0.13	0.03	0.06	1145
01:00	8.88	13.98	66.18	0.11	0.66	1.30	0.38	0.10	0.60	2.85	0.00	0.03	0.06	1112
01:30	8.35	10.58	64.22	0.13	0.62	1.31	0.36	0.08	0.45	2.74	0.01	0.03	0.06	1108
02:00	7.76	10.46	65.47	0.10	0.69	1.30	0.33	0.09	0.44	2.76	0.00	0.03	0.05	1108
02:30	8.23	14.68	66.47	0.13	0.69	1.30	0.34	0.07	0.61	2.78	0.01	0.03	0.05	1112
03:00	7.20	11.27	65.68	0.10	0.72	1.29	0.30	0.08	0.47	2.75	0.00	0.03	0.05	1113
03:30	6.64	11.78	69.67	0.13	0.74	1.28	0.28	0.06	0.49	2.89	0.01	0.03	0.05	1111
04:00	7.82	21.72	63.92	0.10	0.75	1.27	0.33	0.06	0.91	2.68	0.00	0.03	0.05	1110
04:30	8.09	22.17	59.18	0.18	0.63	1.26	0.34	0.48	0.93	2.48	0.01	0.03	0.05	1117
05:00	7.83	29.36	53.35	0.75	0.61	1.25	0.33	0.11	1.23	2.24	0.03	0.03	0.05	1110
05:30	8.00	22.18	55.42	0.27	0.70	1.24	0.34	0.08	0.94	2.34	0.01	0.03	0.05	1126
06:00	7.37	17.50	55.39	0.43	0.56	1.32	0.31	0.10	0.73	2.31	0.02	0.02	0.06	1124
06:30	6.21	16.24	60.39	0.20	0.30	1.39	0.27	0.07	0.70	2.60	0.01	0.01	0.06	1127
07:00	7.96	19.25	56.94	0.17	0.26	1.39	0.35	0.10	0.84	2.48	0.01	0.01	0.06	1120
07:30	7.18	19.19	61.63	1.27	0.34	1.38	0.31	0.10	0.83	2.65	0.05	0.01	0.06	1117
08:00	7.47	22.95	64.23	0.14	0.42	1.32	0.32	0.07	0.99	2.76	0.01	0.02	0.06	1124
08:30	8.83	23.47	58.92	0.13	0.59	1.26	0.37	0.09	0.99	2.50	0.01	0.03	0.05	1120
09:00	7.53	5.80	61.74	0.08	0.51	1.31	0.31	0.10	0.24	2.58	0.00	0.02	0.05	1124
09:30	5.97	2.45	65.58	0.12	0.59	1.31	0.26	0.11	0.11	2.83	0.00	0.03	0.06	1129
10:00	7.34	2.90	72.31	0.08	0.61	1.33	0.31	0.11	0.12	3.10	0.00	0.03	0.06	1126
10:30	6.26	0.45	64.91	0.11	0.61	1.34	0.27	0.09	0.02	2.83	0.00	0.03	0.06	1127
11:00	7.00	3.15	66.66	0.07	0.63	1.35	0.31	0.08	0.14	2.92	0.00	0.03	0.06	1125
11:30	9.74	8.36	65.65	0.11	0.63	1.33	0.43	0.10	0.37	2.89	0.01	0.03	0.06	1108
12:00	9.02	5.92	60.82	0.08	0.57	1.33	0.39	0.10	0.26	2.62	0.00	0.02	0.06	1117
12:30	5.68	1.95	56.02	0.43	0.55	1.30	0.25	0.13	0.08	2.42	0.02	0.02	0.06	1127
13:00	9.12	10.66	67.06	0.12	0.65	1.30	0.38	0.15	0.44	2.79	0.00	0.03	0.05	1127
13:30	7.59	2.34	61.41	0.19	0.60	1.28	0.33	0.10	0.10	2.63	0.01	0.03	0.06	1141
14:00	7.51	2.10	67.05	0.10	0.56	1.34	0.32	0.07	0.09	2.87	0.00	0.02	0.06	1149
14:30	8.93	12.89	68.72	0.11	0.52	1.32	0.40	0.10	0.57	3.05	0.00	0.02	0.06	1130
15:00	8.96	46.31	60.35	0.08	0.55	1.32	0.39	0.09	2.03	2.65	0.00	0.02	0.06	1114
15:30	5.20	44.24	69.92	0.13	0.64	1.31	0.22	0.10	1.89	2.99	0.01	0.03	0.06	1117
16:00	5.25	28.26	66.76	0.10	0.60	1.31	0.23	0.10	1.24	2.93	0.00	0.03	0.06	1139
16:30	7.00	47.11	64.82	0.11	0.64	1.32	0.31	0.10	2.09	2.87	0.00	0.03	0.06	1129
17:00	5.53	52.97	63.90	0.09	0.68	1.32	0.24	0.10	2.32	2.79	0.00	0.03	0.06	1118
17:30	5.21	35.20	67.35	0.13	0.65	1.33	0.23	0.12	1.53	2.93	0.01	0.03	0.06	1124
18:00	6.03	50.44	67.71	0.13	0.53	1.31	0.27	0.13	2.23	2.99	0.01	0.02	0.06	1120
18:30	4.75	17.22	67.75	0.24	0.37	1.23	0.21	0.08	0.78	3.06	0.01	0.02	0.06	1138
19:00	6.43	41.02	59.95	0.19	0.28	1.27	0.28	0.08	1.78	2.60	0.01	0.01	0.05	1129
19:30	5.43	83.41	66.43	0.23	0.30	1.34	0.24	0.11	3.67	2.92	0.01	0.01	0.06	1142
20:00	4.40	38.06	67.29	0.17	0.40	1.31	0.20	0.13	1.69	2.99	0.01	0.02	0.06	1139
20:30	4.31	61.81	63.30	0.13	0.62	1.32	0.19	0.17	2.75	2.81	0.01	0.03	0.06	1134
21:00	3.88	38.68	64.62	0.09	0.58	1.31	0.16	0.10	1.63	2.73	0.00	0.02	0.06	1137
21:30	3.72	37.33	65.71	0.13	0.62	1.30	0.16	0.12	1.59	2.79	0.01	0.03	0.06	1125
22:00	4.08	33.20	63.81	0.09	0.57	1.31	0.18	0.12	1.44	2.77	0.00	0.02	0.06	1140
22:30	4.42	50.88	59.05	0.12	0.63	1.33	0.19	0.12	2.18	2.53	0.01	0.03	0.06	1108
23:00	4.00	33.49	65.99	0.10	0.66	1.33	0.17	0.11	1.44	2.83	0.00	0.03	0.06	1104
23:30	4.87	42.97	63.68	0.12	0.63	1.32	0.21	0.09	1.87	2.78	0.01	0.03	0.06	1129
00:00	5.23	27.46	68.00	0.09	0.63	1.32	0.23	0.09	1.20	2.98	0.00	0.03	0.06	1130
min	3,72	0,45	53,35	0,07	0,26	1,23	0,16	0,06	0,02	2,24	0,00	0,01	0,05	1104
max	9,74	83,41	72,31	3,00	0,75	1,39	0,43	1,02	3,67	3,10	0,13	0,03	0,06	1149
moyenne	6,68	24,25	63,86	0,24	0,58	1,31								1124
Total							13,79	23,70	50,38	132,04	0,49	1,19	2,71	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	11,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.