

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.51	8.33	62.39	0.13	0.64	1.34	0.28	0.09	0.35	2.65	0.01	0.03	0.06	1132
01:00	7.31	14.96	63.94	0.14	0.65	1.31	0.31	0.10	0.63	2.71	0.01	0.03	0.06	1122
01:30	6.88	19.78	64.17	0.14	0.67	1.28	0.29	0.09	0.83	2.70	0.01	0.03	0.05	1132
02:00	8.17	23.12	63.37	0.15	0.66	1.27	0.34	0.11	0.97	2.67	0.01	0.03	0.05	1134
02:30	7.48	8.14	68.95	0.14	0.67	1.29	0.32	0.07	0.35	2.96	0.01	0.03	0.06	1156
03:00	6.46	4.50	60.49	0.16	0.61	1.28	0.29	0.14	0.20	2.70	0.01	0.03	0.06	1169
03:30	5.97	5.32	58.27	0.16	0.61	1.35	0.25	0.09	0.22	2.43	0.01	0.03	0.06	1132
04:00	7.70	14.95	64.86	0.18	0.67	1.32	0.31	0.09	0.61	2.65	0.01	0.03	0.05	1119
04:30	5.92	2.00	64.56	0.14	0.63	1.30	0.25	0.07	0.08	2.69	0.01	0.03	0.05	1161
05:00	7.68	11.70	63.64	0.16	0.69	1.28	0.32	0.09	0.49	2.69	0.01	0.03	0.05	1145
05:30	8.58	10.44	68.20	0.14	0.65	1.27	0.37	0.09	0.45	2.95	0.01	0.03	0.05	1149
06:00	7.36	6.65	64.98	0.19	0.51	1.27	0.32	0.09	0.29	2.80	0.01	0.02	0.05	1126
06:30	8.14	14.04	64.34	0.26	0.41	1.18	0.36	0.10	0.62	2.83	0.01	0.02	0.05	1116
07:00	7.14	11.02	62.51	0.25	0.42	1.13	0.31	0.09	0.48	2.71	0.01	0.02	0.05	1125
07:30	7.28	10.40	54.21	0.23	0.38	1.14	0.32	0.08	0.45	2.36	0.01	0.02	0.05	1134
08:00	8.34	15.42	62.68	0.19	0.49	1.20	0.36	0.10	0.66	2.68	0.01	0.02	0.05	1132
08:30	8.27	10.53	56.21	0.12	0.65	1.27	0.35	0.14	0.45	2.41	0.01	0.03	0.05	1125
09:00	6.59	3.16	63.94	0.11	0.68	1.28	0.27	0.10	0.13	2.67	0.00	0.03	0.05	1130
09:30	7.79	1.38	64.83	0.13	0.64	1.31	0.34	0.21	0.06	2.82	0.01	0.03	0.06	1130
10:00	7.76	2.60	65.38	0.15	0.64	1.32	0.34	0.12	0.11	2.87	0.01	0.03	0.06	1136
10:30	8.12	2.79	67.52	0.15	0.67	1.32	0.35	0.08	0.12	2.93	0.01	0.03	0.06	1122
11:00	5.67	4.91	53.63	0.14	0.71	1.30	0.24	0.18	0.21	2.28	0.01	0.03	0.06	1113
11:30	10.18	14.99	62.26	0.15	0.66	1.26	0.42	0.07	0.62	2.59	0.01	0.03	0.05	1122
12:00	7.91	6.09	68.91	0.10	0.71	1.28	0.33	0.09	0.26	2.89	0.00	0.03	0.05	1142
12:30	6.49	4.87	67.74	0.12	0.64	1.32	0.28	0.10	0.21	2.88	0.00	0.03	0.06	1125
13:00	6.63	6.22	64.11	0.12	0.63	1.28	0.29	0.06	0.27	2.80	0.01	0.03	0.06	1134
13:30	8.67	11.45	64.95	0.13	0.61	1.29	0.37	0.06	0.49	2.77	0.01	0.03	0.06	1126
14:00	7.92	5.08	62.34	0.14	0.56	1.32	0.34	0.07	0.22	2.70	0.01	0.02	0.06	1144
14:30	7.76	13.41	64.64	0.14	0.68	1.30	0.33	0.08	0.58	2.79	0.01	0.03	0.06	1127
15:00	7.76	16.80	57.74	0.10	0.67	1.30	0.33	0.10	0.71	2.43	0.00	0.03	0.05	1105
15:30	7.52	28.53	63.64	0.11	0.64	1.27	0.32	0.07	1.21	2.70	0.00	0.03	0.05	1126
16:00	7.45	24.28	67.48	0.09	0.66	1.26	0.32	0.07	1.04	2.89	0.00	0.03	0.05	1151
16:30	8.45	29.02	67.02	0.12	0.61	1.27	0.37	0.07	1.26	2.92	0.01	0.03	0.06	1146
17:00	7.33	40.03	60.02	0.09	0.69	1.25	0.32	0.07	1.74	2.61	0.00	0.03	0.05	1136
17:30	5.25	46.74	62.34	0.11	0.70	1.25	0.22	0.07	1.99	2.65	0.00	0.03	0.05	1137
18:00	4.51	19.19	58.87	0.11	0.57	1.19	0.19	0.08	0.82	2.51	0.00	0.02	0.05	1132
18:30	5.67	21.08	55.48	0.32	0.44	1.09	0.25	0.29	0.92	2.41	0.01	0.02	0.05	1133
19:00	9.30	21.38	67.39	0.22	0.45	1.13	0.40	0.06	0.93	2.92	0.01	0.02	0.05	1142
19:30	5.42	15.03	64.09	0.23	0.43	1.13	0.24	0.07	0.66	2.83	0.01	0.02	0.05	1148
20:00	9.03	13.72	65.97	0.16	0.49	1.18	0.40	0.11	0.60	2.91	0.01	0.02	0.05	1136
20:30	7.94	7.82	66.28	0.13	0.67	1.28	0.35	0.09	0.34	2.88	0.01	0.03	0.06	1132
21:00	8.11	7.76	64.73	0.09	0.65	1.30	0.35	0.09	0.34	2.83	0.00	0.03	0.06	1138
21:30	7.26	8.03	63.33	0.11	0.64	1.26	0.32	0.09	0.36	2.82	0.00	0.03	0.06	1137
22:00	6.40	2.96	58.91	0.09	0.64	1.29	0.28	0.07	0.13	2.56	0.00	0.03	0.06	1142
22:30	6.97	4.64	65.66	0.10	0.66	1.27	0.30	0.08	0.20	2.83	0.00	0.03	0.05	1142
23:00	10.02	4.05	68.53	0.08	0.63	1.28	0.44	0.08	0.18	2.99	0.00	0.03	0.06	1140
23:30	8.69	1.73	61.32	0.10	0.63	1.30	0.38	0.06	0.08	2.65	0.00	0.03	0.06	1135
00:00	8.89	7.23	67.33	0.08	0.66	1.28	0.40	0.06	0.32	3.01	0.00	0.03	0.06	1137
min	4,51	1,38	53,63	0,08	0,38	1,09	0,19	0,06	0,06	2,28	0,00	0,02	0,05	1105
max	10,18	46,74	68,95	0,32	0,71	1,35	0,44	0,29	1,99	3,01	0,01	0,03	0,06	1169
moyenne	7,47	12,26	63,42	0,14	0,61	1,26								1134
Total							15,43	14,11	25,25	130,91	0,30	1,26	2,61	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.