

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.08	21.76	62.08	0.15	0.69	1.27	0.34	0.09	0.91	2.61	0.01	0.03	0.05	1123
01:00	6.68	13.83	66.25	0.11	0.66	1.31	0.29	0.09	0.59	2.83	0.00	0.03	0.06	1133
01:30	6.87	17.17	58.72	0.18	0.70	1.29	0.29	0.09	0.73	2.51	0.01	0.03	0.06	1128
02:00	7.79	22.88	63.59	0.12	0.70	1.27	0.33	0.12	0.97	2.69	0.00	0.03	0.05	1127
02:30	7.47	10.43	62.90	0.13	0.68	1.27	0.31	0.11	0.44	2.64	0.01	0.03	0.05	1140
03:00	8.00	12.02	63.49	0.10	0.68	1.29	0.34	0.11	0.51	2.69	0.00	0.03	0.05	1135
03:30	8.10	7.83	66.84	0.14	0.69	1.28	0.34	0.11	0.33	2.85	0.01	0.03	0.05	1135
04:00	7.67	4.36	63.72	0.11	0.68	1.30	0.33	0.16	0.19	2.75	0.00	0.03	0.06	1136
04:30	7.60	4.98	63.28	0.14	0.68	1.34	0.32	0.14	0.21	2.69	0.01	0.03	0.06	1120
05:00	7.30	4.12	66.64	0.10	0.66	1.32	0.31	0.10	0.18	2.85	0.00	0.03	0.06	1131
05:30	8.60	7.09	67.43	0.12	0.61	1.29	0.38	0.12	0.31	2.96	0.01	0.03	0.06	1143
06:00	7.73	5.22	65.96	0.12	0.57	1.36	0.35	0.06	0.24	2.99	0.01	0.03	0.06	1151
06:30	4.92	4.66	61.88	0.22	0.43	1.45	0.22	0.12	0.21	2.78	0.01	0.02	0.07	1121
07:00	7.86	10.44	62.19	0.20	0.45	1.42	0.35	0.11	0.46	2.76	0.01	0.02	0.06	1113
07:30	6.82	8.43	62.20	0.23	0.43	1.42	0.29	0.11	0.36	2.69	0.01	0.02	0.06	1119
08:00	8.04	12.10	67.12	0.15	0.47	1.36	0.35	0.09	0.53	2.92	0.01	0.02	0.06	1134
08:30	7.45	8.31	65.28	0.12	0.58	1.31	0.32	0.11	0.36	2.80	0.00	0.02	0.06	1136
09:00	8.52	8.10	66.28	0.09	0.55	1.30	0.36	0.10	0.35	2.84	0.00	0.02	0.06	1123
09:30	7.40	6.39	63.41	0.12	0.60	1.29	0.32	0.13	0.27	2.70	0.01	0.03	0.05	1121
10:00	6.64	3.51	61.72	0.09	0.60	1.27	0.29	0.12	0.15	2.66	0.00	0.03	0.05	1128
10:30	6.70	6.20	67.86	0.13	0.60	1.26	0.29	0.12	0.26	2.90	0.01	0.03	0.05	1133
11:00	8.09	9.27	62.71	0.08	0.58	1.27	0.35	0.10	0.40	2.68	0.00	0.02	0.05	1135
11:30	8.81	10.79	63.97	0.15	0.63	1.25	0.37	0.12	0.45	2.67	0.01	0.03	0.05	1120
12:00	6.58	8.71	59.73	0.09	0.63	1.24	0.27	0.08	0.36	2.48	0.00	0.03	0.05	1131
12:30	7.48	5.43	61.56	0.10	0.59	1.25	0.31	0.13	0.23	2.56	0.00	0.02	0.05	1141
13:00	8.38	7.07	62.90	0.08	0.64	1.25	0.36	0.08	0.30	2.69	0.00	0.03	0.05	1146
13:30	7.37	7.37	62.68	0.08	0.62	1.25	0.31	0.08	0.31	2.65	0.00	0.03	0.05	1126
14:00	7.64	3.84	74.86	0.10	0.60	1.29	0.32	0.10	0.16	3.11	0.00	0.02	0.05	1142
14:30	6.48	5.98	62.20	0.12	0.54	1.30	0.28	0.10	0.26	2.68	0.01	0.02	0.06	1165
15:00	7.74	12.59	62.88	0.08	0.61	1.29	0.34	0.15	0.55	2.76	0.00	0.03	0.06	1133
15:30	5.07	3.47	68.30	0.11	0.60	1.27	0.21	0.13	0.14	2.84	0.00	0.03	0.05	1120
16:00	17.99	13.40	120.27	0.13	0.52	1.23	0.74	0.12	0.55	4.95	0.01	0.02	0.05	1137
16:30	24.10	13.61	76.20	0.22	0.33	1.26	1.03	0.42	0.58	3.24	0.01	0.01	0.05	1146
17:00	10.39	2.66	58.68	0.20	0.26	1.32	0.45	0.07	0.11	2.54	0.01	0.01	0.06	1125
17:30	4.82	0.57	66.80	0.23	0.27	1.32	0.21	0.13	0.02	2.94	0.01	0.01	0.06	1142
18:00	4.52	0.41	64.78	0.22	0.27	1.28	0.20	0.09	0.02	2.91	0.01	0.01	0.06	1148
18:30	5.06	1.35	68.14	0.23	0.42	1.31	0.22	0.14	0.06	3.01	0.01	0.02	0.06	1130
19:00	6.88	2.87	65.31	0.13	0.67	1.32	0.30	0.10	0.12	2.81	0.01	0.03	0.06	1130
19:30	8.17	2.46	70.70	0.13	0.65	1.32	0.35	0.12	0.11	3.03	0.01	0.03	0.06	1134
20:00	5.62	0.31	66.26	0.11	0.70	1.28	0.25	0.10	0.01	2.95	0.00	0.03	0.06	1137
20:30	5.72	0.85	63.30	0.16	0.70	1.32	0.25	0.12	0.04	2.77	0.01	0.03	0.06	1131
21:00	7.08	3.28	65.00	0.15	0.66	1.34	0.31	0.13	0.14	2.83	0.01	0.03	0.06	1127
21:30	7.13	2.34	67.70	0.17	0.68	1.35	0.30	0.08	0.10	2.85	0.01	0.03	0.06	1132
22:00	7.31	2.28	67.21	0.17	0.70	1.29	0.31	0.08	0.10	2.82	0.01	0.03	0.05	1138
22:30	7.32	4.19	62.73	0.21	0.66	1.27	0.31	0.08	0.18	2.64	0.01	0.03	0.05	1136
23:00	7.98	4.06	64.86	0.20	0.66	1.27	0.34	0.11	0.17	2.74	0.01	0.03	0.05	1138
23:30	6.95	2.91	65.04	0.16	0.65	1.26	0.30	0.09	0.13	2.82	0.01	0.03	0.05	1149
00:00	6.70	3.31	67.58	0.09	0.66	1.26	0.29	0.10	0.14	2.94	0.00	0.03	0.05	1146
min	4.52	0.31	58.68	0.08	0.26	1.23	0.20	0.06	0.01	2.48	0.00	0.01	0.05	1113
max	24.10	22.88	120.27	0.23	0.70	1.45	1.03	0.42	0.97	4.95	0.01	0.03	0.07	1165
moyenne	7.78	6.98	66.07	0.14	0.59	1.30								1134
Total							15.99	16.22	14.31	136.02	0.29	1.21	2.68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	7.87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.