

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.88	7.41	64.87	0.15	0.67	1.41	0.32	0.07	0.30	2.66	0.01	0.03	0.06	1121
01:00	7.79	9.48	62.40	0.10	0.68	1.32	0.33	0.10	0.40	2.64	0.00	0.03	0.06	1117
01:30	7.38	5.92	65.30	0.13	0.66	1.33	0.31	0.07	0.24	2.70	0.01	0.03	0.05	1123
02:00	8.03	8.21	68.09	0.10	0.62	1.34	0.34	0.05	0.34	2.86	0.00	0.03	0.06	1131
02:30	7.28	6.61	67.81	0.13	0.65	1.34	0.30	0.07	0.28	2.83	0.01	0.03	0.06	1127
03:00	8.86	9.82	65.76	0.10	0.69	1.32	0.37	0.05	0.41	2.76	0.00	0.03	0.06	1123
03:30	7.63	4.61	67.46	0.12	0.65	1.30	0.33	0.08	0.20	2.90	0.01	0.03	0.06	1130
04:00	5.80	4.00	68.84	0.11	0.62	1.31	0.25	0.05	0.17	2.97	0.00	0.03	0.06	1127
04:30	7.89	5.92	66.76	0.12	0.62	1.33	0.34	0.08	0.26	2.88	0.01	0.03	0.06	1127
05:00	7.63	8.76	63.59	0.10	0.64	1.30	0.33	0.05	0.38	2.73	0.00	0.03	0.06	1122
05:30	8.17	8.17	67.25	0.11	0.64	1.33	0.34	0.05	0.34	2.81	0.00	0.03	0.06	1113
06:00	7.27	5.36	68.29	0.14	0.52	1.42	0.31	0.03	0.23	2.87	0.01	0.02	0.06	1126
06:30	5.13	1.97	68.22	0.23	0.19	1.56	0.22	0.04	0.08	2.89	0.01	0.01	0.07	1123
07:00	3.38	0.25	65.64	0.19	0.28	1.51	0.15	0.05	0.01	2.86	0.01	0.01	0.07	1136
07:30	4.02	11.54	66.96	0.21	0.23	1.51	0.18	0.05	0.53	3.07	0.01	0.01	0.07	1137
08:00	7.95	18.06	67.69	0.15	0.39	1.43	0.36	0.07	0.82	3.08	0.01	0.02	0.07	1126
08:30	8.14	8.86	63.21	0.11	0.60	1.32	0.36	0.07	0.39	2.76	0.00	0.03	0.06	1132
09:00	7.55	7.57	61.00	0.12	0.42	1.41	0.33	0.07	0.33	2.67	0.01	0.02	0.06	1135
09:30	7.84	6.44	50.58	0.30	0.14	1.79	0.27	0.24	0.22	1.74	0.01	0.00	0.06	1006
10:00	6.71	6.52	56.73	0.19	0.24	1.44	0.27	0.07	0.26	2.29	0.01	0.01	0.06	1129
10:30	7.80	5.60	59.21	0.22	0.24	1.50	0.33	0.05	0.24	2.51	0.01	0.01	0.06	1153
11:00	8.16	10.16	54.51	0.18	0.28	1.45	0.36	0.16	0.45	2.40	0.01	0.01	0.06	1171
11:30	8.24	7.80	51.70	0.22	0.19	1.48	0.36	0.07	0.34	2.23	0.01	0.01	0.06	1135
12:00	8.64	6.16	62.52	0.18	0.15	1.51	0.37	0.08	0.27	2.70	0.01	0.01	0.07	1125
12:30	7.58	4.20	67.14	0.20	0.23	1.51	0.33	0.12	0.18	2.92	0.01	0.01	0.07	1138
13:00	9.94	10.38	62.92	0.19	0.22	1.51	0.44	0.08	0.46	2.79	0.01	0.01	0.07	1138
13:30	9.46	8.25	56.00	0.17	0.18	1.53	0.41	0.07	0.36	2.41	0.01	0.01	0.07	1116
14:00	7.01	2.07	65.08	0.19	0.28	1.57	0.31	0.10	0.09	2.88	0.01	0.01	0.07	1139
14:30	6.91	9.79	42.96	0.21	0.21	1.52	0.30	0.14	0.43	1.89	0.01	0.01	0.07	1109
15:00	8.46	6.24	63.58	0.16	0.21	1.53	0.38	0.07	0.28	2.86	0.01	0.01	0.07	1136
15:30	7.46	7.52	66.05	0.19	0.23	1.57	0.34	0.13	0.34	3.02	0.01	0.01	0.07	1122
16:00	7.22	6.74	61.65	0.16	0.26	1.54	0.33	0.11	0.31	2.82	0.01	0.01	0.07	1120
16:30	8.18	8.20	54.14	0.19	0.18	1.52	0.37	0.11	0.37	2.42	0.01	0.01	0.07	1112
17:00	7.38	6.46	59.05	0.16	0.17	1.50	0.32	0.06	0.28	2.58	0.01	0.01	0.07	1128
17:30	8.92	7.24	59.02	0.19	0.19	1.51	0.39	0.12	0.31	2.55	0.01	0.01	0.07	1124
18:00	9.69	12.06	59.88	0.17	0.17	1.49	0.43	0.08	0.53	2.63	0.01	0.01	0.07	1127
18:30	7.35	5.93	66.34	0.19	0.18	1.52	0.32	0.10	0.26	2.88	0.01	0.01	0.07	1128
19:00	6.96	9.81	61.09	0.16	0.25	1.51	0.31	0.08	0.43	2.68	0.01	0.01	0.07	1117
19:30	7.09	16.44	52.00	0.21	0.25	1.48	0.30	0.14	0.71	2.23	0.01	0.01	0.06	1107
20:00	8.70	19.98	58.35	0.14	0.36	1.38	0.36	0.16	0.83	2.43	0.01	0.02	0.06	1129
20:30	9.09	23.13	59.48	0.14	0.49	1.23	0.38	0.11	0.97	2.50	0.01	0.02	0.05	1138
21:00	7.19	24.41	69.51	2.29	0.52	1.24	0.30	0.08	1.02	2.91	0.10	0.02	0.05	1129
21:30	8.79	27.34	61.45	0.10	0.54	1.26	0.37	0.08	1.13	2.55	0.00	0.02	0.05	1123
22:00	9.08	26.67	63.10	0.11	0.58	1.30	0.37	0.05	1.10	2.60	0.00	0.02	0.05	1124
22:30	7.39	21.45	59.96	0.26	0.49	1.23	0.31	0.06	0.89	2.48	0.01	0.02	0.05	1127
23:00	6.39	23.41	59.08	0.13	0.44	1.26	0.26	0.42	0.97	2.44	0.01	0.02	0.05	1125
23:30	8.43	30.60	61.27	0.14	0.45	1.25	0.36	0.08	1.30	2.61	0.01	0.02	0.05	1135
00:00	9.23	15.69	63.27	0.18	0.43	1.30	0.40	0.28	0.67	2.71	0.01	0.02	0.06	1140
min	3.38	0.25	42.96	0.10	0.14	1.23	0.15	0.03	0.01	1.74	0.00	0.00	0.05	1006
max	9.94	30.60	69.51	2.29	0.69	1.79	0.44	0.42	1.30	3.08	0.10	0.03	0.07	1171
moyenne	7.69	10.61	62.02	0.21	0.39	1.42								1126
Total							15.80	15.21	21.71	127.62	0.42	0.79	2.93	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	7.41			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.