

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	4.14	31.88	59.55	0.18	0.70	1.33	0.18	0.14	1.41	2.64	0.01	0.03	0.06	1111	
01:00	3.50	33.84	64.53	0.16	0.76	1.32	0.15	0.14	1.47	2.81	0.01	0.03	0.06	1113	
01:30	2.92	25.93	67.77	0.17	0.71	1.32	0.13	0.14	1.13	2.95	0.01	0.03	0.06	1130	
02:00	2.77	29.66	56.91	0.15	0.73	1.29	0.12	0.13	1.29	2.48	0.01	0.03	0.06	1120	
02:30	2.90	31.86	60.67	0.17	0.76	1.29	0.12	0.10	1.35	2.58	0.01	0.03	0.05	1125	
03:00	2.80	33.90	60.53	0.16	0.71	1.27	0.12	0.65	1.45	2.59	0.01	0.03	0.05	1135	
03:30	2.70	24.57	61.45	0.19	0.76	1.27	0.11	0.29	1.04	2.61	0.01	0.03	0.05	1128	
04:00	2.72	29.16	64.00	0.16	0.72	1.29	0.11	0.10	1.23	2.70	0.01	0.03	0.05	1129	
04:30	2.93	31.35	50.16	0.16	0.72	1.26	0.13	0.14	1.35	2.16	0.01	0.03	0.05	1148	
05:00	2.80	29.01	58.79	0.16	0.75	1.26	0.12	0.14	1.23	2.49	0.01	0.03	0.05	1131	
05:30	2.89	25.32	59.81	0.16	0.74	1.27	0.12	0.08	1.07	2.52	0.01	0.03	0.05	1135	
06:00	3.21	28.22	64.28	0.38	0.52	1.27	0.14	0.17	1.21	2.76	0.02	0.02	0.05	1131	
06:30	3.24	28.42	58.00	0.20	0.54	1.27	0.14	0.09	1.20	2.46	0.01	0.02	0.05	1133	
07:00	4.14	32.22	65.86	0.16	0.63	1.30	0.18	0.10	1.38	2.83	0.01	0.03	0.06	1135	
07:30	3.43	23.47	61.09	0.16	0.57	1.29	0.15	0.12	1.04	2.70	0.01	0.03	0.06	1127	
08:00	3.09	28.25	65.22	0.16	0.60	1.30	0.14	0.12	1.25	2.89	0.01	0.03	0.06	1124	
08:30	3.56	27.09	64.21	0.19	0.62	1.32	0.16	0.11	1.20	2.85	0.01	0.03	0.06	1125	
09:00	4.44	27.99	61.58	0.21	0.60	1.32	0.19	0.13	1.23	2.70	0.01	0.03	0.06	1107	
09:30	4.20	27.21	62.41	0.19	0.60	1.31	0.18	0.13	1.18	2.72	0.01	0.03	0.06	1118	
10:00	3.92	17.99	64.17	0.17	0.56	1.30	0.17	0.09	0.78	2.78	0.01	0.02	0.06	1132	
10:30	6.02	32.74	63.83	0.21	0.59	1.29	0.26	0.12	1.43	2.79	0.01	0.03	0.06	1127	
11:00	5.41	48.46	55.30	0.33	0.61	1.33	0.22	0.56	1.96	2.24	0.01	0.02	0.05	1101	
11:30	3.72	32.78	33.50	1.25	0.60	1.29	0.14	0.27	1.22	1.25	0.05	0.02	0.05	1111	
12:00	3.38	13.23	45.92	0.17	0.63	1.35	0.11	0.09	0.44	1.53	0.01	0.02	0.04	1119	
12:30	4.32	24.99	54.23	0.20	0.62	1.38	0.14	0.11	0.83	1.80	0.01	0.02	0.05	1105	
13:00	4.37	22.48	55.92	0.17	0.61	1.34	0.15	0.06	0.75	1.86	0.01	0.02	0.04	1131	
13:30	4.49	28.85	60.26	0.16	0.61	1.28	0.15	0.06	0.99	2.07	0.01	0.02	0.04	1157	
14:00	4.44	13.79	61.47	0.17	0.51	1.30	0.16	0.06	0.51	2.27	0.01	0.02	0.05	1163	
14:30	4.56	36.06	40.52	0.20	0.60	1.29	0.17	0.53	1.38	1.55	0.01	0.02	0.05	1135	
15:00	5.26	51.59	53.30	0.19	0.60	1.27	0.21	0.12	2.02	2.09	0.01	0.02	0.05	1126	
15:30	4.04	39.34	56.73	1.50	0.60	1.25	0.17	0.11	1.61	2.33	0.06	0.02	0.05	1136	
16:00	3.69	34.86	66.20	0.15	0.59	1.28	0.15	0.09	1.44	2.74	0.01	0.02	0.05	1125	
16:30	4.18	86.89	60.67	0.19	0.65	1.28	0.18	0.14	3.66	2.56	0.01	0.03	0.05	1125	
17:00	3.43	56.14	53.78	0.24	0.64	1.26	0.15	0.19	2.39	2.29	0.01	0.03	0.05	1120	
17:30	2.89	37.58	45.66	0.18	0.62	1.24	0.12	0.83	1.58	1.91	0.01	0.03	0.05	1124	
18:00	2.78	29.89	49.40	0.19	0.50	1.23	0.12	0.20	1.24	2.04	0.01	0.02	0.05	1122	
18:30	2.76	29.35	58.43	0.24	0.31	1.15	0.12	0.10	1.25	2.49	0.01	0.01	0.05	1129	
19:00	2.81	26.69	54.58	0.23	0.35	1.16	0.12	0.09	1.13	2.31	0.01	0.01	0.05	1121	
19:30	2.98	28.02	64.24	0.25	0.30	1.15	0.13	0.11	1.21	2.77	0.01	0.01	0.05	1127	
20:00	2.95	30.10	59.05	0.19	0.52	1.20	0.13	0.09	1.30	2.54	0.01	0.02	0.05	1123	
20:30	2.91	30.24	55.80	0.21	0.65	1.27	0.12	0.16	1.29	2.39	0.01	0.03	0.05	1118	
21:00	3.17	28.01	65.49	0.15	0.62	1.29	0.13	0.08	1.17	2.75	0.01	0.03	0.05	1113	
21:30	3.86	35.33	63.71	0.18	0.65	1.28	0.16	0.22	1.48	2.67	0.01	0.03	0.05	1107	
22:00	3.20	35.48	65.48	0.15	0.62	1.28	0.13	0.08	1.47	2.72	0.01	0.03	0.05	1114	
22:30	2.98	29.15	59.12	0.15	0.70	1.27	0.12	0.09	1.20	2.43	0.01	0.03	0.05	1118	
23:00	2.90	31.22	63.07	0.13	0.60	1.26	0.12	0.13	1.33	2.70	0.01	0.03	0.05	1128	
23:30	2.65	32.72	65.95	0.15	0.65	1.27	0.11	0.14	1.38	2.78	0.01	0.03	0.05	1113	
00:00	2.59	28.70	69.14	0.14	0.64	1.27	0.11	0.12	1.20	2.90	0.01	0.03	0.05	1114	
min	2,59	13,23	33,50	0,13	0,30	1,15	0,11	0,06	0,44	1,25	0,01	0,01	0,04	1101	
max	6,02	86,89	69,14	1,50	0,76	1,38	0,26	0,83	3,66	2,95	0,06	0,03	0,06	1163	
moyenne	3,52	31,71	58,99	0,24	0,61	1,28								1125	
Total							6,98	29,64	63,37	117,93	0,46	1,22	2,54		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	14,87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.