

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2,68	30,02	65,28	0,15	0,67	1,28	0,11	0,12	1,27	2,76	0,01	0,03	0,05	1119
01:00	2,73	26,39	66,28	0,15	0,65	1,30	0,12	0,12	1,14	2,85	0,01	0,03	0,06	1120
01:30	2,72	34,88	59,27	0,16	0,67	1,29	0,12	0,13	1,50	2,55	0,01	0,03	0,06	1103
02:00	2,57	28,51	66,15	0,15	0,65	1,29	0,11	0,15	1,22	2,83	0,01	0,03	0,06	1104
02:30	2,55	29,09	67,53	0,16	0,65	1,29	0,11	0,12	1,23	2,85	0,01	0,03	0,05	1088
03:00	2,47	29,19	61,51	0,19	0,64	1,27	0,10	0,40	1,23	2,59	0,01	0,03	0,05	1103
03:30	2,80	30,00	73,41	0,25	0,63	1,27	0,12	0,11	1,28	3,13	0,01	0,03	0,05	1114
04:00	2,79	28,51	63,12	0,17	0,69	1,29	0,12	0,36	1,19	2,64	0,01	0,03	0,05	1101
04:30	2,83	32,07	63,76	0,17	0,63	1,29	0,12	0,09	1,36	2,70	0,01	0,03	0,05	1123
05:00	3,10	28,09	64,36	0,16	0,65	1,33	0,13	0,16	1,20	2,75	0,01	0,03	0,06	1103
05:30	3,14	35,82	61,27	0,18	0,65	1,30	0,13	0,11	1,51	2,58	0,01	0,03	0,05	1103
06:00	3,15	30,26	60,83	0,18	0,58	1,31	0,13	0,10	1,28	2,58	0,01	0,02	0,06	1110
06:30	2,93	30,60	64,24	0,23	0,33	1,27	0,13	0,08	1,32	2,78	0,01	0,01	0,06	1125
07:00	2,70	27,51	58,77	0,22	0,33	1,28	0,12	0,25	1,22	2,61	0,01	0,01	0,06	1120
07:30	2,70	31,03	58,29	0,29	0,36	1,29	0,12	0,90	1,37	2,57	0,01	0,02	0,06	1110
08:00	3,27	23,40	59,97	0,38	0,49	1,29	0,14	0,13	1,01	2,59	0,02	0,02	0,06	1118
08:30	4,10	22,39	60,84	0,17	0,66	1,33	0,18	0,09	0,96	2,61	0,01	0,03	0,06	1125
09:00	3,82	16,39	65,85	0,15	0,66	1,33	0,16	0,10	0,70	2,83	0,01	0,03	0,06	1125
09:30	8,07	32,80	66,23	0,20	0,66	1,32	0,35	0,12	1,41	2,85	0,01	0,03	0,06	1118
10:00	7,28	20,60	68,80	0,18	0,61	1,31	0,32	0,13	0,90	3,02	0,01	0,03	0,06	1123
10:30	8,60	19,21	59,55	0,19	0,64	1,33	0,38	0,17	0,85	2,64	0,01	0,03	0,06	1119
11:00	9,94	26,83	60,58	0,18	0,67	1,33	0,43	0,12	1,17	2,65	0,01	0,03	0,06	1112
11:30	7,17	30,71	61,92	0,17	0,65	1,30	0,31	0,18	1,35	2,72	0,01	0,03	0,06	1121
12:00	4,58	28,79	67,45	0,15	0,64	1,32	0,19	0,11	1,22	2,87	0,01	0,03	0,06	1115
12:30	4,07	28,68	68,22	0,16	0,62	1,31	0,18	0,15	1,24	2,94	0,01	0,03	0,06	1132
13:00	5,04	24,70	63,50	0,16	0,65	1,31	0,22	0,13	1,09	2,80	0,01	0,03	0,06	1124
13:30	8,51	35,24	66,45	0,28	0,68	1,31	0,37	0,18	1,54	2,90	0,01	0,03	0,06	1111
14:00	6,86	18,63	65,49	0,19	0,62	1,33	0,29	0,20	0,79	2,79	0,01	0,03	0,06	1126
14:30	7,25	28,24	64,43	0,18	0,68	1,34	0,30	0,10	1,19	2,71	0,01	0,03	0,06	1108
15:00	7,58	30,57	66,32	0,16	0,69	1,31	0,32	0,19	1,29	2,80	0,01	0,03	0,06	1117
15:30	5,59	30,25	61,41	0,16	0,68	1,31	0,24	0,14	1,29	2,62	0,01	0,03	0,06	1122
16:00	4,05	33,40	51,62	0,12	0,66	1,28	0,17	0,09	1,44	2,22	0,01	0,03	0,06	1120
16:30	3,52	31,92	62,27	0,14	0,66	1,29	0,15	0,08	1,37	2,67	0,01	0,03	0,06	1128
17:00	3,14	29,32	67,95	0,13	0,68	1,31	0,13	0,10	1,24	2,88	0,01	0,03	0,06	1128
17:30	3,40	26,14	65,24	0,14	0,65	1,29	0,15	0,07	1,14	2,84	0,01	0,03	0,06	1132
18:00	4,96	30,31	68,85	0,18	0,57	1,30	0,22	0,09	1,32	3,00	0,01	0,02	0,06	1137
18:30	6,11	27,77	63,77	0,24	0,44	1,21	0,27	0,10	1,25	2,86	0,01	0,02	0,05	1130
19:00	7,68	27,25	63,19	0,31	0,43	1,22	0,34	0,12	1,20	2,78	0,01	0,02	0,05	1124
19:30	6,46	26,68	68,04	0,24	0,38	1,19	0,28	0,08	1,17	2,99	0,01	0,02	0,05	1124
20:00	6,46	31,21	68,26	0,19	0,49	1,23	0,29	0,15	1,39	3,05	0,01	0,02	0,05	1131
20:30	5,36	26,14	62,26	0,15	0,65	1,31	0,23	0,10	1,14	2,72	0,01	0,03	0,06	1126
21:00	8,71	32,32	70,10	0,16	0,66	1,33	0,37	0,11	1,38	2,99	0,01	0,03	0,06	1108
21:30	9,79	20,94	67,68	0,16	0,62	1,32	0,42	0,10	0,90	2,92	0,01	0,03	0,06	1121
22:00	10,14	15,88	63,35	0,15	0,64	1,33	0,45	0,11	0,70	2,80	0,01	0,03	0,06	1121
22:30	8,89	15,79	72,00	0,16	0,62	1,33	0,40	0,11	0,71	3,22	0,01	0,03	0,06	1126
23:00	9,61	11,60	65,51	0,15	0,62	1,36	0,43	0,10	0,52	2,93	0,01	0,03	0,06	1124
23:30	11,09	11,55	66,35	0,15	0,65	1,35	0,51	0,11	0,53	3,05	0,01	0,03	0,06	1126
00:00	8,23	10,48	64,24	0,13	0,60	1,34	0,38	0,10	0,48	2,97	0,01	0,03	0,06	1128
min	2,47	10,48	51,62	0,12	0,33	1,19	0,10	0,07	0,48	2,22	0,01	0,01	0,05	1088
max	11,09	35,82	73,41	0,38	0,69	1,36	0,51	0,90	1,54	3,22	0,02	0,03	0,06	1137
moyenne	5,44	26,63	64,41	0,18	0,61	1,30								1119
Total							11,39	24,56	55,21	133,99	0,38	1,26	2,71	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.