

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.54	37.09	62.68	0.14	0.73	1.29	0.28	0.09	1.58	2.67	0.01	0.03	0.05	1121
01:00	6.51	35.34	66.76	0.13	0.75	1.27	0.28	0.08	1.50	2.83	0.01	0.03	0.05	1120
01:30	7.20	32.96	59.20	0.14	0.73	1.26	0.31	0.07	1.40	2.51	0.01	0.03	0.05	1134
02:00	8.62	28.43	50.01	0.13	0.79	1.26	0.37	0.14	1.21	2.13	0.01	0.03	0.05	1126
02:30	6.64	29.41	56.58	0.14	0.77	1.27	0.28	0.09	1.26	2.42	0.01	0.03	0.05	1131
03:00	6.09	25.45	59.94	0.13	0.73	1.27	0.26	0.13	1.10	2.59	0.01	0.03	0.05	1119
03:30	9.61	30.75	65.30	0.15	0.73	1.29	0.41	0.08	1.31	2.78	0.01	0.03	0.05	1128
04:00	9.22	17.21	62.81	0.14	0.73	1.29	0.40	0.08	0.74	2.70	0.01	0.03	0.06	1134
04:30	8.77	17.26	65.78	0.15	0.73	1.29	0.38	0.12	0.75	2.86	0.01	0.03	0.06	1138
05:00	7.92	21.82	68.88	0.15	0.73	1.27	0.34	0.07	0.95	2.99	0.01	0.03	0.06	1135
05:30	6.44	14.78	63.33	0.14	0.74	1.28	0.28	0.10	0.65	2.77	0.01	0.03	0.06	1139
06:00	5.90	12.34	65.79	0.15	0.66	1.33	0.26	0.08	0.54	2.90	0.01	0.03	0.06	1152
06:30	8.77	12.37	56.72	0.22	0.46	1.45	0.39	0.08	0.54	2.49	0.01	0.02	0.06	1139
07:00	8.62	12.80	63.57	0.19	0.48	1.38	0.40	0.08	0.59	2.93	0.01	0.02	0.06	1147
07:30	7.29	10.78	64.57	0.21	0.43	1.43	0.34	0.08	0.50	2.97	0.01	0.02	0.07	1134
08:00	7.91	14.35	63.57	0.18	0.56	1.40	0.35	0.11	0.64	2.82	0.01	0.02	0.06	1116
08:30	7.01	8.60	65.21	0.13	0.65	1.31	0.31	0.09	0.38	2.87	0.01	0.03	0.06	1126
09:00	8.67	10.14	66.52	0.13	0.65	1.30	0.38	0.10	0.44	2.91	0.01	0.03	0.06	1119
09:30	6.99	4.45	67.01	0.14	0.64	1.31	0.31	0.10	0.20	2.95	0.01	0.03	0.06	1136
10:00	8.65	5.83	61.01	0.13	0.62	1.32	0.38	0.08	0.26	2.67	0.01	0.03	0.06	1109
10:30	6.63	7.14	63.79	0.13	0.69	1.30	0.28	0.09	0.30	2.71	0.01	0.03	0.06	1112
11:00	7.55	5.19	67.15	0.12	0.60	1.31	0.32	0.11	0.22	2.88	0.01	0.03	0.06	1134
11:30	9.13	7.16	66.00	0.12	0.64	1.30	0.40	0.08	0.32	2.91	0.01	0.03	0.06	1170
12:00	6.71	6.42	62.22	0.12	0.59	1.28	0.30	0.08	0.28	2.74	0.01	0.03	0.06	1135
12:30	5.29	3.30	58.96	0.12	0.65	1.29	0.22	0.07	0.14	2.50	0.01	0.03	0.05	1121
13:00	5.85	10.44	53.31	0.12	0.67	1.26	0.25	0.08	0.44	2.27	0.01	0.03	0.05	1141
13:30	7.40	8.62	47.92	0.09	0.64	1.27	0.33	0.12	0.38	2.12	0.00	0.03	0.06	1141
14:00	7.64	8.70	58.88	0.12	0.67	1.29	0.33	0.12	0.38	2.55	0.00	0.03	0.06	1125
14:30	8.86	10.12	63.98	0.14	0.62	1.33	0.38	0.09	0.43	2.72	0.01	0.03	0.06	1119
15:00	7.60	15.77	55.22	0.13	0.68	1.28	0.32	0.14	0.67	2.34	0.01	0.03	0.05	1115
15:30	8.77	8.91	64.55	0.11	0.62	1.28	0.37	0.07	0.38	2.75	0.00	0.03	0.05	1131
16:00	8.06	11.38	52.68	0.31	0.68	1.25	0.35	0.14	0.49	2.27	0.01	0.03	0.05	1113
16:30	8.45	15.31	56.79	0.25	0.69	1.26	0.36	1.19	0.65	2.40	0.01	0.03	0.05	1099
17:00	7.50	12.67	62.40	0.21	0.71	1.24	0.31	0.12	0.53	2.61	0.01	0.03	0.05	1114
17:30	6.68	10.04	48.26	0.15	0.72	1.25	0.28	0.11	0.42	2.01	0.01	0.03	0.05	1119
18:00	7.21	10.32	55.17	0.16	0.60	1.20	0.31	0.36	0.44	2.34	0.01	0.03	0.05	1128
18:30	7.50	10.59	59.25	0.16	0.37	1.11	0.32	0.07	0.46	2.55	0.01	0.02	0.05	1143
19:00	7.68	9.20	56.59	0.17	0.32	1.12	0.34	0.06	0.40	2.48	0.01	0.01	0.05	1137
19:30	7.69	11.92	62.02	0.16	0.39	1.12	0.34	0.09	0.52	2.71	0.01	0.02	0.05	1126
20:00	8.38	20.05	63.36	0.15	0.42	1.16	0.36	0.32	0.86	2.73	0.01	0.02	0.05	1127
20:30	7.66	30.54	57.43	0.10	0.58	1.23	0.32	0.25	1.26	2.38	0.00	0.02	0.05	1120
21:00	5.65	39.55	58.38	0.13	0.57	1.20	0.23	0.09	1.62	2.39	0.01	0.02	0.05	1134
21:30	4.88	38.75	57.56	0.12	0.56	1.22	0.20	0.08	1.60	2.37	0.00	0.02	0.05	1128
22:00	4.07	37.01	59.89	0.10	0.52	1.23	0.17	0.11	1.53	2.47	0.00	0.02	0.05	1133
22:30	3.76	19.67	59.79	0.17	0.50	1.25	0.16	0.66	0.83	2.52	0.01	0.02	0.05	1143
23:00	4.28	26.30	61.53	0.17	0.49	1.25	0.19	0.09	1.14	2.66	0.01	0.02	0.05	1133
23:30	4.48	28.63	64.72	0.11	0.50	1.26	0.20	0.10	1.25	2.82	0.00	0.02	0.05	1130
00:00	5.07	39.07	63.23	0.33	0.50	1.26	0.22	0.15	1.69	2.74	0.01	0.02	0.05	1115
min	3,76	3,30	47,92	0,09	0,32	1,11	0,16	0,06	0,14	2,01	0,00	0,01	0,05	1099
max	9,61	39,55	68,88	0,33	0,79	1,45	0,41	1,19	1,69	2,99	0,01	0,03	0,07	1170
moyenne	7,16	17,60	60,76	0,15	0,62	1,27								1129
Total							14,83	26,44	36,15	125,73	0,31	1,27	2,63	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	12,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.