

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.89	37.30	65.60	0.13	0.68	1.21	0.16	0.09	1.56	2.74	0.01	0.03	0.05	1144
01:00	3.71	26.00	67.46	0.11	0.70	1.23	0.16	0.08	1.09	2.83	0.00	0.03	0.05	1143
01:30	4.01	33.06	65.23	0.11	0.69	1.22	0.17	0.13	1.40	2.77	0.00	0.03	0.05	1144
02:00	3.79	36.52	62.90	0.11	0.69	1.23	0.16	0.08	1.54	2.65	0.00	0.03	0.05	1127
02:30	3.30	39.61	66.71	0.11	0.72	1.23	0.14	0.15	1.67	2.82	0.00	0.03	0.05	1127
03:00	2.55	30.78	62.07	0.13	0.69	1.21	0.10	0.38	1.25	2.52	0.01	0.03	0.05	1127
03:30	2.09	27.10	72.59	0.51	0.68	1.16	0.09	1.51	1.12	2.99	0.02	0.03	0.05	1157
04:00	2.93	26.47	57.89	0.14	0.69	1.20	0.12	0.15	1.12	2.45	0.01	0.03	0.05	1146
04:30	3.34	37.84	62.06	0.11	0.67	1.21	0.14	0.15	1.62	2.66	0.00	0.03	0.05	1141
05:00	3.25	32.70	63.37	0.13	0.69	1.21	0.14	0.13	1.38	2.68	0.01	0.03	0.05	1136
05:30	4.16	31.93	64.82	0.13	0.68	1.21	0.17	0.19	1.34	2.72	0.01	0.03	0.05	1143
06:00	5.01	25.80	67.08	0.16	0.52	1.18	0.21	0.08	1.08	2.82	0.01	0.02	0.05	1139
06:30	6.66	18.84	61.44	0.18	0.22	1.12	0.28	0.07	0.80	2.62	0.01	0.01	0.05	1144
07:00	6.93	13.23	61.94	0.17	0.26	1.12	0.30	0.06	0.58	2.70	0.01	0.01	0.05	1152
07:30	9.10	22.81	63.64	0.17	0.24	1.11	0.41	0.08	1.02	2.85	0.01	0.01	0.05	1152
08:00	8.52	13.99	62.10	0.14	0.39	1.20	0.38	0.10	0.62	2.75	0.01	0.02	0.05	1143
08:30	10.99	19.61	57.30	0.11	0.62	1.25	0.50	0.35	0.88	2.58	0.00	0.03	0.06	1121
09:00	7.33	7.25	61.58	0.98	0.66	1.29	0.32	0.11	0.32	2.70	0.04	0.03	0.06	1118
09:30	9.19	18.78	64.39	0.11	0.67	1.28	0.40	0.10	0.82	2.80	0.00	0.03	0.06	1119
10:00	7.27	7.72	71.45	0.10	0.68	1.27	0.32	0.10	0.34	3.12	0.00	0.03	0.06	1139
10:30	8.76	6.87	66.31	0.13	0.68	1.28	0.39	0.11	0.30	2.94	0.01	0.03	0.06	1140
11:00	9.09	9.29	63.07	0.26	0.69	1.28	0.40	0.14	0.41	2.80	0.01	0.03	0.06	1129
11:30	11.51	10.02	64.85	0.19	0.58	1.29	0.52	0.13	0.45	2.90	0.01	0.03	0.06	1126
12:00	7.74	11.41	63.58	0.20	0.69	1.29	0.34	0.32	0.50	2.79	0.01	0.03	0.06	1114
12:30	9.61	17.79	61.22	0.23	0.68	1.29	0.41	0.16	0.76	2.63	0.01	0.03	0.06	1111
13:00	6.21	25.06	65.67	0.12	0.67	1.26	0.26	0.10	1.06	2.77	0.01	0.03	0.05	1116
13:30	8.46	38.53	59.31	0.10	0.70	1.25	0.35	0.07	1.62	2.49	0.00	0.03	0.05	1122
14:00	7.04	15.88	70.61	0.13	0.60	1.30	0.29	0.07	0.66	2.96	0.01	0.03	0.05	1149
14:30	8.29	19.99	53.34	0.10	0.63	1.25	0.36	0.08	0.88	2.34	0.00	0.03	0.06	1150
15:00	10.13	19.68	62.35	0.10	0.71	1.26	0.44	0.08	0.86	2.74	0.00	0.03	0.06	1134
15:30	8.46	11.09	65.74	0.13	0.64	1.25	0.37	0.10	0.49	2.91	0.01	0.03	0.06	1139
16:00	9.63	10.21	59.38	0.09	0.64	1.26	0.42	0.07	0.44	2.59	0.00	0.03	0.06	1130
16:30	8.41	3.25	66.71	0.10	0.58	1.29	0.37	0.12	0.14	2.92	0.00	0.03	0.06	1144
17:00	8.48	6.61	66.16	0.08	0.66	1.26	0.38	0.10	0.30	2.99	0.00	0.03	0.06	1144
17:30	9.54	7.42	67.05	0.11	0.60	1.32	0.42	0.08	0.32	2.93	0.00	0.03	0.06	1137
18:00	5.30	0.09	60.37	0.11	0.54	1.26	0.22	0.07	0.00	2.49	0.00	0.02	0.05	1127
18:30	4.55	2.18	62.77	0.17	0.35	1.06	0.20	0.07	0.09	2.69	0.01	0.02	0.05	1124
19:00	10.75	15.69	52.27	0.17	0.38	1.04	0.48	0.15	0.69	2.31	0.01	0.02	0.05	1119
19:30	10.16	15.98	57.61	0.19	0.39	1.09	0.43	0.16	0.68	2.46	0.01	0.02	0.05	1101
20:00	9.03	14.60	56.14	0.18	0.50	1.17	0.38	0.07	0.61	2.35	0.01	0.02	0.05	1113
20:30	8.87	8.99	67.33	0.12	0.73	1.26	0.38	0.24	0.38	2.86	0.00	0.03	0.05	1141
21:00	6.57	1.16	68.16	0.09	0.66	1.29	0.28	0.07	0.05	2.94	0.00	0.03	0.06	1136
21:30	6.78	3.66	69.00	0.10	0.67	1.30	0.29	0.09	0.16	2.98	0.00	0.03	0.06	1122
22:00	8.11	6.89	62.44	0.09	0.64	1.30	0.36	0.10	0.31	2.78	0.00	0.03	0.06	1128
22:30	9.56	12.51	61.26	0.10	0.70	1.28	0.43	0.12	0.56	2.73	0.00	0.03	0.06	1113
23:00	7.15	7.13	68.90	0.11	0.65	1.27	0.31	0.11	0.31	2.95	0.00	0.03	0.05	1118
23:30	8.27	13.95	61.97	0.10	0.63	1.25	0.36	0.12	0.61	2.69	0.00	0.03	0.05	1144
00:00	8.65	18.77	62.92	0.10	0.72	1.25	0.37	0.07	0.81	2.71	0.00	0.03	0.05	1132
min	2,09	0,09	52,27	0,08	0,22	1,04	0,09	0,06	0,00	2,31	0,00	0,01	0,05	1101
max	11,51	39,61	72,59	0,98	0,73	1,32	0,52	1,51	1,67	3,12	0,04	0,03	0,06	1157
moyenne	7,15	17,54	63,50	0,16	0,61	1,23								1133
Total							14,89	21,42	36,02	131,40	0,32	1,26	2,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	10,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,03			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.