

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.82	3.98	64.40	0.10	0.64	1.30	0.37	0.12	0.19	3.02	0.00	0.03	0.06	1143
01:00	7.11	4.47	64.63	0.09	0.58	1.30	0.33	0.11	0.21	3.02	0.00	0.03	0.06	1130
01:30	7.71	5.41	66.68	0.11	0.57	1.32	0.35	0.09	0.24	2.99	0.01	0.03	0.06	1130
02:00	7.78	7.83	68.10	0.10	0.57	1.30	0.35	0.09	0.35	3.06	0.00	0.03	0.06	1123
02:30	7.58	3.35	65.07	0.10	0.63	1.30	0.34	0.10	0.15	2.94	0.00	0.03	0.06	1147
03:00	6.58	6.10	67.15	0.09	0.66	1.30	0.30	0.11	0.28	3.11	0.00	0.03	0.06	1145
03:30	8.89	10.49	63.51	0.11	0.66	1.31	0.40	0.09	0.48	2.89	0.01	0.03	0.06	1129
04:00	8.31	6.66	63.20	0.11	0.65	1.33	0.37	0.10	0.30	2.84	0.00	0.03	0.06	1136
04:30	6.82	5.43	71.69	0.14	0.56	1.36	0.31	0.08	0.25	3.25	0.01	0.03	0.06	1139
05:00	7.50	10.79	63.63	0.21	0.36	1.44	0.34	0.09	0.48	2.85	0.01	0.02	0.06	1127
05:30	8.03	5.34	70.23	0.22	0.32	1.52	0.35	0.08	0.23	3.05	0.01	0.01	0.07	1123
06:00	7.82	8.34	63.94	0.21	0.33	1.53	0.34	0.09	0.36	2.79	0.01	0.01	0.07	1122
06:30	7.86	9.98	64.19	0.22	0.32	1.49	0.35	0.08	0.44	2.84	0.01	0.01	0.07	1128
07:00	8.49	10.07	62.47	0.26	0.28	1.49	0.36	0.15	0.43	2.67	0.01	0.01	0.06	1120
07:30	6.21	7.41	64.56	0.20	0.31	1.47	0.27	0.09	0.33	2.84	0.01	0.01	0.06	1148
08:00	7.25	10.05	69.07	0.16	0.41	1.40	0.32	0.09	0.45	3.09	0.01	0.02	0.06	1142
08:30	8.98	10.89	59.65	0.11	0.67	1.28	0.40	0.09	0.49	2.68	0.00	0.03	0.06	1125
09:00	7.62	6.23	59.04	0.19	0.62	1.26	0.34	0.78	0.28	2.63	0.01	0.03	0.06	1121
09:30	9.21	7.89	52.54	0.14	0.55	1.24	0.39	0.09	0.33	2.23	0.01	0.02	0.05	1120
10:00	5.44	0.11	66.83	0.11	0.54	1.27	0.23	0.08	0.00	2.79	0.00	0.02	0.05	1139
10:30	5.99	5.89	54.28	0.11	0.57	1.25	0.26	0.14	0.25	2.35	0.00	0.02	0.05	1152
11:00	8.79	8.52	62.25	0.08	0.58	1.28	0.39	0.08	0.38	2.77	0.00	0.03	0.06	1153
11:30	9.49	14.00	61.39	0.10	0.62	1.30	0.41	0.10	0.61	2.68	0.00	0.03	0.06	1124
12:00	8.60	9.60	62.31	0.09	0.66	1.30	0.36	0.09	0.41	2.64	0.00	0.03	0.06	1107
12:30	6.12	0.84	63.97	0.09	0.62	1.30	0.26	0.09	0.04	2.76	0.00	0.03	0.06	1123
13:00	7.21	9.61	60.45	0.09	0.66	1.29	0.31	0.06	0.41	2.59	0.00	0.03	0.06	1113
13:30	8.25	10.31	55.34	0.08	0.68	1.29	0.35	0.08	0.43	2.32	0.00	0.03	0.05	1105
14:00	7.83	4.60	59.27	0.11	0.60	1.30	0.32	0.08	0.19	2.44	0.00	0.02	0.05	1129
14:30	8.56	26.00	56.54	0.11	0.65	1.28	0.36	0.30	1.08	2.35	0.00	0.03	0.05	1116
15:00	9.58	19.85	50.66	0.12	0.66	1.26	0.40	1.13	0.83	2.11	0.01	0.03	0.05	1106
15:30	6.65	12.27	44.96	1.11	0.66	1.21	0.27	1.50	0.50	1.82	0.04	0.03	0.05	1130
16:00	7.86	12.87	61.16	0.12	0.67	1.20	0.32	0.20	0.53	2.51	0.01	0.03	0.05	1144
16:30	7.30	7.81	65.56	0.10	0.66	1.22	0.31	0.22	0.33	2.74	0.00	0.03	0.05	1144
17:00	5.59	0.47	70.66	0.06	0.67	1.26	0.24	0.07	0.02	3.01	0.00	0.03	0.05	1159
17:30	5.68	2.44	64.77	0.07	0.65	1.26	0.25	0.13	0.11	2.83	0.00	0.03	0.06	1155
18:00	8.83	6.31	68.54	0.10	0.56	1.33	0.40	0.08	0.29	3.10	0.00	0.03	0.06	1146
18:30	7.66	3.60	57.00	0.20	0.43	1.52	0.31	0.09	0.15	2.31	0.01	0.02	0.06	1079
19:00	7.31	3.28	67.00	0.17	0.42	1.47	0.31	0.07	0.14	2.83	0.01	0.02	0.06	1108
19:30	7.87	4.59	65.54	0.18	0.42	1.42	0.34	0.10	0.20	2.82	0.01	0.02	0.06	1113
20:00	6.75	3.74	62.19	0.17	0.48	1.37	0.29	0.09	0.16	2.70	0.01	0.02	0.06	1120
20:30	7.47	3.48	61.70	0.08	0.56	1.28	0.32	0.09	0.15	2.62	0.00	0.02	0.05	1119
21:00	8.90	5.51	67.04	0.08	0.56	1.28	0.38	0.12	0.23	2.84	0.00	0.02	0.05	1120
21:30	7.11	1.38	67.25	0.08	0.56	1.28	0.31	0.09	0.06	2.91	0.00	0.02	0.06	1121
22:00	6.08	0.32	68.18	0.08	0.55	1.31	0.27	0.10	0.01	2.97	0.00	0.02	0.06	1133
22:30	6.51	3.83	66.35	0.09	0.52	1.29	0.29	0.10	0.17	2.98	0.00	0.02	0.06	1124
23:00	8.65	7.33	62.95	0.08	0.53	1.29	0.40	0.09	0.34	2.91	0.00	0.02	0.06	1132
23:30	5.90	2.23	68.45	0.09	0.52	1.30	0.27	0.10	0.10	3.10	0.00	0.02	0.06	1108
00:00	8.47	4.37	66.02	0.08	0.55	1.32	0.38	0.10	0.20	2.96	0.00	0.02	0.06	1127
min	5.44	0.11	44.96	0.06	0.28	1.20	0.23	0.06	0.00	1.82	0.00	0.01	0.05	1079
max	9.58	26.00	71.69	1.11	0.68	1.53	0.41	1.50	1.08	3.25	0.04	0.03	0.07	1159
moyenne	7.58	7.00	63.17	0.14	0.55	1.33								1128
Total							15.89	20.70	14.57	132.54	0.30	1.16	2.78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	10.03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.