

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,22	10,75	63,35	0,11	0,59	1,28	0,35	0,11	0,46	2,72	0,00	0,03	0,05	1123
01:00	8,39	21,54	61,82	0,10	0,61	1,27	0,35	0,15	0,90	2,59	0,00	0,03	0,05	1120
01:30	6,98	9,85	64,21	0,30	0,61	1,25	0,30	0,10	0,42	2,73	0,01	0,03	0,05	1137
02:00	7,24	12,98	65,87	0,09	0,64	1,27	0,31	0,08	0,55	2,80	0,00	0,03	0,05	1134
02:30	7,42	13,70	61,62	0,10	0,58	1,27	0,32	0,12	0,60	2,68	0,00	0,03	0,05	1127
03:00	9,19	13,41	66,25	0,10	0,61	1,29	0,39	0,12	0,58	2,84	0,00	0,03	0,06	1120
03:30	7,42	8,46	61,84	0,11	0,62	1,28	0,32	0,08	0,36	2,64	0,00	0,03	0,05	1121
04:00	6,28	8,01	67,00	0,09	0,60	1,29	0,27	0,08	0,34	2,87	0,00	0,03	0,06	1125
04:30	6,64	5,02	64,09	0,10	0,58	1,28	0,29	0,09	0,22	2,81	0,00	0,03	0,06	1131
05:00	9,22	10,02	65,83	0,10	0,61	1,30	0,40	0,10	0,43	2,85	0,00	0,03	0,06	1113
05:30	6,98	3,84	67,29	0,10	0,62	1,28	0,30	0,22	0,17	2,91	0,00	0,03	0,06	1128
06:00	5,28	3,47	65,02	0,12	0,45	1,36	0,23	0,09	0,15	2,83	0,01	0,02	0,06	1135
06:30	5,99	8,08	67,87	0,19	0,28	1,41	0,27	0,07	0,36	3,02	0,01	0,01	0,06	1139
07:00	6,33	6,41	63,37	0,18	0,32	1,42	0,29	0,14	0,29	2,90	0,01	0,01	0,06	1132
07:30	7,68	10,18	58,12	0,20	0,29	1,44	0,35	0,10	0,46	2,63	0,01	0,01	0,06	1118
08:00	7,52	10,19	59,67	0,15	0,44	1,38	0,33	0,14	0,45	2,63	0,01	0,02	0,06	1111
08:30	8,01	7,08	66,29	0,12	0,61	1,29	0,35	0,14	0,31	2,86	0,00	0,03	0,06	1130
09:00	7,87	7,91	63,64	0,10	0,54	1,30	0,34	0,10	0,34	2,76	0,00	0,02	0,06	1128
09:30	8,19	10,84	62,85	0,11	0,59	1,28	0,35	0,09	0,47	2,72	0,00	0,03	0,06	1134
10:00	7,31	8,71	64,54	0,09	0,58	1,28	0,32	0,13	0,38	2,81	0,00	0,03	0,06	1135
10:30	7,99	10,29	65,94	0,12	0,57	1,28	0,35	0,13	0,45	2,87	0,01	0,02	0,06	1127
11:00	8,27	14,04	60,44	0,10	0,60	1,28	0,36	0,11	0,60	2,60	0,00	0,03	0,05	1138
11:30	9,63	13,49	62,56	0,11	0,61	1,26	0,42	0,19	0,58	2,71	0,00	0,03	0,05	1134
12:00	6,22	8,32	63,77	0,09	0,60	1,27	0,27	0,08	0,36	2,73	0,00	0,03	0,05	1135
12:30	6,91	11,49	59,39	0,12	0,58	1,26	0,30	0,29	0,50	2,59	0,01	0,03	0,06	1142
13:00	9,11	15,71	61,95	0,11	0,61	1,25	0,39	0,07	0,66	2,62	0,00	0,03	0,05	1135
13:30	7,48	5,34	64,54	0,10	0,59	1,26	0,31	0,06	0,22	2,71	0,00	0,02	0,05	1144
14:00	8,26	5,79	62,61	0,13	0,56	1,30	0,35	0,07	0,25	2,65	0,01	0,02	0,06	1149
14:30	7,36	8,15	61,76	0,10	0,56	1,27	0,32	0,07	0,35	2,69	0,00	0,02	0,06	1154
15:00	8,69	18,56	54,85	0,19	0,59	1,26	0,39	0,80	0,83	2,45	0,01	0,03	0,06	1123
15:30	7,03	8,74	58,48	0,15	0,63	1,29	0,31	0,12	0,39	2,58	0,01	0,03	0,06	1112
16:00	7,34	9,93	58,13	0,13	0,60	1,29	0,31	0,08	0,42	2,48	0,01	0,03	0,05	1126
16:30	8,21	9,66	60,54	0,08	0,58	1,26	0,36	0,10	0,43	2,67	0,00	0,03	0,06	1156
17:00	7,66	11,33	53,67	0,91	0,58	1,23	0,33	0,75	0,49	2,34	0,04	0,03	0,05	1157
17:30	7,82	8,10	60,54	0,09	0,59	1,24	0,34	0,12	0,35	2,61	0,00	0,03	0,05	1151
18:00	7,22	7,19	62,16	0,15	0,51	1,25	0,31	0,07	0,31	2,70	0,01	0,02	0,05	1148
18:30	8,10	9,28	61,84	0,22	0,38	1,25	0,35	0,30	0,40	2,69	0,01	0,02	0,05	1160
19:00	8,15	9,75	61,35	0,19	0,39	1,25	0,36	0,10	0,43	2,70	0,01	0,02	0,05	1161
19:30	7,91	11,02	60,18	0,19	0,37	1,26	0,35	0,13	0,49	2,65	0,01	0,02	0,06	1144
20:00	6,80	11,28	62,58	0,18	0,55	1,25	0,30	0,33	0,49	2,74	0,01	0,02	0,05	1139
20:30	6,48	7,87	60,38	0,16	0,64	1,25	0,28	0,13	0,34	2,64	0,01	0,03	0,05	1146
21:00	8,69	10,05	69,44	0,28	0,64	1,26	0,38	0,09	0,44	3,06	0,01	0,03	0,06	1141
21:30	8,15	6,33	61,81	0,12	0,63	1,27	0,36	0,10	0,28	2,72	0,01	0,03	0,06	1144
22:00	7,04	3,57	67,29	0,13	0,60	1,30	0,31	0,10	0,16	2,93	0,01	0,03	0,06	1138
22:30	7,61	7,08	64,22	0,13	0,62	1,29	0,34	0,10	0,31	2,83	0,01	0,03	0,06	1141
23:00	8,08	8,57	65,07	0,11	0,65	1,28	0,36	0,10	0,38	2,88	0,01	0,03	0,06	1128
23:30	7,53	7,27	64,14	0,24	0,64	1,27	0,33	0,13	0,32	2,80	0,01	0,03	0,06	1126
00:00	7,84	7,40	66,35	0,15	0,67	1,28	0,34	0,13	0,33	2,92	0,01	0,03	0,06	1139
min	5,28	3,47	53,67	0,08	0,28	1,23	0,23	0,06	0,15	2,34	0,00	0,01	0,05	1111
max	9,63	21,54	69,44	0,91	0,67	1,44	0,42	0,80	0,90	3,06	0,04	0,03	0,06	1161
moyenne	7,62	9,50	62,84	0,15	0,56	1,29								1135
Total							15,90	24,92	19,81	131,16	0,32	1,17	2,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,91			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.