

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.18	5.17	60.63	0.12	0.68	1.28	0.28	0.11	0.23	2.72	0.01	0.03	0.06	1149
01:00	7.44	5.43	62.73	0.15	0.66	1.29	0.32	0.31	0.24	2.74	0.01	0.03	0.06	1118
01:30	7.77	3.20	67.44	0.14	0.67	1.30	0.34	0.10	0.14	2.93	0.01	0.03	0.06	1113
02:00	8.26	6.98	55.48	0.15	0.69	1.26	0.35	0.37	0.30	2.38	0.01	0.03	0.05	1114
02:30	7.84	2.31	63.25	0.40	0.69	1.28	0.33	0.19	0.10	2.67	0.02	0.03	0.05	1118
03:00	8.23	3.65	57.98	0.13	0.67	1.27	0.35	0.22	0.16	2.47	0.01	0.03	0.05	1124
03:30	7.67	2.85	62.85	0.15	0.72	1.28	0.32	0.28	0.12	2.63	0.01	0.03	0.05	1119
04:00	7.31	2.71	62.94	0.12	0.68	1.25	0.31	0.08	0.12	2.68	0.01	0.03	0.05	1137
04:30	8.80	6.97	59.96	0.14	0.65	1.24	0.38	0.15	0.30	2.57	0.01	0.03	0.05	1131
05:00	8.22	4.42	59.32	0.11	0.70	1.26	0.35	0.17	0.19	2.53	0.00	0.03	0.05	1122
05:30	7.66	2.97	65.61	0.11	0.69	1.26	0.32	0.07	0.13	2.77	0.00	0.03	0.05	1127
06:00	7.19	2.55	59.32	0.11	0.66	1.27	0.31	0.12	0.11	2.52	0.00	0.03	0.05	1130
06:30	8.48	4.97	67.00	0.11	0.63	1.26	0.37	0.08	0.22	2.90	0.00	0.03	0.05	1142
07:00	8.06	4.63	61.63	0.17	0.57	1.26	0.35	0.49	0.20	2.66	0.01	0.02	0.05	1119
07:30	7.61	5.88	54.64	0.22	0.39	1.23	0.33	0.07	0.25	2.36	0.01	0.02	0.05	1138
08:00	6.91	3.36	56.03	0.19	0.37	1.23	0.30	0.20	0.15	2.42	0.01	0.02	0.05	1133
08:30	8.33	5.83	62.41	0.20	0.36	1.24	0.36	0.06	0.25	2.71	0.01	0.02	0.05	1138
09:00	6.16	0.34	62.01	0.15	0.48	1.25	0.27	0.12	0.02	2.74	0.01	0.02	0.06	1143
09:30	8.80	7.33	58.07	0.16	0.70	1.26	0.38	0.54	0.31	2.49	0.01	0.03	0.05	1123
10:00	7.47	1.60	68.66	0.18	0.58	1.25	0.32	0.11	0.07	2.95	0.01	0.02	0.05	1127
10:30	4.95	0.09	62.07	0.12	0.60	1.26	0.21	0.09	0.00	2.67	0.01	0.03	0.05	1146
11:00	6.36	6.57	61.76	0.13	0.61	1.25	0.28	0.69	0.28	2.68	0.01	0.03	0.05	1129
11:30	9.30	10.63	65.97	0.12	0.64	1.25	0.39	0.11	0.45	2.78	0.01	0.03	0.05	1133
12:00	8.30	7.63	66.53	0.13	0.60	1.25	0.35	0.14	0.32	2.79	0.01	0.03	0.05	1124
12:30	7.67	2.08	64.11	0.09	0.59	1.26	0.33	0.12	0.09	2.76	0.00	0.03	0.05	1152
13:00	7.63	2.83	67.06	0.09	0.64	1.26	0.33	0.13	0.12	2.94	0.00	0.03	0.06	1139
13:30	7.01	2.26	68.79	0.08	0.67	1.27	0.30	0.13	0.10	2.97	0.00	0.03	0.05	1131
14:00	7.04	0.42	62.67	0.11	0.65	1.32	0.30	0.11	0.02	2.68	0.00	0.03	0.06	1143
14:30	7.81	7.04	65.71	0.09	0.67	1.28	0.34	0.11	0.30	2.84	0.00	0.03	0.06	1142
15:00	7.64	6.07	68.14	0.08	0.69	1.27	0.33	0.10	0.26	2.95	0.00	0.03	0.06	1137
15:30	7.79	4.89	66.34	0.10	0.67	1.31	0.33	0.11	0.21	2.84	0.00	0.03	0.06	1132
16:00	7.10	3.26	58.00	0.08	0.68	1.30	0.31	0.10	0.14	2.50	0.00	0.03	0.06	1115
16:30	8.38	6.24	69.80	0.11	0.72	1.29	0.35	0.09	0.26	2.95	0.00	0.03	0.05	1117
17:00	8.28	3.60	64.39	0.10	0.66	1.29	0.35	0.10	0.15	2.73	0.00	0.03	0.05	1132
17:30	7.92	1.52	63.44	0.12	0.68	1.37	0.32	0.10	0.06	2.57	0.00	0.03	0.06	1103
18:00	7.15	3.45	65.78	0.10	0.64	1.32	0.30	0.11	0.15	2.80	0.00	0.03	0.06	1125
18:30	7.33	4.32	68.08	1.63	0.66	1.28	0.32	0.11	0.19	2.97	0.07	0.03	0.06	1123
19:00	9.56	5.54	67.30	0.13	0.65	1.26	0.42	0.09	0.24	2.95	0.01	0.03	0.06	1122
19:30	7.62	5.48	59.92	0.26	0.54	1.18	0.34	0.87	0.24	2.68	0.01	0.02	0.05	1123
20:00	6.62	3.01	68.97	0.18	0.53	1.18	0.29	0.09	0.13	3.01	0.01	0.02	0.05	1131
20:30	7.36	4.29	63.14	0.18	0.55	1.18	0.33	0.08	0.19	2.82	0.01	0.02	0.05	1152
21:00	7.27	3.68	68.37	0.12	0.57	1.23	0.33	0.08	0.16	3.06	0.01	0.03	0.05	1142
21:30	7.75	5.19	65.42	0.08	0.64	1.29	0.34	0.09	0.23	2.89	0.00	0.03	0.06	1129
22:00	8.66	3.92	65.03	0.08	0.59	1.29	0.39	0.09	0.17	2.89	0.00	0.03	0.06	1143
22:30	6.60	4.88	61.83	0.07	0.65	1.29	0.29	0.08	0.21	2.71	0.00	0.03	0.06	1146
23:00	8.17	7.60	62.66	0.07	0.62	1.28	0.35	0.09	0.32	2.66	0.00	0.03	0.05	1127
23:30	8.03	7.20	67.32	0.08	0.66	1.25	0.34	0.07	0.31	2.88	0.00	0.03	0.05	1132
00:00	7.73	5.27	66.12	0.07	0.62	1.25	0.33	0.08	0.22	2.81	0.00	0.03	0.05	1144
min	4.95	0.09	54.64	0.07	0.36	1.18	0.21	0.06	0.00	2.36	0.00	0.02	0.05	1103
max	9.56	10.63	69.80	1.63	0.72	1.37	0.42	0.87	0.45	3.06	0.07	0.03	0.06	1152
moyenne	7.65	4.42	63.60	0.16	0.62	1.26								1131
Total							15.83	23.23	9.14	131.63	0.34	1.29	2.62	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	11.21			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.