

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.52	12.08	64.98	0.09	0.63	1.24	0.32	0.08	0.51	2.77	0.00	0.03	0.05	1142
01:00	8.33	11.30	66.95	0.11	0.63	1.21	0.36	0.26	0.49	2.90	0.00	0.03	0.05	1166
01:30	6.79	10.76	62.85	0.10	0.67	1.23	0.29	0.10	0.46	2.67	0.00	0.03	0.05	1145
02:00	6.36	16.59	57.21	0.11	0.67	1.21	0.27	0.49	0.69	2.39	0.00	0.03	0.05	1138
02:30	7.38	13.33	64.71	0.12	0.70	1.21	0.30	0.07	0.55	2.65	0.00	0.03	0.05	1132
03:00	7.00	8.26	71.18	0.09	0.63	1.22	0.29	0.07	0.35	2.99	0.00	0.03	0.05	1151
03:30	7.31	10.90	62.32	0.10	0.66	1.21	0.32	0.16	0.47	2.70	0.00	0.03	0.05	1150
04:00	8.46	8.48	69.83	0.09	0.63	1.24	0.36	0.09	0.36	2.99	0.00	0.03	0.05	1135
04:30	8.12	6.96	63.99	0.11	0.66	1.24	0.35	0.22	0.30	2.78	0.00	0.03	0.05	1134
05:00	8.58	5.96	62.21	0.11	0.65	1.25	0.37	0.09	0.26	2.68	0.00	0.03	0.05	1136
05:30	7.37	3.57	61.18	0.10	0.66	1.26	0.32	0.09	0.15	2.63	0.00	0.03	0.05	1133
06:00	7.89	4.22	67.50	0.10	0.61	1.28	0.34	0.07	0.18	2.88	0.00	0.03	0.05	1132
06:30	8.25	4.78	61.14	0.13	0.70	1.25	0.35	0.20	0.20	2.60	0.01	0.03	0.05	1135
07:00	8.14	6.60	59.56	0.14	0.57	1.24	0.34	0.14	0.28	2.51	0.01	0.02	0.05	1126
07:30	6.88	2.72	63.01	0.19	0.38	1.24	0.30	0.07	0.12	2.71	0.01	0.02	0.05	1146
08:00	7.75	6.08	60.92	0.18	0.42	1.25	0.34	0.18	0.27	2.66	0.01	0.02	0.05	1141
08:30	7.13	2.72	62.55	0.18	0.44	1.25	0.32	0.09	0.12	2.77	0.01	0.02	0.06	1137
09:00	7.09	3.59	64.07	0.12	0.47	1.27	0.31	0.07	0.16	2.82	0.01	0.02	0.06	1138
09:30	8.22	4.52	51.93	1.50	0.61	1.26	0.36	1.39	0.20	2.25	0.07	0.03	0.05	1128
10:00	7.37	1.64	66.90	0.07	0.56	1.29	0.32	0.11	0.07	2.90	0.00	0.02	0.06	1126
10:30	7.31	1.83	71.52	0.08	0.50	1.32	0.32	0.08	0.08	3.15	0.00	0.02	0.06	1147
11:00	8.59	2.17	60.07	0.07	0.60	1.30	0.37	0.08	0.09	2.59	0.00	0.03	0.06	1129
11:30	7.49	7.60	62.61	0.08	0.65	1.27	0.31	0.09	0.32	2.60	0.00	0.03	0.05	1117
12:00	8.36	5.59	65.32	0.07	0.61	1.26	0.35	0.22	0.23	2.74	0.00	0.03	0.05	1120
12:30	8.34	4.64	69.30	0.10	0.65	1.26	0.35	0.09	0.19	2.90	0.00	0.03	0.05	1128
13:00	5.15	0.13	62.59	0.06	0.62	1.26	0.22	0.19	0.01	2.66	0.00	0.03	0.05	1124
13:30	5.01	0.03	71.41	0.05	0.59	1.29	0.22	0.10	0.00	3.07	0.00	0.03	0.06	1133
14:00	5.26	0.16	58.77	0.09	0.55	1.32	0.23	0.11	0.01	2.54	0.00	0.02	0.06	1126
14:30	6.91	5.79	65.58	0.09	0.61	1.28	0.30	0.22	0.25	2.83	0.00	0.03	0.06	1116
15:00	8.46	2.46	65.50	0.06	0.57	1.29	0.37	0.11	0.11	2.84	0.00	0.02	0.06	1119
15:30	7.13	2.41	69.28	0.09	0.56	1.29	0.31	0.10	0.11	3.03	0.00	0.02	0.06	1119
16:00	6.72	4.21	62.67	0.06	0.63	1.31	0.29	0.12	0.18	2.74	0.00	0.03	0.06	1113
16:30	8.26	8.98	64.70	0.09	0.62	1.29	0.35	0.14	0.38	2.75	0.00	0.03	0.05	1097
17:00	8.83	3.95	66.38	0.07	0.60	1.29	0.38	0.10	0.17	2.82	0.00	0.03	0.05	1123
17:30	6.64	0.62	66.48	0.08	0.61	1.28	0.28	0.11	0.03	2.83	0.00	0.03	0.05	1122
18:00	5.37	0.00	64.24	0.06	0.56	1.34	0.22	0.09	0.00	2.68	0.00	0.02	0.06	1131
18:30	5.51	0.75	64.89	0.06	0.57	1.30	0.24	0.09	0.03	2.81	0.00	0.02	0.06	1140
19:00	6.67	2.32	70.13	0.10	0.35	1.28	0.29	0.07	0.10	3.03	0.00	0.02	0.06	1136
19:30	7.71	6.28	64.38	0.17	0.19	1.19	0.34	0.08	0.28	2.84	0.01	0.01	0.05	1143
20:00	7.91	5.41	63.90	0.17	0.19	1.21	0.34	0.08	0.23	2.77	0.01	0.01	0.05	1123
20:30	7.12	4.01	67.16	0.18	0.19	1.21	0.31	0.10	0.17	2.88	0.01	0.01	0.05	1131
21:00	8.85	6.07	63.91	0.13	0.36	1.26	0.38	0.08	0.26	2.75	0.01	0.02	0.05	1119
21:30	6.69	2.73	66.16	0.08	0.65	1.32	0.28	0.11	0.11	2.75	0.00	0.03	0.05	1096
22:00	7.00	3.00	63.67	0.07	0.58	1.30	0.30	0.10	0.13	2.72	0.00	0.02	0.06	1136
22:30	7.22	3.56	65.27	0.07	0.63	1.27	0.31	0.10	0.15	2.83	0.00	0.03	0.06	1135
23:00	8.30	5.29	66.16	0.07	0.62	1.28	0.36	0.11	0.23	2.87	0.00	0.03	0.06	1143
23:30	7.52	3.46	65.83	0.07	0.61	1.27	0.32	0.10	0.15	2.83	0.00	0.03	0.05	1134
00:00	7.76	4.32	64.87	0.07	0.64	1.27	0.33	0.08	0.18	2.76	0.00	0.03	0.05	1134
min	5,01	0,00	51,93	0,05	0,19	1,19	0,22	0,07	0,08	2,25	0,00	0,01	0,05	1096
max	8,85	16,59	71,52	1,50	0,70	1,34	0,38	1,39	0,69	3,15	0,07	0,03	0,06	1166
moyenne	7,38	5,06	64,54	0,13	0,56	1,26								1131
Total							15,19	20,43	10,38	132,87	0,26	1,16	2,60	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.