

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.95	25.70	60.20	0.13	0.78	1.28	0.28	0.21	1.05	2.47	0.01	0.03	0.05	1128
01:00	8.65	28.58	60.04	0.26	0.78	1.31	0.36	0.50	1.20	2.53	0.01	0.03	0.06	1110
01:30	7.92	23.10	59.83	0.56	0.74	1.29	0.33	1.38	0.95	2.46	0.02	0.03	0.05	1127
02:00	6.79	25.40	57.74	0.19	0.73	1.23	0.28	0.37	1.06	2.41	0.01	0.03	0.05	1123
02:30	7.41	36.89	58.94	0.16	0.71	1.23	0.30	0.11	1.49	2.38	0.01	0.03	0.05	1121
03:00	7.11	30.70	60.49	0.21	0.66	1.23	0.29	0.16	1.26	2.48	0.01	0.03	0.05	1149
03:30	7.57	28.95	61.88	0.13	0.64	1.26	0.32	0.08	1.20	2.58	0.01	0.03	0.05	1141
04:00	7.87	17.51	65.14	0.14	0.64	1.28	0.34	0.09	0.75	2.81	0.01	0.03	0.06	1139
04:30	8.73	22.84	64.96	0.12	0.63	1.29	0.38	0.09	0.98	2.80	0.00	0.03	0.06	1133
05:00	7.45	15.46	65.65	0.16	0.69	1.29	0.32	0.12	0.66	2.81	0.01	0.03	0.06	1120
05:30	7.04	16.38	66.88	0.13	0.68	1.30	0.30	0.10	0.70	2.85	0.01	0.03	0.06	1125
06:00	8.93	18.92	65.71	0.19	0.57	1.40	0.39	0.08	0.82	2.86	0.01	0.02	0.06	1135
06:30	9.29	27.20	62.10	0.70	0.41	1.55	0.41	0.19	1.21	2.76	0.03	0.02	0.07	1112
07:00	6.04	12.99	62.53	0.25	0.42	1.57	0.26	0.09	0.57	2.72	0.01	0.02	0.07	1113
07:30	6.65	19.81	58.52	0.20	0.34	1.59	0.29	0.09	0.85	2.53	0.01	0.01	0.07	1127
08:00	7.92	18.27	62.70	0.22	0.51	1.47	0.34	0.10	0.78	2.69	0.01	0.02	0.06	1138
08:30	8.26	18.28	61.00	0.12	0.62	1.31	0.34	0.10	0.76	2.55	0.01	0.03	0.05	1128
09:00	7.82	7.55	64.23	0.14	0.62	1.31	0.33	0.12	0.32	2.72	0.01	0.03	0.06	1130
09:30	7.73	4.38	66.58	0.18	0.57	1.33	0.33	0.14	0.19	2.86	0.01	0.02	0.06	1142
10:00	7.26	8.16	67.13	0.15	0.65	1.31	0.31	0.13	0.35	2.87	0.01	0.03	0.06	1117
10:30	8.51	7.73	67.63	0.18	0.62	1.31	0.36	0.17	0.33	2.87	0.01	0.03	0.06	1126
11:00	7.64	10.75	61.93	0.16	0.62	1.29	0.32	0.30	0.45	2.60	0.01	0.03	0.05	1121
11:30	7.78	10.43	66.60	0.17	0.62	1.31	0.32	0.14	0.43	2.74	0.01	0.03	0.05	1110
12:00	8.31	14.06	62.59	0.14	0.64	1.27	0.34	0.16	0.58	2.57	0.01	0.03	0.05	1128
12:30	8.14	15.92	77.45	0.24	0.62	1.26	0.34	0.10	0.66	3.20	0.01	0.03	0.05	1128
13:00	4.69	1.28	56.21	0.13	0.62	1.28	0.19	0.12	0.05	2.32	0.01	0.03	0.05	1142
13:30	4.47	1.87	69.10	0.12	0.61	1.30	0.19	0.12	0.08	2.88	0.00	0.03	0.05	1143
14:00	4.54	2.29	68.17	0.14	0.58	1.33	0.19	0.11	0.10	2.92	0.01	0.02	0.06	1149
14:30	4.84	8.82	59.81	0.22	0.66	1.33	0.21	0.56	0.38	2.58	0.01	0.03	0.06	1125
15:00	8.33	14.56	63.16	0.22	0.69	1.31	0.35	0.16	0.61	2.65	0.01	0.03	0.06	1107
15:30	9.04	10.70	58.35	0.30	0.77	1.29	0.38	0.21	0.45	2.45	0.01	0.03	0.05	1114
16:00	6.93	8.93	55.35	0.20	0.76	1.26	0.29	0.21	0.37	2.29	0.01	0.03	0.05	1117
16:30	7.20	9.62	60.42	0.12	0.70	1.28	0.30	0.12	0.40	2.54	0.01	0.03	0.05	1135
17:00	8.27	12.13	64.97	0.13	0.66	1.29	0.35	0.10	0.52	2.77	0.01	0.03	0.05	1135
17:30	7.24	33.80	60.30	0.15	0.65	1.26	0.31	0.73	1.45	2.58	0.01	0.03	0.05	1106
18:00	5.06	35.63	55.97	0.25	0.57	1.30	0.21	0.10	1.49	2.35	0.01	0.02	0.05	1114
18:30	5.77	34.23	59.70	0.21	0.43	1.42	0.25	0.07	1.46	2.55	0.01	0.02	0.06	1121
19:00	4.65	29.12	63.26	0.23	0.46	1.43	0.20	0.10	1.25	2.71	0.01	0.02	0.06	1122
19:30	5.03	30.99	56.22	0.32	0.40	1.40	0.22	0.33	1.35	2.44	0.01	0.02	0.06	1113
20:00	7.75	22.04	61.65	0.22	0.60	1.39	0.33	0.11	0.92	2.59	0.01	0.02	0.06	1117
20:30	8.31	13.22	64.91	0.15	0.67	1.32	0.35	0.12	0.56	2.74	0.01	0.03	0.06	1142
21:00	8.62	12.63	61.57	0.14	0.64	1.30	0.37	0.13	0.55	2.63	0.01	0.03	0.06	1143
21:30	9.35	22.93	62.72	0.13	0.59	1.30	0.40	0.10	0.99	2.71	0.01	0.03	0.06	1131
22:00	7.46	36.29	68.14	0.15	0.62	1.33	0.32	0.13	1.55	2.90	0.01	0.03	0.06	1126
22:30	5.02	43.84	63.26	0.17	0.60	1.30	0.21	0.39	1.86	2.69	0.01	0.03	0.06	1109
23:00	4.42	38.91	64.63	0.15	0.55	1.29	0.18	0.18	1.62	2.70	0.01	0.02	0.05	1105
23:30	4.29	45.48	58.67	0.16	0.59	1.25	0.18	0.31	1.90	2.46	0.01	0.02	0.05	1114
00:00	3.74	37.07	46.86	0.26	0.69	1.22	0.15	0.53	1.53	1.93	0.01	0.03	0.05	1133
min	3.74	1.28	46.86	0.12	0.34	1.22	0.15	0.07	0.05	1.93	0.00	0.01	0.05	1105
max	9.35	45.48	77.45	0.70	0.78	1.59	0.41	1.38	1.90	3.20	0.03	0.03	0.07	1149
moyenne	7.06	20.26	62.33	0.20	0.62	1.32								1126
Total							14.32	31.71	41.05	126.45	0.40	1.25	2.68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	15.64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.