

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.77	5.27	66.05	0.08	0.59	1.25	0.33	0.09	0.22	2.77	0.00	0.02	0.05	1141
01:00	7.54	5.51	58.93	0.48	0.63	1.23	0.32	1.27	0.24	2.53	0.02	0.03	0.05	1143
01:30	8.47	9.69	65.05	0.10	0.61	1.24	0.36	0.11	0.41	2.76	0.00	0.03	0.05	1128
02:00	8.10	11.43	61.81	0.18	0.68	1.23	0.34	0.15	0.47	2.57	0.01	0.03	0.05	1128
02:30	7.71	11.03	66.11	0.10	0.67	1.23	0.32	0.08	0.46	2.76	0.00	0.03	0.05	1133
03:00	6.89	7.06	65.99	0.20	0.61	1.23	0.29	0.86	0.30	2.79	0.01	0.03	0.05	1145
03:30	7.01	7.19	67.23	0.10	0.62	1.24	0.30	0.09	0.31	2.88	0.00	0.03	0.05	1152
04:00	6.88	6.47	64.67	0.08	0.62	1.26	0.30	0.10	0.28	2.83	0.00	0.03	0.06	1152
04:30	7.02	9.96	63.90	0.08	0.54	1.26	0.32	0.09	0.45	2.88	0.00	0.02	0.06	1155
05:00	8.05	13.41	69.69	0.08	0.59	1.27	0.36	0.17	0.60	3.10	0.00	0.03	0.06	1138
05:30	7.46	7.78	65.89	0.09	0.62	1.29	0.33	0.12	0.34	2.88	0.00	0.03	0.06	1137
06:00	6.17	3.37	64.85	0.09	0.61	1.31	0.27	0.15	0.15	2.80	0.00	0.03	0.06	1122
06:30	5.89	4.85	63.58	0.09	0.62	1.29	0.26	0.14	0.21	2.76	0.00	0.03	0.06	1115
07:00	6.50	9.43	57.92	0.13	0.52	1.23	0.28	0.14	0.41	2.51	0.01	0.02	0.05	1117
07:30	8.14	16.82	56.22	0.23	0.34	1.14	0.35	0.64	0.72	2.42	0.01	0.01	0.05	1106
08:00	8.08	15.30	57.20	0.36	0.38	1.10	0.35	0.53	0.66	2.46	0.02	0.02	0.05	1118
08:30	7.52	16.58	53.55	0.26	0.35	1.11	0.32	0.10	0.70	2.26	0.01	0.01	0.05	1109
09:00	6.54	5.97	54.41	0.14	0.46	1.18	0.27	0.10	0.25	2.28	0.01	0.02	0.05	1119
09:30	6.40	2.14	65.74	0.08	0.56	1.28	0.27	0.08	0.09	2.81	0.00	0.02	0.05	1141
10:00	7.67	2.89	63.24	0.07	0.56	1.29	0.34	0.09	0.13	2.79	0.00	0.02	0.06	1140
10:30	7.70	2.74	68.56	0.07	0.57	1.29	0.34	0.08	0.12	3.05	0.00	0.03	0.06	1125
11:00	7.40	2.86	66.74	0.06	0.55	1.32	0.33	0.12	0.13	2.96	0.00	0.02	0.06	1136
11:30	9.22	13.78	61.57	0.13	0.56	1.29	0.41	0.12	0.61	2.71	0.01	0.02	0.06	1113
12:00	7.46	16.09	54.14	0.57	0.59	1.27	0.32	0.23	0.69	2.33	0.02	0.03	0.05	1108
12:30	8.10	11.62	67.99	0.10	0.56	1.29	0.35	0.10	0.50	2.90	0.00	0.02	0.05	1137
13:00	7.91	14.52	64.21	0.07	0.53	1.28	0.35	0.10	0.64	2.82	0.00	0.02	0.06	1149
13:30	7.74	12.03	66.23	0.07	0.55	1.29	0.33	0.11	0.52	2.86	0.00	0.02	0.06	1134
14:00	7.44	11.27	62.04	0.11	0.54	1.31	0.32	0.10	0.48	2.66	0.00	0.02	0.06	1130
14:30	8.96	25.72	61.78	0.13	0.60	1.27	0.38	0.22	1.08	2.60	0.01	0.03	0.05	1120
15:00	7.46	11.07	68.64	0.07	0.55	1.28	0.32	0.10	0.47	2.91	0.00	0.02	0.05	1141
15:30	7.64	25.73	68.29	0.08	0.56	1.26	0.33	0.08	1.12	2.98	0.00	0.02	0.06	1131
16:00	5.81	13.45	55.81	0.07	0.61	1.25	0.25	0.12	0.58	2.41	0.00	0.03	0.05	1129
16:30	7.69	12.77	67.96	0.09	0.56	1.26	0.33	0.09	0.55	2.95	0.00	0.02	0.05	1141
17:00	9.33	12.06	63.68	0.08	0.58	1.27	0.41	0.10	0.52	2.77	0.00	0.03	0.06	1125
17:30	9.39	14.63	66.76	0.10	0.64	1.26	0.40	0.26	0.63	2.87	0.00	0.03	0.05	1124
18:00	6.26	5.19	62.58	0.07	0.57	1.27	0.27	0.10	0.22	2.65	0.00	0.02	0.05	1128
18:30	7.47	12.82	67.36	0.10	0.59	1.26	0.32	0.09	0.54	2.86	0.00	0.03	0.05	1127
19:00	7.81	8.88	72.41	0.10	0.52	1.25	0.34	0.07	0.39	3.19	0.00	0.02	0.06	1137
19:30	8.24	22.81	54.46	0.23	0.40	1.15	0.37	0.15	1.02	2.44	0.01	0.02	0.05	1117
20:00	6.16	5.63	61.66	0.19	0.43	1.22	0.26	0.07	0.24	2.58	0.01	0.02	0.05	1115
20:30	7.54	13.07	64.64	0.18	0.49	1.15	0.34	0.08	0.60	2.95	0.01	0.02	0.05	1147
21:00	8.36	17.13	66.73	0.14	0.50	1.21	0.37	0.07	0.76	2.96	0.01	0.02	0.05	1124
21:30	7.69	22.28	59.85	0.10	0.66	1.28	0.33	0.27	0.96	2.57	0.00	0.03	0.05	1122
22:00	7.31	9.42	64.16	0.10	0.65	1.31	0.31	0.07	0.40	2.70	0.00	0.03	0.05	1126
22:30	8.35	12.31	66.95	0.11	0.68	1.28	0.36	0.10	0.53	2.86	0.00	0.03	0.05	1130
23:00	8.75	11.19	65.44	0.10	0.71	1.29	0.37	0.08	0.48	2.78	0.00	0.03	0.05	1124
23:30	7.08	13.96	59.87	0.64	0.66	1.25	0.31	1.38	0.61	2.65	0.03	0.03	0.06	1139
00:00	12.50	89.83	134.28	0.13	0.60	1.22	0.53	0.35	3.80	5.68	0.01	0.03	0.05	1154
min	5,81	2,14	53,55	0,06	0,34	1,10	0,25	0,07	0,09	2,26	0,00	0,01	0,05	1106
max	12,50	89,83	134,28	0,64	0,71	1,32	0,53	1,38	3,80	5,68	0,03	0,03	0,06	1155
moyenne	7,68	12,85	64,93	0,15	0,57	1,25								1131
Total							15,91	29,10	26,58	134,49	0,30	1,17	2,59	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	14,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.