

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.62	0.00	61.36	0.10	0.65	1.27	0.16	0.09	0.00	2.63	0.00	0.03	0.05	1132
01:00	2.93	0.06	60.97	0.07	0.70	1.27	0.13	0.09	0.00	2.65	0.00	0.03	0.06	1136
01:30	3.51	3.56	62.52	0.09	0.66	1.28	0.15	0.08	0.15	2.69	0.00	0.03	0.06	1134
02:00	5.06	9.90	67.35	0.09	0.66	1.29	0.22	0.10	0.43	2.94	0.00	0.03	0.06	1132
02:30	5.51	10.14	64.55	0.09	0.64	1.28	0.25	0.11	0.45	2.89	0.00	0.03	0.06	1138
03:00	7.95	12.40	66.48	0.09	0.64	1.31	0.35	0.11	0.54	2.89	0.00	0.03	0.06	1122
03:30	8.67	13.09	65.28	0.09	0.64	1.30	0.38	0.10	0.57	2.84	0.00	0.03	0.06	1122
04:00	8.29	6.21	66.63	0.08	0.62	1.32	0.36	0.09	0.27	2.87	0.00	0.03	0.06	1126
04:30	8.54	8.59	69.31	0.09	0.65	1.31	0.37	0.10	0.37	2.98	0.00	0.03	0.06	1126
05:00	10.60	10.50	65.79	0.08	0.64	1.31	0.47	0.10	0.46	2.91	0.00	0.03	0.06	1148
05:30	9.76	9.79	66.73	0.08	0.67	1.29	0.44	0.09	0.44	3.00	0.00	0.03	0.06	1142
06:00	9.86	7.80	65.39	0.08	0.63	1.34	0.43	0.09	0.34	2.87	0.00	0.03	0.06	1138
06:30	9.29	7.39	65.38	0.10	0.66	1.32	0.41	0.10	0.33	2.91	0.00	0.03	0.06	1122
07:00	8.54	6.86	67.65	0.14	0.54	1.35	0.37	0.08	0.30	2.94	0.01	0.02	0.06	1115
07:30	9.33	10.10	61.96	0.21	0.39	1.35	0.42	0.07	0.45	2.79	0.01	0.02	0.06	1120
08:00	9.35	7.94	58.07	0.21	0.36	1.42	0.42	0.16	0.36	2.63	0.01	0.02	0.06	1123
08:30	9.07	7.57	67.76	0.23	0.37	1.46	0.41	0.09	0.34	3.03	0.01	0.02	0.07	1116
09:00	8.89	5.40	61.09	0.17	0.50	1.37	0.39	0.10	0.24	2.69	0.01	0.02	0.06	1119
09:30	9.67	11.49	51.76	0.16	0.69	1.29	0.42	0.34	0.50	2.25	0.01	0.03	0.06	1114
10:00	8.77	22.10	59.47	0.19	0.68	1.26	0.37	0.98	0.92	2.48	0.01	0.03	0.05	1107
10:30	5.97	20.56	65.99	0.12	0.69	1.23	0.25	0.24	0.85	2.73	0.01	0.03	0.05	1127
11:00	7.07	16.44	66.78	0.10	0.69	1.24	0.29	0.07	0.68	2.77	0.00	0.03	0.05	1146
11:30	6.23	7.96	53.76	0.09	0.61	1.27	0.27	0.32	0.34	2.30	0.00	0.03	0.05	1136
12:00	9.26	10.36	56.70	0.10	0.67	1.28	0.39	0.07	0.43	2.38	0.00	0.03	0.05	1134
12:30	7.21	4.71	66.29	0.08	0.63	1.28	0.31	0.09	0.20	2.83	0.00	0.03	0.05	1132
13:00	6.11	1.32	55.46	0.07	0.65	1.29	0.27	0.12	0.06	2.44	0.00	0.03	0.06	1128
13:30	6.64	0.92	71.03	0.07	0.65	1.34	0.29	0.12	0.04	3.14	0.00	0.03	0.06	1123
14:00	6.93	2.08	57.65	0.10	0.62	1.34	0.31	0.13	0.09	2.54	0.00	0.03	0.06	1143
14:30	9.32	18.71	57.67	0.08	0.68	1.28	0.41	0.12	0.82	2.52	0.00	0.03	0.06	1131
15:00	8.47	17.31	48.44	2.48	0.57	1.22	0.36	1.38	0.74	2.07	0.11	0.02	0.05	1149
15:30	5.09	8.58	61.20	0.53	0.33	1.11	0.22	0.05	0.37	2.61	0.02	0.01	0.05	1131
16:00	9.27	16.29	60.05	1.16	0.32	1.11	0.40	0.19	0.70	2.59	0.05	0.01	0.05	1124
16:30	6.52	9.80	50.79	0.33	0.31	1.14	0.28	0.87	0.42	2.18	0.01	0.01	0.05	1130
17:00	8.67	17.73	53.22	0.29	0.34	1.13	0.37	0.41	0.75	2.25	0.01	0.01	0.05	1124
17:30	8.30	11.89	62.01	0.56	0.31	1.11	0.36	0.41	0.51	2.68	0.02	0.01	0.05	1136
18:00	6.26	7.58	67.61	0.18	0.28	1.16	0.27	0.09	0.32	2.88	0.01	0.01	0.05	1120
18:30	5.27	6.39	64.58	0.23	0.30	1.13	0.23	0.41	0.28	2.82	0.01	0.01	0.05	1136
19:00	8.20	11.36	59.53	0.18	0.34	1.15	0.36	0.15	0.50	2.62	0.01	0.01	0.05	1130
19:30	8.61	11.52	63.27	0.20	0.25	1.15	0.39	0.20	0.52	2.83	0.01	0.01	0.05	1126
20:00	8.64	14.82	65.82	2.43	0.33	1.13	0.39	0.11	0.67	2.96	0.11	0.01	0.05	1131
20:30	6.46	22.81	53.98	0.22	0.31	1.14	0.28	0.38	0.99	2.34	0.01	0.01	0.05	1145
21:00	8.26	34.54	62.86	0.19	0.51	1.18	0.35	0.16	1.48	2.69	0.01	0.02	0.05	1129
21:30	8.37	15.84	59.15	3.02	0.68	1.24	0.36	0.09	0.68	2.54	0.13	0.03	0.05	1134
22:00	7.66	7.74	56.44	0.08	0.70	1.28	0.33	0.28	0.33	2.41	0.00	0.03	0.05	1133
22:30	7.53	9.95	56.44	0.24	0.73	1.27	0.32	0.14	0.42	2.38	0.01	0.03	0.05	1116
23:00	6.88	11.12	58.03	0.09	0.73	1.27	0.28	0.09	0.45	2.37	0.00	0.03	0.05	1123
23:30	6.71	10.45	65.59	0.08	0.70	1.25	0.28	0.06	0.44	2.73	0.00	0.03	0.05	1152
00:00	5.63	3.30	62.19	0.07	0.68	1.25	0.24	0.12	0.14	2.68	0.00	0.03	0.05	1151
min	2.93	0.00	48.44	0.07	0.25	1.11	0.13	0.05	0.00	2.07	0.00	0.01	0.05	1107
max	10.60	34.54	71.03	3.02	0.73	1.46	0.47	1.38	1.48	3.14	0.13	0.03	0.07	1152
moyenne	7.56	10.48	61.63	0.33	0.55	1.26								1130
Total							15.74	35.55	21.70	128.19	0.68	1.15	2.62	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	17.11			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.44	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.