

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.43	15.42	61.99	0.11	0.64	1.26	0.32	0.08	0.66	2.66	0.00	0.03	0.05	1137
01:00	7.44	16.17	65.59	0.09	0.63	1.25	0.32	0.08	0.70	2.84	0.00	0.03	0.05	1145
01:30	7.86	13.38	62.59	0.11	0.68	1.26	0.34	0.21	0.58	2.72	0.00	0.03	0.05	1141
02:00	8.06	11.57	68.89	0.11	0.65	1.26	0.35	0.09	0.51	3.01	0.00	0.03	0.06	1145
02:30	7.66	13.09	61.30	0.10	0.66	1.26	0.34	0.16	0.58	2.71	0.00	0.03	0.06	1137
03:00	7.62	9.15	64.87	0.10	0.67	1.28	0.33	0.08	0.40	2.80	0.00	0.03	0.06	1136
03:30	7.39	12.25	66.76	0.10	0.63	1.27	0.32	0.08	0.53	2.91	0.00	0.03	0.06	1139
04:00	8.20	12.48	66.60	0.09	0.66	1.27	0.36	0.09	0.54	2.90	0.00	0.03	0.06	1134
04:30	7.81	10.37	66.76	0.10	0.66	1.27	0.34	0.08	0.45	2.92	0.00	0.03	0.06	1140
05:00	7.63	15.49	67.48	0.09	0.67	1.26	0.33	0.10	0.68	2.96	0.00	0.03	0.06	1143
05:30	8.12	26.66	58.72	0.10	0.63	1.28	0.35	0.08	1.15	2.53	0.00	0.03	0.06	1136
06:00	6.85	18.80	63.11	0.11	0.65	1.29	0.29	0.23	0.81	2.72	0.00	0.03	0.06	1139
06:30	9.02	29.70	63.93	0.50	0.66	1.25	0.39	0.13	1.30	2.79	0.02	0.03	0.05	1139
07:00	7.23	10.14	67.53	0.15	0.50	1.28	0.31	0.11	0.44	2.90	0.01	0.02	0.06	1138
07:30	8.17	18.15	61.99	0.27	0.27	1.25	0.36	0.50	0.81	2.76	0.01	0.01	0.06	1146
08:00	7.27	14.40	57.99	0.22	0.22	1.26	0.32	0.11	0.64	2.56	0.01	0.01	0.06	1143
08:30	7.10	13.50	65.94	0.21	0.25	1.26	0.32	0.07	0.60	2.94	0.01	0.01	0.06	1145
09:00	7.77	14.41	64.99	0.37	0.41	1.28	0.35	0.10	0.64	2.89	0.02	0.02	0.06	1142
09:30	7.88	15.15	68.06	0.13	0.58	1.30	0.35	0.08	0.66	2.99	0.01	0.03	0.06	1136
10:00	6.38	8.85	64.50	0.12	0.60	1.30	0.28	0.11	0.39	2.85	0.01	0.03	0.06	1147
10:30	8.57	20.58	64.38	0.13	0.58	1.30	0.38	0.12	0.91	2.84	0.01	0.03	0.06	1132
11:00	6.63	8.05	65.43	0.12	0.61	1.31	0.28	0.10	0.34	2.80	0.01	0.03	0.06	1130
11:30	7.25	20.11	66.87	0.13	0.63	1.30	0.31	0.08	0.87	2.89	0.01	0.03	0.06	1135
12:00	7.81	12.23	57.58	0.11	0.61	1.28	0.35	0.09	0.54	2.54	0.00	0.03	0.06	1141
12:30	8.61	8.83	59.67	0.10	0.61	1.29	0.38	0.18	0.39	2.64	0.00	0.03	0.06	1140
13:00	7.55	4.53	62.89	0.12	0.58	1.30	0.32	0.08	0.19	2.70	0.01	0.02	0.06	1139
13:30	5.79	0.28	67.65	0.11	0.56	1.31	0.25	0.09	0.01	2.95	0.00	0.02	0.06	1149
14:00	6.69	1.09	65.03	0.14	0.48	1.35	0.30	0.07	0.05	2.90	0.01	0.02	0.06	1158
14:30	8.52	19.56	66.31	0.13	0.57	1.28	0.38	0.09	0.87	2.94	0.01	0.03	0.06	1145
15:00	7.72	12.43	59.39	0.13	0.60	1.27	0.33	0.07	0.53	2.55	0.01	0.03	0.05	1136
15:30	7.00	19.36	65.30	0.13	0.61	1.26	0.30	0.08	0.83	2.80	0.01	0.03	0.05	1153
16:00	8.52	19.78	58.73	0.12	0.62	1.25	0.36	0.08	0.84	2.50	0.01	0.03	0.05	1156
16:30	7.23	21.08	60.85	0.13	0.58	1.23	0.31	0.09	0.89	2.57	0.01	0.02	0.05	1167
17:00	6.59	16.40	54.58	0.10	0.60	1.20	0.28	0.06	0.70	2.32	0.00	0.03	0.05	1158
17:30	7.79	17.60	58.11	0.13	0.60	1.20	0.33	0.31	0.74	2.46	0.01	0.03	0.05	1180
18:00	7.56	16.13	60.44	0.23	0.61	1.20	0.32	0.09	0.69	2.57	0.01	0.03	0.05	1174
18:30	7.53	23.53	53.64	0.20	0.58	1.19	0.33	0.23	1.02	2.33	0.01	0.03	0.05	1168
19:00	6.92	16.92	55.20	0.14	0.47	1.16	0.30	0.12	0.72	2.36	0.01	0.02	0.05	1159
19:30	8.10	19.73	59.68	0.25	0.26	1.09	0.35	0.55	0.86	2.61	0.01	0.01	0.05	1155
20:00	8.19	11.77	62.74	0.19	0.30	1.10	0.37	0.05	0.53	2.80	0.01	0.01	0.05	1160
20:30	8.28	14.67	58.37	0.22	0.26	1.09	0.37	0.43	0.65	2.60	0.01	0.01	0.05	1140
21:00	7.58	7.96	65.13	0.15	0.46	1.18	0.33	0.09	0.35	2.86	0.01	0.02	0.05	1149
21:30	6.47	5.51	62.65	0.12	0.72	1.25	0.28	0.10	0.24	2.74	0.01	0.03	0.05	1159
22:00	7.97	7.05	64.54	0.11	0.69	1.30	0.34	0.09	0.30	2.77	0.00	0.03	0.06	1141
22:30	8.46	11.34	62.33	0.12	0.73	1.27	0.37	0.10	0.49	2.70	0.01	0.03	0.05	1137
23:00	7.31	1.74	64.05	0.11	0.67	1.33	0.31	0.07	0.07	2.70	0.00	0.03	0.06	1135
23:30	7.53	7.68	58.42	0.12	0.72	1.30	0.33	0.11	0.33	2.53	0.01	0.03	0.06	1139
00:00	8.84	4.52	65.93	0.12	0.72	1.34	0.38	0.11	0.19	2.82	0.01	0.03	0.06	1111
min	5,79	0,28	53,64	0,09	0,22	1,09	0,25	0,05	0,01	2,32	0,00	0,01	0,05	1111
max	9,02	29,70	68,89	0,50	0,73	1,35	0,39	0,55	1,30	3,01	0,02	0,03	0,06	1180
moyenne	7,62	13,53	62,82	0,15	0,57	1,26								1146
Total							15,91	20,07	28,23	131,12	0,31	1,19	2,62	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,60			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.