

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,79	2,73	67,08	0,12	0,71	1,32	0,30	0,08	0,12	2,93	0,01	0,03	0,06	1131
01:00	8,01	4,74	64,17	0,11	0,71	1,33	0,35	0,07	0,21	2,82	0,00	0,03	0,06	1117
01:30	7,30	4,03	66,93	0,12	0,73	1,33	0,32	0,08	0,18	2,92	0,01	0,03	0,06	1118
02:00	7,85	4,36	65,73	0,10	0,71	1,32	0,34	0,09	0,19	2,88	0,00	0,03	0,06	1124
02:30	7,43	5,47	62,04	0,14	0,74	1,30	0,33	0,08	0,24	2,72	0,01	0,03	0,06	1124
03:00	7,85	7,50	65,04	1,90	0,73	1,29	0,34	0,69	0,33	2,86	0,08	0,03	0,06	1138
03:30	7,21	4,70	67,65	0,12	0,73	1,31	0,31	0,09	0,20	2,93	0,01	0,03	0,06	1113
04:00	7,60	6,66	64,39	0,11	0,69	1,33	0,32	0,09	0,28	2,75	0,00	0,03	0,06	1115
04:30	8,46	15,07	63,74	0,17	0,72	1,28	0,37	0,10	0,66	2,80	0,01	0,03	0,06	1120
05:00	8,34	10,58	66,63	0,12	0,74	1,30	0,36	0,20	0,45	2,86	0,01	0,03	0,06	1123
05:30	6,68	6,68	63,35	0,12	0,69	1,30	0,29	0,09	0,29	2,73	0,01	0,03	0,06	1125
06:00	5,50	2,83	63,83	0,11	0,69	1,32	0,24	0,16	0,12	2,77	0,00	0,03	0,06	1127
06:30	5,40	6,99	63,00	0,12	0,72	1,29	0,24	0,20	0,30	2,74	0,01	0,03	0,06	1127
07:00	7,09	12,78	64,48	0,14	0,64	1,25	0,31	0,07	0,56	2,82	0,01	0,03	0,05	1122
07:30	8,00	15,12	61,49	0,21	0,52	1,16	0,35	0,08	0,67	2,72	0,01	0,02	0,05	1129
08:00	8,32	16,54	62,30	0,20	0,45	1,16	0,37	0,11	0,74	2,77	0,01	0,02	0,05	1129
08:30	7,26	11,83	63,68	0,21	0,49	1,16	0,32	0,11	0,52	2,81	0,01	0,02	0,05	1115
09:00	6,70	4,09	56,86	0,15	0,57	1,25	0,29	0,15	0,17	2,42	0,01	0,02	0,05	1127
09:30	6,71	2,63	51,23	0,13	0,74	1,31	0,28	0,10	0,11	2,11	0,01	0,03	0,05	1120
10:00	6,02	0,45	63,56	0,12	0,61	1,32	0,25	0,11	0,02	2,67	0,00	0,03	0,06	1135
10:30	7,51	7,39	64,71	0,12	0,62	1,28	0,33	0,12	0,33	2,86	0,01	0,03	0,06	1143
11:00	6,68	12,24	66,99	0,12	0,62	1,32	0,28	0,09	0,52	2,85	0,01	0,03	0,06	1118
11:30	6,20	16,37	50,35	0,14	0,67	1,28	0,27	0,14	0,71	2,18	0,01	0,03	0,06	1112
12:00	8,53	16,86	58,49	0,16	0,70	1,27	0,36	0,33	0,71	2,47	0,01	0,03	0,05	1107
12:30	11,89	17,48	58,85	1,20	0,64	1,26	0,50	0,15	0,74	2,48	0,05	0,03	0,05	1128
13:00	5,06	2,10	64,08	0,12	0,57	1,29	0,21	0,09	0,09	2,72	0,00	0,02	0,05	1141
13:30	7,17	10,64	64,23	0,10	0,68	1,28	0,31	0,10	0,46	2,80	0,00	0,03	0,06	1139
14:00	8,54	9,37	63,35	0,19	0,58	1,33	0,36	0,56	0,40	2,69	0,01	0,02	0,06	1127
14:30	7,12	8,80	61,36	0,12	0,68	1,30	0,30	0,10	0,36	2,54	0,00	0,03	0,05	1132
15:00	7,12	7,11	55,74	0,10	0,63	1,27	0,31	0,12	0,31	2,39	0,00	0,03	0,05	1143
15:30	7,33	4,57	54,97	0,55	0,54	1,31	0,31	1,21	0,20	2,36	0,02	0,02	0,06	1169
16:00	8,52	6,33	78,97	0,10	0,59	1,31	0,38	0,11	0,28	3,52	0,00	0,03	0,06	1133
16:30	8,63	11,18	67,00	0,11	0,65	1,31	0,37	0,12	0,49	2,91	0,00	0,03	0,06	1115
17:00	7,36	3,44	64,71	0,08	0,60	1,30	0,32	0,10	0,15	2,83	0,00	0,03	0,06	1140
17:30	8,55	7,91	60,40	0,10	0,62	1,29	0,37	0,12	0,34	2,63	0,00	0,03	0,06	1137
18:00	7,72	2,55	66,52	0,08	0,58	1,31	0,34	0,11	0,11	2,94	0,00	0,03	0,06	1151
18:30	7,41	4,83	63,80	0,08	0,60	1,28	0,33	0,11	0,22	2,88	0,00	0,03	0,06	1142
19:00	8,62	7,80	62,46	0,12	0,48	1,22	0,38	0,11	0,35	2,79	0,01	0,02	0,05	1128
19:30	6,85	4,87	68,22	0,18	0,30	1,12	0,31	0,10	0,22	3,07	0,01	0,01	0,05	1139
20:00	4,81	0,72	62,78	0,16	0,30	1,19	0,22	0,09	0,03	2,86	0,01	0,01	0,05	1154
20:30	5,63	2,89	67,48	0,19	0,26	1,20	0,25	0,09	0,13	3,05	0,01	0,01	0,05	1134
21:00	7,39	4,60	62,36	0,14	0,42	1,25	0,33	0,09	0,21	2,78	0,01	0,02	0,06	1144
21:30	8,32	5,29	66,18	0,09	0,60	1,32	0,36	0,09	0,23	2,90	0,00	0,03	0,06	1144
22:00	8,39	1,53	65,63	0,09	0,52	1,38	0,36	0,11	0,07	2,83	0,00	0,02	0,06	1130
22:30	7,40	1,78	70,92	0,10	0,63	1,37	0,32	0,10	0,08	3,05	0,00	0,03	0,06	1121
23:00	7,86	2,62	65,06	0,10	0,59	1,37	0,34	0,11	0,11	2,78	0,00	0,03	0,06	1126
23:30	8,49	1,88	64,66	0,11	0,58	1,37	0,36	0,10	0,08	2,75	0,00	0,02	0,06	1123
00:00	7,70	2,03	66,73	0,10	0,58	1,39	0,32	0,09	0,09	2,81	0,00	0,02	0,06	1131
min	4,81	0,45	50,35	0,08	0,26	1,12	0,21	0,07	0,02	2,11	0,00	0,01	0,05	1107
max	11,89	17,48	78,97	1,90	0,74	1,39	0,50	1,21	0,74	3,52	0,08	0,03	0,06	1169
moyenne	7,44	6,89	63,63	0,19	0,61	1,29								1129
Total							15,52	22,81	14,37	132,74	0,41	1,27	2,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	10,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,65			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.