

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	8.15	4.54	65.92	0.11	0.58	1.35	0.36	0.08	0.20	2.91	0.00	0.03	0.06	1132	
01:00	8.20	8.15	67.34	0.11	0.61	1.34	0.36	0.08	0.36	2.98	0.00	0.03	0.06	1124	
01:30	8.03	8.09	64.02	0.12	0.59	1.33	0.35	0.08	0.36	2.83	0.01	0.03	0.06	1130	
02:00	7.30	5.98	69.78	0.11	0.56	1.33	0.32	0.07	0.26	3.05	0.00	0.02	0.06	1125	
02:30	7.86	8.20	65.55	0.13	0.60	1.34	0.34	0.08	0.35	2.84	0.01	0.03	0.06	1121	
03:00	9.31	11.98	62.01	0.12	0.64	1.32	0.40	0.08	0.52	2.70	0.01	0.03	0.06	1118	
03:30	7.04	7.02	66.62	0.13	0.64	1.33	0.30	0.11	0.30	2.86	0.01	0.03	0.06	1109	
04:00	6.47	9.95	60.68	0.11	0.68	1.30	0.28	0.13	0.43	2.63	0.00	0.03	0.06	1123	
04:30	6.72	6.09	68.73	0.12	0.66	1.31	0.29	0.07	0.26	2.95	0.01	0.03	0.06	1121	
05:00	7.43	6.37	64.80	0.12	0.64	1.35	0.32	0.09	0.27	2.76	0.01	0.03	0.06	1108	
05:30	7.84	8.87	66.19	0.13	0.65	1.32	0.34	0.10	0.38	2.87	0.01	0.03	0.06	1117	
06:00	7.91	5.76	64.87	0.13	0.63	1.34	0.33	0.09	0.24	2.75	0.01	0.03	0.06	1122	
06:30	7.64	6.45	68.42	0.13	0.63	1.30	0.33	0.22	0.28	2.93	0.01	0.03	0.06	1128	
07:00	8.35	6.44	60.50	0.15	0.49	1.26	0.36	0.08	0.28	2.61	0.01	0.02	0.05	1129	
07:30	7.50	6.57	66.90	0.21	0.35	1.16	0.33	0.08	0.29	2.97	0.01	0.02	0.05	1129	
08:00	6.32	4.40	63.09	0.19	0.34	1.17	0.28	0.07	0.20	2.81	0.01	0.02	0.05	1144	
08:30	7.88	6.97	71.05	0.20	0.33	1.17	0.35	0.09	0.31	3.19	0.01	0.01	0.05	1142	
09:00	7.69	5.67	64.13	0.16	0.51	1.24	0.34	0.11	0.25	2.83	0.01	0.02	0.05	1126	
09:30	8.81	7.47	57.31	0.12	0.67	1.29	0.39	0.13	0.33	2.52	0.01	0.03	0.06	1125	
10:00	6.70	0.38	47.42	0.10	0.66	1.32	0.29	0.11	0.02	2.02	0.00	0.03	0.06	1136	
10:30	6.65	1.18	67.13	0.12	0.64	1.32	0.29	0.09	0.05	2.94	0.01	0.03	0.06	1149	
11:00	7.84	5.99	62.39	0.11	0.64	1.28	0.35	0.10	0.27	2.78	0.00	0.03	0.06	1148	
11:30	8.60	7.19	63.42	0.12	0.66	1.31	0.38	0.12	0.31	2.77	0.01	0.03	0.06	1137	
12:00	7.27	2.07	70.28	0.11	0.69	1.33	0.31	0.10	0.09	3.04	0.00	0.03	0.06	1133	
12:30	8.20	7.29	63.45	0.11	0.70	1.32	0.35	0.10	0.31	2.74	0.00	0.03	0.06	1141	
13:00	7.43	2.64	73.12	0.11	0.70	1.32	0.32	0.10	0.11	3.15	0.00	0.03	0.06	1149	
13:30	8.85	6.86	63.47	0.10	0.64	1.31	0.39	0.11	0.30	2.78	0.00	0.03	0.06	1140	
14:00	7.52	5.64	64.09	0.12	0.61	1.35	0.32	0.10	0.24	2.77	0.01	0.03	0.06	1143	
14:30	7.45	17.44	65.10	0.11	0.69	1.30	0.33	0.13	0.76	2.84	0.00	0.03	0.06	1128	
15:00	8.21	14.99	71.69	0.10	0.62	1.31	0.36	0.12	0.65	3.12	0.00	0.03	0.06	1144	
15:30	6.53	12.44	72.81	0.11	0.70	1.28	0.29	0.10	0.55	3.20	0.00	0.03	0.06	1134	
16:00	8.69	14.94	55.41	0.10	0.68	1.29	0.37	0.16	0.63	2.35	0.00	0.03	0.05	1127	
16:30	6.47	15.24	72.71	0.13	0.67	1.26	0.27	0.08	0.64	3.04	0.01	0.03	0.05	1129	
17:00	5.14	15.00	59.88	0.09	0.65	1.27	0.21	0.14	0.62	2.46	0.00	0.03	0.05	1125	
17:30	4.11	8.38	73.02	0.10	0.63	1.26	0.17	0.08	0.34	2.97	0.00	0.03	0.05	1150	
18:00	8.52	32.76	69.88	0.09	0.62	1.26	0.36	0.11	1.40	2.98	0.00	0.03	0.05	1158	
18:30	6.00	30.70	64.97	0.11	0.61	1.28	0.26	0.10	1.33	2.82	0.00	0.03	0.06	1151	
19:00	9.11	35.36	64.30	0.13	0.51	1.25	0.41	0.10	1.59	2.90	0.01	0.02	0.06	1147	
19:30	5.41	34.57	68.72	0.18	0.49	1.17	0.25	0.10	1.60	3.17	0.01	0.02	0.05	1139	
20:00	3.76	39.53	64.97	0.17	0.53	1.20	0.17	0.12	1.79	2.94	0.01	0.02	0.05	1114	
20:30	4.70	33.44	63.65	0.11	0.65	1.31	0.21	0.11	1.49	2.84	0.00	0.03	0.06	1123	
21:00	6.38	38.54	66.73	0.11	0.61	1.33	0.28	0.12	1.69	2.92	0.00	0.03	0.06	1121	
21:30	6.83	35.52	69.32	0.12	0.64	1.31	0.30	0.12	1.55	3.03	0.01	0.03	0.06	1121	
22:00	7.24	36.45	57.99	0.13	0.59	1.31	0.32	0.30	1.59	2.53	0.01	0.03	0.06	1124	
22:30	5.35	37.39	65.78	0.13	0.61	1.31	0.23	0.11	1.60	2.81	0.01	0.03	0.06	1118	
23:00	5.85	36.65	65.63	0.12	0.65	1.30	0.25	0.09	1.55	2.77	0.00	0.03	0.05	1117	
23:30	9.01	31.12	68.38	0.13	0.65	1.28	0.38	0.13	1.33	2.91	0.01	0.03	0.05	1134	
00:00	10.16	23.32	61.33	0.12	0.62	1.28	0.43	0.10	0.98	2.57	0.00	0.03	0.05	1120	
min	3,76	0,38	47,42	0,09	0,33	1,16	0,17	0,07	0,02	2,02	0,00	0,01	0,05	1108	
max	10,16	39,53	73,12	0,21	0,70	1,35	0,43	0,30	1,79	3,20	0,01	0,03	0,06	1158	
moyenne	7,30	14,96	65,31	0,12	0,61	1,29								1131	
Total							15,22	15,82	31,25	136,11	0,26	1,26	2,69		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,59			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.