

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.19	6.11	66.97	0.00	0.58	1.05	0.41	0.05	0.27	2.96	0.00	0.03	0.05	1131
01:00	7.59	2.17	65.66	0.00	0.57	1.03	0.33	0.06	0.09	2.87	0.00	0.03	0.04	1124
01:30	7.55	9.88	66.55	0.20	0.48	0.85	0.33	0.05	0.43	2.91	0.01	0.02	0.04	1126
02:00	7.24	9.99	65.61	0.23	0.45	0.82	0.32	0.04	0.44	2.91	0.01	0.02	0.04	1141
02:30	7.16	9.98	65.58	0.24	0.46	0.79	0.31	0.04	0.43	2.82	0.01	0.02	0.03	1120
03:00	7.42	8.68	67.83	0.23	0.46	0.76	0.32	0.04	0.37	2.92	0.01	0.02	0.03	1128
03:30	8.15	13.73	65.71	0.24	0.46	0.73	0.35	0.04	0.59	2.82	0.01	0.02	0.03	1125
04:00	7.49	11.10	53.22	0.38	0.39	0.67	0.33	0.06	0.49	2.34	0.02	0.02	0.03	1121
04:30	6.56	6.74	62.99	0.22	0.42	0.66	0.29	0.04	0.30	2.76	0.01	0.02	0.03	1148
05:00	7.69	10.08	64.52	0.23	0.46	0.69	0.34	0.03	0.44	2.83	0.01	0.02	0.03	1136
05:30	6.81	8.48	66.27	0.23	0.43	0.66	0.30	0.03	0.37	2.90	0.01	0.02	0.03	1130
06:00	7.93	8.86	64.08	0.23	0.43	0.66	0.35	0.03	0.39	2.83	0.01	0.02	0.03	1130
06:30	7.29	10.22	54.52	0.23	0.43	0.72	0.32	0.03	0.45	2.39	0.01	0.02	0.03	1123
07:00	8.16	10.16	67.36	0.23	0.45	0.69	0.35	0.04	0.44	2.93	0.01	0.02	0.03	1128
07:30	6.82	7.55	49.31	0.22	0.46	0.68	0.30	0.03	0.33	2.17	0.01	0.02	0.03	1154
08:00	7.06	8.53	65.79	0.22	0.44	0.65	0.31	0.03	0.37	2.86	0.01	0.02	0.03	1147
08:30	7.72	9.44	66.40	0.22	0.47	0.59	0.33	0.03	0.41	2.87	0.01	0.02	0.03	1137
09:00	8.89	9.11	61.29	0.19	0.49	0.79	0.38	0.07	0.39	2.59	0.01	0.02	0.03	1116
09:30	8.05	4.31	67.19	0.41	0.56	0.96	0.33	0.10	0.18	2.77	0.02	0.02	0.04	1101
10:00	7.47	4.96	62.75	0.30	0.55	0.94	0.32	0.10	0.21	2.68	0.01	0.02	0.04	1121
10:30	6.92	5.21	44.80	1.44	0.55	0.93	0.30	0.10	0.22	1.93	0.06	0.02	0.04	1116
11:00	7.12	8.28	61.28	0.12	0.57	0.92	0.31	0.12	0.36	2.63	0.00	0.02	0.04	1118
11:30	8.20	9.96	56.06	0.11	0.57	0.97	0.34	0.04	0.42	2.35	0.00	0.02	0.04	1114
12:00	7.30	4.27	66.27	0.09	0.52	1.02	0.31	0.04	0.18	2.81	0.00	0.02	0.04	1129
12:30	8.65	8.78	63.62	0.09	0.55	1.02	0.36	0.05	0.37	2.69	0.00	0.02	0.04	1120
13:00	6.59	0.96	69.09	0.09	0.52	1.03	0.28	0.09	0.04	2.95	0.00	0.02	0.04	1142
13:30	6.62	1.42	65.85	0.07	0.51	1.02	0.29	0.06	0.06	2.90	0.00	0.02	0.04	1148
14:00	7.52	3.27	66.48	0.08	0.50	1.04	0.32	0.06	0.14	2.84	0.00	0.02	0.04	1122
14:30	8.72	7.16	64.36	0.09	0.57	1.04	0.37	0.04	0.30	2.71	0.00	0.02	0.04	1112
15:00	6.47	1.85	65.31	0.09	0.53	1.08	0.27	0.04	0.08	2.72	0.00	0.02	0.05	1112
15:30	9.17	12.66	63.56	0.09	0.54	1.04	0.38	0.04	0.52	2.63	0.00	0.02	0.04	1095
16:00	8.14	8.24	72.21	0.09	0.54	1.02	0.33	0.06	0.34	2.97	0.00	0.02	0.04	1119
16:30	4.18	0.00	60.88	0.08	0.52	1.02	0.17	0.05	0.00	2.52	0.00	0.02	0.04	1123
17:00	6.51	1.32	65.77	0.08	0.55	1.03	0.27	0.08	0.06	2.77	0.00	0.02	0.04	1127
17:30	6.03	0.60	62.72	0.08	0.51	1.04	0.26	0.05	0.03	2.75	0.00	0.02	0.05	1156
18:00	8.56	3.50	71.15	0.08	0.52	1.04	0.38	0.08	0.16	3.17	0.00	0.02	0.05	1136
18:30	7.62	2.06	63.60	0.09	0.55	1.06	0.33	0.05	0.09	2.77	0.00	0.02	0.05	1107
19:00	8.77	17.69	43.64	0.64	0.45	0.86	0.38	2.03	0.76	1.87	0.03	0.02	0.04	1110
19:30	8.21	11.94	92.78	1.32	0.34	0.66	0.35	0.64	0.50	3.90	0.06	0.01	0.03	1098
20:00	5.36	3.10	145.62	3.43	0.25	0.68	0.22	3.24	0.13	6.05	0.14	0.01	0.03	1106
20:30	6.09	2.68	27.17	0.31	0.36	0.66	0.25	0.06	0.11	1.10	0.01	0.01	0.03	1082
21:00	5.37	0.18	50.34	0.16	0.57	0.78	0.22	0.06	0.01	2.03	0.01	0.02	0.03	1117
21:30	8.04	5.56	59.66	0.13	0.73	0.93	0.33	0.06	0.23	2.46	0.01	0.03	0.04	1111
22:00	9.80	12.26	57.91	0.13	0.82	0.91	0.41	0.05	0.51	2.42	0.01	0.03	0.04	1102
22:30	7.90	2.69	62.95	0.14	0.78	0.94	0.33	0.08	0.11	2.59	0.01	0.03	0.04	1090
23:00	7.42	8.83	58.76	0.25	0.74	0.84	0.31	0.84	0.37	2.46	0.01	0.03	0.04	1090
23:30	7.90	8.05	67.11	0.27	0.52	0.65	0.33	0.36	0.33	2.76	0.01	0.02	0.03	1102
00:00	6.05	7.13	33.88	0.31	0.50	0.63	0.25	0.82	0.29	1.40	0.01	0.02	0.03	1097
min	4,18	0,00	27,17	0,00	0,25	0,59	0,17	0,03	0,00	1,10	0,00	0,01	0,03	1082
max	9,80	17,69	145,62	3,43	0,82	1,08	0,41	3,24	0,76	6,05	0,14	0,03	0,05	1156
moyenne	7,45	6,87	63,59	0,30	0,51	0,86								1120
Total							15,27	33,95	14,11	130,32	0,61	1,05	1,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			97,24	10,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.