

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	11.19	15.64	65.43	0.17	0.55	1.05	0.48	0.04	0.67	2.79	0.01	0.02	0.04	1134
01:00	9.90	10.29	63.97	0.17	0.57	1.00	0.42	0.07	0.43	2.70	0.01	0.02	0.04	1121
01:30	7.90	8.00	64.91	0.33	0.46	0.72	0.33	0.05	0.34	2.75	0.01	0.02	0.03	1123
02:00	7.58	7.53	67.40	0.44	0.43	0.69	0.32	0.03	0.32	2.82	0.02	0.02	0.03	1127
02:30	6.46	8.53	63.97	0.37	0.47	0.69	0.27	0.03	0.36	2.69	0.02	0.02	0.03	1134
03:00	8.89	13.72	62.79	0.41	0.49	0.70	0.37	0.04	0.57	2.60	0.02	0.02	0.03	1116
03:30	6.08	4.05	63.28	0.46	0.40	0.70	0.25	0.05	0.17	2.65	0.02	0.02	0.03	1141
04:00	7.99	14.85	64.44	0.41	0.42	0.67	0.34	0.04	0.62	2.71	0.02	0.02	0.03	1129
04:30	8.29	11.99	60.48	0.34	0.59	0.86	0.35	0.29	0.50	2.54	0.01	0.02	0.04	1129
05:00	6.76	4.71	53.60	0.79	0.50	0.76	0.29	0.04	0.20	2.27	0.03	0.02	0.03	1127
05:30	4.89	1.61	59.15	0.42	0.43	0.64	0.20	0.14	0.07	2.46	0.02	0.02	0.03	1126
06:00	5.05	2.14	67.08	0.34	0.40	0.65	0.21	0.04	0.09	2.81	0.01	0.02	0.03	1138
06:30	7.25	13.64	65.03	0.42	0.44	0.64	0.31	0.07	0.58	2.76	0.02	0.02	0.03	1129
07:00	8.63	13.37	62.89	0.41	0.41	0.59	0.36	0.04	0.56	2.64	0.02	0.02	0.02	1122
07:30	6.10	3.80	68.04	0.51	0.43	0.60	0.26	0.05	0.16	2.89	0.02	0.02	0.03	1129
08:00	5.73	5.97	61.13	0.48	0.40	0.65	0.25	0.04	0.26	2.65	0.02	0.02	0.03	1141
08:30	10.07	18.38	59.72	0.44	0.43	0.61	0.43	0.08	0.79	2.56	0.02	0.02	0.03	1112
09:00	7.94	11.76	61.85	0.38	0.53	0.76	0.34	0.15	0.50	2.61	0.02	0.02	0.03	1116
09:30	8.05	7.20	61.25	0.33	0.65	0.94	0.34	0.04	0.30	2.59	0.01	0.03	0.04	1117
10:00	8.69	12.63	56.43	0.27	0.71	1.01	0.36	0.03	0.52	2.33	0.01	0.03	0.04	1120
10:30	8.17	9.44	68.24	0.33	0.62	1.03	0.34	0.05	0.40	2.88	0.01	0.03	0.04	1128
11:00	5.87	8.15	48.30	0.44	0.66	1.01	0.25	0.32	0.35	2.08	0.02	0.03	0.04	1128
11:30	9.03	12.42	55.22	0.18	0.71	1.03	0.38	0.05	0.53	2.35	0.01	0.03	0.04	1113
12:00	6.26	2.56	60.06	0.15	0.68	1.03	0.26	0.04	0.11	2.49	0.01	0.03	0.04	1118
12:30	7.08	8.26	62.07	0.13	0.68	1.03	0.29	0.11	0.34	2.55	0.01	0.03	0.04	1114
13:00	9.18	12.46	61.01	0.13	0.67	1.04	0.37	0.26	0.51	2.49	0.01	0.03	0.04	1118
13:30	9.40	12.49	57.78	0.12	0.70	1.11	0.38	0.09	0.51	2.34	0.00	0.03	0.05	1114
14:00	7.14	2.08	66.77	0.10	0.67	1.14	0.29	0.05	0.08	2.69	0.00	0.03	0.05	1135
14:30	4.50	0.61	51.03	0.15	0.66	1.12	0.19	0.07	0.03	2.13	0.01	0.03	0.05	1150
15:00	5.28	2.31	64.42	0.09	0.66	1.10	0.22	0.02	0.10	2.67	0.00	0.03	0.05	1169
15:30	8.18	9.82	58.55	0.11	0.65	1.10	0.33	0.07	0.40	2.39	0.00	0.03	0.05	1148
16:00	7.61	10.23	41.70	0.15	0.67	1.06	0.32	0.05	0.43	1.76	0.01	0.03	0.04	1163
16:30	8.50	8.29	56.59	0.11	0.68	1.09	0.35	0.06	0.34	2.32	0.00	0.03	0.04	1140
17:00	7.90	6.72	58.53	0.09	0.71	1.09	0.32	0.04	0.28	2.40	0.00	0.03	0.04	1142
17:30	6.46	1.74	71.56	0.10	0.67	1.13	0.27	0.07	0.07	2.95	0.00	0.03	0.05	1152
18:00	8.28	5.17	65.53	0.09	0.68	1.14	0.36	0.05	0.22	2.82	0.00	0.03	0.05	1147
18:30	6.46	5.63	43.64	0.09	0.63	1.14	0.28	0.06	0.24	1.89	0.00	0.03	0.05	1150
19:00	9.12	11.80	33.49	0.40	0.51	0.93	0.39	0.15	0.50	1.43	0.02	0.02	0.04	1127
19:30	7.89	8.51	52.34	0.21	0.39	0.64	0.34	0.07	0.37	2.27	0.01	0.02	0.03	1139
20:00	6.59	9.04	67.31	0.20	0.39	0.64	0.28	0.04	0.38	2.85	0.01	0.02	0.03	1125
20:30	9.38	11.98	53.97	0.22	0.38	0.64	0.39	0.06	0.50	2.25	0.01	0.02	0.03	1126
21:00	6.29	3.58	61.97	0.15	0.49	0.87	0.27	0.05	0.15	2.61	0.01	0.02	0.04	1128
21:30	7.30	5.39	62.96	0.11	0.63	1.05	0.31	0.07	0.23	2.64	0.00	0.03	0.04	1133
22:00	7.90	5.71	67.76	0.10	0.58	1.03	0.34	0.04	0.24	2.88	0.00	0.02	0.04	1132
22:30	8.94	15.40	61.25	0.12	0.62	1.01	0.38	0.15	0.66	2.61	0.01	0.03	0.04	1122
23:00	7.18	2.80	67.76	0.11	0.63	1.02	0.30	0.04	0.12	2.86	0.00	0.03	0.04	1127
23:30	8.13	10.45	66.77	0.15	0.62	1.01	0.35	0.05	0.44	2.84	0.01	0.03	0.04	1124
00:00	9.25	13.55	61.18	0.19	0.64	1.02	0.39	0.03	0.57	2.56	0.01	0.03	0.04	1115
min	4.50	0.61	33.49	0.09	0.38	0.59	0.19	0.02	0.03	1.43	0.00	0.02	0.02	1112
max	11.19	18.38	71.56	0.79	0.71	1.14	0.48	0.32	0.79	2.95	0.03	0.03	0.05	1169
moyenne	7.64	8.47	60.43	0.26	0.56	0.90								1130
Total							15.41	15.52	17.10	121.87	0.52	1.13	1.81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	7.61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.