

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.99	6.57	62.57	0.12	0.57	1.06	0.30	0.10	0.28	2.71	0.01	0.02	0.05	1124
01:00	6.44	10.03	68.21	0.28	0.58	1.05	0.27	0.04	0.43	2.90	0.01	0.02	0.04	1114
01:30	9.81	7.73	65.87	0.13	0.56	1.05	0.41	0.04	0.32	2.74	0.01	0.02	0.04	1122
02:00	8.98	5.06	61.58	0.12	0.59	1.03	0.37	0.06	0.21	2.56	0.00	0.02	0.04	1122
02:30	6.13	0.09	63.24	0.11	0.56	1.04	0.26	0.04	0.00	2.63	0.00	0.02	0.04	1144
03:00	7.20	3.55	69.76	0.11	0.52	1.04	0.30	0.05	0.15	2.93	0.00	0.02	0.04	1145
03:30	6.94	1.87	67.32	0.11	0.52	1.03	0.30	0.04	0.08	2.94	0.00	0.02	0.05	1160
04:00	8.55	9.15	65.87	0.11	0.56	1.03	0.37	0.05	0.39	2.84	0.00	0.02	0.04	1149
04:30	7.19	3.23	65.80	0.12	0.54	1.03	0.31	0.05	0.14	2.85	0.01	0.02	0.04	1141
05:00	8.33	4.62	69.24	0.11	0.53	1.06	0.36	0.07	0.20	2.95	0.00	0.02	0.05	1136
05:30	7.32	4.39	65.35	0.11	0.55	1.05	0.32	0.06	0.19	2.85	0.00	0.02	0.05	1144
06:00	7.80	2.68	67.65	0.10	0.52	1.06	0.34	0.05	0.12	2.98	0.00	0.02	0.05	1137
06:30	8.47	4.91	64.28	0.12	0.53	1.06	0.37	0.06	0.21	2.80	0.01	0.02	0.05	1128
07:00	8.35	8.67	67.63	0.16	0.48	0.79	0.37	0.05	0.38	2.97	0.01	0.02	0.03	1122
07:30	8.01	8.23	55.52	0.25	0.38	0.58	0.35	0.05	0.36	2.42	0.01	0.02	0.03	1116
08:00	7.51	7.57	65.56	0.24	0.39	0.57	0.32	0.05	0.32	2.79	0.01	0.02	0.02	1116
08:30	6.74	6.73	64.94	0.77	0.39	0.58	0.29	1.29	0.29	2.82	0.03	0.02	0.03	1137
09:00	7.40	5.74	61.71	0.40	0.47	0.74	0.32	0.04	0.25	2.67	0.02	0.02	0.03	1117
09:30	7.59	2.28	67.01	0.12	0.51	0.95	0.32	0.07	0.10	2.81	0.00	0.02	0.04	1119
10:00	8.67	16.37	57.44	0.11	0.54	0.96	0.37	0.29	0.69	2.43	0.00	0.02	0.04	1105
10:30	7.27	2.94	61.02	0.18	0.59	0.95	0.31	0.14	0.12	2.58	0.01	0.03	0.04	1114
11:00	6.72	5.91	64.23	0.09	0.53	1.02	0.29	0.06	0.26	2.79	0.00	0.02	0.04	1126
11:30	7.24	3.47	65.63	0.10	0.53	1.00	0.31	0.09	0.15	2.83	0.00	0.02	0.04	1117
12:00	8.36	11.59	61.88	0.10	0.54	1.04	0.36	0.08	0.50	2.66	0.00	0.02	0.04	1112
12:30	7.75	7.07	63.56	0.10	0.58	1.04	0.33	0.08	0.30	2.68	0.00	0.02	0.04	1101
13:00	7.54	5.51	62.81	0.11	0.57	1.05	0.31	0.04	0.23	2.58	0.00	0.02	0.04	1103
13:30	7.57	4.08	62.28	0.09	0.56	1.05	0.31	0.05	0.17	2.54	0.00	0.02	0.04	1111
14:00	6.54	2.85	57.70	0.10	0.53	1.07	0.27	0.11	0.12	2.38	0.00	0.02	0.04	1130
14:30	6.41	7.54	52.33	0.16	0.53	1.05	0.27	0.80	0.32	2.21	0.01	0.02	0.04	1127
15:00	9.31	25.36	43.63	0.15	0.54	1.00	0.39	0.15	1.07	1.84	0.01	0.02	0.04	1113
15:30	7.04	2.84	57.42	0.10	0.56	1.02	0.29	0.05	0.12	2.35	0.00	0.02	0.04	1139
16:00	5.65	1.45	61.90	0.08	0.53	1.05	0.24	0.05	0.06	2.62	0.00	0.02	0.04	1149
16:30	7.03	2.24	65.97	0.10	0.49	1.07	0.30	0.10	0.09	2.79	0.00	0.02	0.05	1144
17:00	5.53	0.08	63.87	0.10	0.51	1.11	0.23	0.08	0.00	2.63	0.00	0.02	0.05	1122
17:30	5.28	1.38	58.60	0.09	0.51	1.03	0.24	0.11	0.06	2.64	0.00	0.02	0.05	1124
18:00	7.19	7.70	67.98	0.08	0.53	1.05	0.31	0.06	0.34	2.97	0.00	0.02	0.05	1123
18:30	8.24	5.03	67.19	0.09	0.49	1.06	0.36	0.08	0.22	2.93	0.00	0.02	0.05	1132
19:00	7.42	1.52	67.22	0.13	0.43	0.89	0.32	0.05	0.07	2.87	0.01	0.02	0.04	1125
19:30	7.51	6.60	66.18	0.21	0.40	0.64	0.33	0.08	0.29	2.88	0.01	0.02	0.03	1129
20:00	7.34	4.70	68.14	0.20	0.41	0.66	0.32	0.06	0.20	2.95	0.01	0.02	0.03	1120
20:30	5.98	2.54	62.93	0.22	0.37	0.62	0.26	0.07	0.11	2.74	0.01	0.02	0.03	1120
21:00	7.22	5.62	66.26	0.14	0.40	0.80	0.31	0.06	0.24	2.86	0.01	0.02	0.03	1131
21:30	7.57	3.60	67.64	0.09	0.35	1.07	0.33	0.08	0.16	2.93	0.00	0.02	0.05	1132
22:00	8.40	2.87	69.05	0.08	0.31	1.10	0.36	0.06	0.12	2.95	0.00	0.01	0.05	1121
22:30	7.46	2.87	63.54	0.11	0.35	1.08	0.32	0.07	0.12	2.69	0.00	0.01	0.05	1114
23:00	8.04	7.34	66.01	0.12	0.36	0.96	0.34	0.04	0.31	2.80	0.01	0.02	0.04	1111
23:30	8.48	4.86	61.96	0.16	0.37	0.94	0.36	0.06	0.21	2.62	0.01	0.02	0.04	1123
00:00	8.87	7.73	58.21	0.15	0.41	0.94	0.37	0.04	0.32	2.45	0.01	0.02	0.04	1111
min	5,28	0,08	43,63	0,08	0,31	0,57	0,23	0,04	0,00	1,84	0,00	0,01	0,02	1101
max	9,81	25,36	69,76	0,77	0,59	1,11	0,41	1,29	1,07	2,98	0,03	0,03	0,05	1160
moyenne	7,49	5,56	63,58	0,15	0,49	0,96								1125
Total							15,34	16,06	11,40	130,35	0,31	1,01	1,97	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:10			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.