

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.48	3.15	66.94	0.16	0.36	0.94	0.31	0.07	0.13	2.79	0.01	0.01	0.04	1116
01:00	8.14	6.20	65.15	0.12	0.39	0.93	0.34	0.04	0.26	2.72	0.00	0.02	0.04	1130
01:30	7.60	5.01	68.14	0.11	0.38	0.92	0.33	0.07	0.22	2.93	0.00	0.02	0.04	1149
02:00	8.19	7.38	66.35	0.14	0.38	0.93	0.35	0.04	0.31	2.82	0.01	0.02	0.04	1125
02:30	7.59	2.30	66.15	0.15	0.39	0.93	0.32	0.07	0.10	2.80	0.01	0.02	0.04	1126
03:00	7.80	7.11	59.71	0.14	0.43	0.92	0.33	0.04	0.30	2.50	0.01	0.02	0.04	1119
03:30	7.51	4.32	59.89	0.15	0.41	0.92	0.31	0.06	0.18	2.48	0.01	0.02	0.04	1123
04:00	7.57	8.56	62.93	0.13	0.38	0.91	0.31	0.03	0.35	2.57	0.01	0.02	0.04	1126
04:30	7.89	13.67	55.25	0.37	0.38	0.88	0.34	0.58	0.58	2.35	0.02	0.02	0.04	1138
05:00	8.06	19.87	56.62	0.94	0.41	0.89	0.34	0.20	0.83	2.36	0.04	0.02	0.04	1110
05:30	7.95	17.05	61.38	0.21	0.41	0.91	0.32	0.07	0.69	2.50	0.01	0.02	0.04	1110
06:00	7.11	6.61	65.01	0.19	0.39	0.92	0.30	0.05	0.27	2.70	0.01	0.02	0.04	1134
06:30	7.63	16.75	68.12	0.23	0.43	0.92	0.32	0.06	0.70	2.83	0.01	0.02	0.04	1110
07:00	7.70	11.66	64.53	0.27	0.41	0.76	0.32	0.05	0.49	2.69	0.01	0.02	0.03	1120
07:30	7.68	12.28	64.30	0.36	0.44	0.54	0.32	0.06	0.52	2.71	0.01	0.02	0.02	1120
08:00	7.58	14.07	63.78	0.45	0.43	0.54	0.32	0.04	0.60	2.70	0.02	0.02	0.02	1109
08:30	7.70	12.43	64.24	0.49	0.44	0.55	0.33	0.06	0.53	2.72	0.02	0.02	0.02	1099
09:00	7.91	20.21	60.25	0.30	0.48	0.72	0.33	0.09	0.85	2.53	0.01	0.02	0.03	1096
09:30	8.33	18.80	53.39	0.21	0.60	0.91	0.34	0.06	0.77	2.18	0.01	0.02	0.04	1108
10:00	7.69	11.00	67.88	0.14	0.57	0.93	0.32	0.05	0.46	2.83	0.01	0.02	0.04	1125
10:30	6.62	9.21	56.99	0.13	0.56	0.94	0.28	0.07	0.39	2.41	0.01	0.02	0.04	1108
11:00	7.69	7.52	69.71	0.12	0.57	1.06	0.32	0.15	0.32	2.92	0.01	0.02	0.04	1114
11:30	7.40	2.92	62.28	0.18	0.55	1.06	0.32	0.08	0.13	2.68	0.01	0.02	0.05	1122
12:00	7.10	4.70	65.94	0.09	0.55	1.10	0.31	0.09	0.20	2.86	0.00	0.02	0.05	1121
12:30	8.78	10.62	61.50	0.11	0.58	1.10	0.37	0.09	0.45	2.61	0.00	0.02	0.05	1095
13:00	7.28	12.66	62.54	0.13	0.62	1.06	0.31	0.04	0.53	2.63	0.01	0.03	0.04	1092
13:30	7.23	5.89	64.09	0.10	0.59	1.05	0.30	0.05	0.24	2.62	0.00	0.02	0.04	1103
14:00	7.29	6.14	64.25	0.11	0.56	1.05	0.30	0.04	0.25	2.62	0.00	0.02	0.04	1122
14:30	6.50	0.51	66.95	0.83	0.52	1.04	0.28	0.05	0.02	2.87	0.04	0.02	0.04	1157
15:00	5.37	1.70	65.11	0.09	0.42	1.10	0.23	0.06	0.07	2.78	0.00	0.02	0.05	1151
15:30	7.45	8.43	66.13	0.10	0.55	1.06	0.32	0.06	0.36	2.83	0.00	0.02	0.05	1117
16:00	8.09	2.01	68.69	0.09	0.56	1.07	0.35	0.06	0.09	2.93	0.00	0.02	0.05	1132
16:30	7.22	3.58	66.19	0.11	0.54	1.07	0.31	0.06	0.16	2.87	0.00	0.02	0.05	1131
17:00	8.42	5.15	64.75	0.10	0.58	1.06	0.36	0.07	0.22	2.80	0.00	0.03	0.05	1129
17:30	6.83	0.04	66.74	0.11	0.50	1.12	0.29	0.06	0.00	2.83	0.00	0.02	0.05	1127
18:00	8.35	4.93	66.28	0.09	0.55	1.10	0.36	0.07	0.21	2.84	0.00	0.02	0.05	1128
18:30	8.18	2.59	66.62	0.09	0.54	1.13	0.35	0.05	0.11	2.87	0.00	0.02	0.05	1139
19:00	7.31	4.48	66.68	0.10	0.45	0.99	0.32	0.06	0.20	2.95	0.00	0.02	0.04	1132
19:30	7.28	4.55	63.54	0.13	0.31	0.74	0.30	0.04	0.19	2.65	0.01	0.01	0.03	1113
20:00	8.36	10.25	44.90	0.52	0.36	0.69	0.36	0.05	0.44	1.91	0.02	0.02	0.03	1123
20:30	7.40	2.92	58.88	0.12	0.31	0.68	0.32	0.05	0.13	2.55	0.00	0.01	0.03	1142
21:00	6.57	3.51	62.65	0.11	0.47	0.86	0.28	0.06	0.15	2.69	0.00	0.02	0.04	1130
21:30	8.12	4.94	69.79	0.13	0.59	1.06	0.34	0.05	0.21	2.95	0.01	0.03	0.04	1132
22:00	8.44	4.96	65.12	0.10	0.61	1.08	0.36	0.05	0.21	2.75	0.00	0.03	0.05	1137
22:30	6.92	2.11	64.04	0.11	0.58	1.07	0.29	0.08	0.09	2.71	0.00	0.02	0.05	1131
23:00	7.84	8.52	66.57	0.10	0.66	1.05	0.33	0.04	0.36	2.80	0.00	0.03	0.04	1128
23:30	8.19	5.41	66.61	0.10	0.63	1.03	0.35	0.05	0.23	2.84	0.00	0.03	0.04	1141
00:00	7.88	3.48	66.84	0.08	0.61	1.03	0.34	0.05	0.15	2.91	0.00	0.03	0.05	1146
min	5,37	0,04	44,90	0,08	0,31	0,54	0,23	0,03	0,00	1,91	0,00	0,01	0,02	1092
max	8,78	20,21	69,79	0,94	0,66	1,13	0,37	0,58	0,85	2,95	0,04	0,03	0,05	1157
moyenne	7,61	7,55	63,76	0,20	0,49	0,94								1123
Total							15,43	14,97	15,22	129,39	0,40	0,99	1,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.