

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.49	7.92	53.31	0.20	0.59	0.89	0.26	0.29	0.32	2.16	0.01	0.02	0.04	1122
01:00	6.96	5.86	62.43	1.22	0.57	0.90	0.29	0.04	0.24	2.58	0.05	0.02	0.04	1148
01:30	6.24	1.75	62.50	0.11	0.55	0.94	0.26	0.09	0.07	2.65	0.00	0.02	0.04	1146
02:00	7.23	4.26	64.73	0.12	0.51	0.95	0.32	0.11	0.19	2.83	0.01	0.02	0.04	1139
02:30	7.63	6.10	68.13	0.12	0.55	0.96	0.33	0.06	0.26	2.93	0.01	0.02	0.04	1124
03:00	8.35	8.76	62.02	0.52	0.57	0.94	0.36	0.06	0.38	2.68	0.02	0.02	0.04	1123
03:30	8.56	8.04	62.65	0.27	0.54	0.95	0.36	1.00	0.34	2.65	0.01	0.02	0.04	1123
04:00	7.64	6.04	61.74	0.15	0.54	0.94	0.32	0.08	0.26	2.61	0.01	0.02	0.04	1137
04:30	6.58	2.19	71.59	0.14	0.53	0.95	0.28	0.06	0.09	3.03	0.01	0.02	0.04	1135
05:00	6.97	4.93	61.76	0.16	0.57	0.95	0.30	0.06	0.21	2.63	0.01	0.02	0.04	1128
05:30	7.80	3.57	67.18	0.13	0.50	0.94	0.34	0.06	0.16	2.93	0.01	0.02	0.04	1135
06:00	8.86	10.39	58.83	0.14	0.52	0.95	0.38	0.20	0.45	2.53	0.01	0.02	0.04	1122
06:30	7.14	2.52	62.18	0.12	0.51	0.96	0.31	0.09	0.11	2.67	0.00	0.02	0.04	1134
07:00	8.05	7.47	66.02	0.14	0.50	0.73	0.35	0.07	0.32	2.85	0.01	0.02	0.03	1126
07:30	9.04	9.35	59.91	0.14	0.48	0.44	0.39	0.06	0.40	2.56	0.01	0.02	0.02	1114
08:00	7.20	6.17	66.37	0.14	0.48	0.44	0.31	0.06	0.27	2.86	0.01	0.02	0.02	1129
08:30	7.65	6.93	64.35	0.14	0.48	0.44	0.34	0.06	0.31	2.83	0.01	0.02	0.02	1125
09:00	17.18	34.38	53.49	0.20	0.54	0.68	0.72	0.72	1.45	2.26	0.01	0.02	0.03	1111
09:30	10.08	0.78	56.46	0.12	0.66	0.97	0.41	0.06	0.03	2.32	0.00	0.03	0.04	1109
10:00	4.44	0.00	61.14	0.39	0.61	0.94	0.18	1.14	0.00	2.54	0.02	0.03	0.04	1147
10:30	4.25	0.01	66.56	0.09	0.53	0.98	0.18	0.06	0.00	2.84	0.00	0.02	0.04	1147
11:00	4.49	0.31	68.76	0.10	0.60	1.05	0.19	0.09	0.01	2.98	0.00	0.03	0.05	1145
11:30	4.86	2.24	62.53	0.09	0.51	1.10	0.22	0.08	0.10	2.78	0.00	0.02	0.05	1147
12:00	6.54	6.91	63.22	0.11	0.65	1.12	0.28	0.07	0.29	2.70	0.00	0.03	0.05	1129
12:30	9.78	16.54	65.94	0.10	0.62	1.09	0.43	0.07	0.72	2.89	0.00	0.03	0.05	1135
13:00	8.60	10.08	62.47	2.92	0.54	1.01	0.38	1.78	0.44	2.73	0.13	0.02	0.04	1135
13:30	8.02	5.46	55.50	0.11	0.22	0.57	0.35	0.06	0.24	2.45	0.00	0.01	0.03	1135
14:00	7.62	8.91	55.16	0.12	0.20	0.55	0.33	0.05	0.38	2.38	0.01	0.01	0.02	1137
14:30	6.40	1.20	61.55	0.09	0.20	0.59	0.28	0.04	0.05	2.65	0.00	0.01	0.03	1156
15:00	4.89	0.63	68.02	0.09	0.26	0.57	0.21	0.06	0.03	2.95	0.00	0.01	0.02	1152
15:30	5.18	2.22	55.30	0.09	0.26	0.58	0.22	0.06	0.09	2.36	0.00	0.01	0.02	1157
16:00	5.98	7.57	35.06	0.32	0.22	0.58	0.26	1.20	0.33	1.52	0.01	0.01	0.03	1137
16:30	11.52	11.35	57.37	0.45	0.20	0.87	0.43	6.64	0.42	2.13	0.02	0.01	0.03	1034
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
min	4,25	0,00	35,06	0,09	0,20	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034
max	17,18	34,38	71,59	2,92	0,66	1,12	0,72	6,64	1,45	3,03	0,13	0,03	0,05	1157
moyenne	7,52	6,39	61,34	0,28	0,48	0,83								1131
Total							10,57	24,98	8,97	86,46	0,40	0,68	1,17	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	13,20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,49			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
17h00 Arrêt non programmé suite à une fuite d'eau sur le circuit eau/vapeur