

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.92	7.24	62.10	0.15	0.56	0.89	0.29	0.07	0.30	2.60	0.01	0.02	0.04	1130
01:00	6.52	6.14	67.16	0.14	0.54	0.90	0.27	0.03	0.26	2.83	0.01	0.02	0.04	1128
01:30	7.34	13.42	64.82	0.15	0.55	0.90	0.31	0.06	0.57	2.73	0.01	0.02	0.04	1122
02:00	8.01	10.11	68.15	0.13	0.59	0.90	0.34	0.03	0.43	2.88	0.01	0.02	0.04	1121
02:30	8.50	13.61	65.08	0.17	0.56	0.89	0.36	0.06	0.58	2.78	0.01	0.02	0.04	1124
03:00	8.81	24.48	66.41	0.12	0.57	0.90	0.37	0.03	1.03	2.78	0.01	0.02	0.04	1120
03:30	6.63	11.35	66.47	0.14	0.58	0.89	0.28	0.05	0.48	2.79	0.01	0.02	0.04	1116
04:00	6.62	9.99	66.75	0.13	0.60	0.89	0.28	0.03	0.42	2.79	0.01	0.03	0.04	1117
04:30	7.94	11.60	70.28	0.15	0.54	0.90	0.33	0.06	0.48	2.92	0.01	0.02	0.04	1116
05:00	8.50	15.32	60.72	0.14	0.57	0.89	0.36	0.10	0.64	2.55	0.01	0.02	0.04	1118
05:30	7.44	6.24	67.01	0.15	0.53	0.90	0.31	0.06	0.26	2.83	0.01	0.02	0.04	1112
06:00	6.56	3.01	67.18	0.13	0.51	0.92	0.28	0.04	0.13	2.83	0.01	0.02	0.04	1110
06:30	8.89	17.82	63.80	0.37	0.55	0.89	0.37	0.06	0.75	2.69	0.02	0.02	0.04	1141
07:00	7.91	12.14	54.15	0.24	0.45	0.72	0.33	0.91	0.51	2.29	0.01	0.02	0.03	1153
07:30	8.67	15.20	56.32	0.25	0.42	0.52	0.36	0.06	0.62	2.31	0.01	0.02	0.02	1128
08:00	6.29	4.48	58.17	1.15	0.36	0.52	0.27	0.04	0.19	2.46	0.05	0.02	0.02	1151
08:30	8.26	10.74	63.21	0.23	0.33	0.54	0.35	0.05	0.46	2.68	0.01	0.01	0.02	1138
09:00	8.15	11.35	67.34	0.17	0.56	0.71	0.34	0.04	0.47	2.80	0.01	0.02	0.03	1131
09:30	10.38	16.85	66.56	0.14	0.77	0.91	0.43	0.22	0.70	2.78	0.01	0.03	0.04	1147
10:00	5.36	0.00	66.63	0.16	0.75	0.91	0.22	0.08	0.00	2.71	0.01	0.03	0.04	1140
10:30	5.13	2.86	68.73	0.11	0.72	0.90	0.22	0.06	0.12	2.89	0.00	0.03	0.04	1145
11:00	6.91	12.94	61.22	0.12	0.80	0.90	0.29	0.25	0.54	2.53	0.00	0.03	0.04	1137
11:30	8.66	9.21	67.96	0.12	0.82	0.89	0.37	0.07	0.39	2.86	0.00	0.03	0.04	1145
12:00	7.32	3.99	66.50	0.11	0.81	0.92	0.31	0.04	0.17	2.77	0.00	0.03	0.04	1133
12:30	10.90	14.72	60.13	0.11	0.81	0.91	0.45	0.07	0.61	2.50	0.00	0.03	0.04	1121
13:00	7.56	3.53	65.73	0.12	0.82	0.91	0.32	0.04	0.15	2.75	0.01	0.03	0.04	1137
13:30	7.37	3.65	67.72	0.17	0.82	0.99	0.31	0.04	0.15	2.83	0.01	0.03	0.04	1139
14:00	6.72	3.30	65.04	0.11	0.80	1.04	0.27	0.05	0.13	2.66	0.00	0.03	0.04	1134
14:30	6.28	4.70	62.44	0.12	0.82	1.03	0.26	0.06	0.19	2.57	0.01	0.03	0.04	1128
15:00	5.62	1.53	62.16	0.10	0.83	1.01	0.23	0.02	0.06	2.56	0.00	0.03	0.04	1111
15:30	7.03	8.18	58.36	0.14	0.81	0.97	0.30	0.13	0.34	2.46	0.01	0.03	0.04	1118
16:00	10.00	17.97	41.15	0.11	0.81	0.97	0.40	0.19	0.72	1.65	0.00	0.03	0.04	1117
16:30	8.27	8.44	85.96	0.23	0.81	0.96	0.34	0.06	0.35	3.52	0.01	0.03	0.04	1132
17:00	6.18	5.32	54.05	0.10	0.79	0.96	0.26	0.09	0.22	2.27	0.00	0.03	0.04	1128
17:30	6.95	3.34	64.97	0.12	0.81	0.98	0.29	0.10	0.14	2.73	0.01	0.03	0.04	1136
18:00	7.17	0.56	64.14	0.09	0.69	1.00	0.31	0.07	0.02	2.79	0.00	0.03	0.04	1137
18:30	8.01	7.36	64.29	0.11	0.81	1.00	0.34	0.13	0.31	2.75	0.00	0.03	0.04	1114
19:00	8.91	9.33	62.41	0.15	0.56	0.83	0.37	0.04	0.39	2.60	0.01	0.02	0.03	1113
19:30	8.02	4.26	69.15	0.22	0.24	0.62	0.33	0.07	0.18	2.87	0.01	0.01	0.03	1127
20:00	6.45	2.60	61.09	0.20	0.25	0.62	0.28	0.04	0.11	2.67	0.01	0.01	0.03	1117
20:30	6.92	11.15	65.35	0.29	0.29	0.61	0.30	0.72	0.48	2.80	0.01	0.01	0.03	1110
21:00	7.69	4.15	70.36	0.42	0.40	0.79	0.33	0.04	0.18	3.00	0.02	0.02	0.03	1117
21:30	7.04	8.95	64.98	0.16	0.55	0.96	0.29	0.06	0.37	2.71	0.01	0.02	0.04	1108
22:00	8.39	7.11	64.11	0.13	0.53	0.88	0.35	0.09	0.30	2.71	0.01	0.02	0.04	1118
22:30	8.61	10.21	67.24	0.14	0.52	0.87	0.37	0.09	0.43	2.86	0.01	0.02	0.04	1112
23:00	8.77	8.09	64.11	0.17	0.55	0.87	0.36	0.03	0.33	2.64	0.01	0.02	0.04	1114
23:30	8.15	7.83	65.97	0.15	0.57	0.87	0.34	0.06	0.33	2.75	0.01	0.02	0.04	1116
00:00	8.25	5.38	63.19	0.14	0.54	0.87	0.35	0.06	0.23	2.69	0.01	0.02	0.04	1116
min	5.13	0.00	41.15	0.09	0.24	0.52	0.22	0.02	0.00	1.65	0.00	0.01	0.02	1108
max	10.90	24.48	85.86	1.15	0.83	1.04	0.45	0.91	1.03	3.52	0.05	0.03	0.04	1153
moyenne	7.65	8.58	64.31	0.18	0.61	0.87								1126
Total							15.38	15.84	17.24	129.43	0.36	1.23	1.74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100.00	7.88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100.00		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.