

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.89	5.78	64.39	0.13	0.71	0.97	0.34	0.07	0.25	2.74	0.01	0.03	0.04	1134
01:00	7.10	4.88	67.03	0.11	0.72	0.97	0.30	0.03	0.21	2.83	0.00	0.03	0.04	1121
01:30	7.62	3.97	65.61	0.12	0.71	0.99	0.32	0.07	0.17	2.78	0.01	0.03	0.04	1123
02:00	6.94	2.79	66.80	0.12	0.70	0.99	0.30	0.03	0.12	2.86	0.01	0.03	0.04	1127
02:30	8.42	6.84	58.83	0.13	0.70	0.99	0.36	0.06	0.29	2.51	0.01	0.03	0.04	1122
03:00	7.63	2.88	63.59	0.12	0.70	0.99	0.33	0.06	0.12	2.72	0.01	0.03	0.04	1128
03:30	7.53	2.76	69.40	0.13	0.67	1.00	0.32	0.07	0.12	2.94	0.01	0.03	0.04	1112
04:00	7.81	2.68	66.46	0.12	0.66	1.01	0.34	0.05	0.12	2.89	0.01	0.03	0.04	1115
04:30	6.62	4.86	63.88	0.14	0.70	1.00	0.29	0.07	0.21	2.76	0.01	0.03	0.04	1113
05:00	9.23	8.54	66.93	0.13	0.71	0.93	0.39	0.04	0.36	2.84	0.01	0.03	0.04	1116
05:30	7.33	1.07	67.66	0.14	0.74	0.90	0.31	0.07	0.05	2.87	0.01	0.03	0.04	1127
06:00	7.18	5.73	60.86	0.13	0.68	0.87	0.30	0.06	0.24	2.57	0.01	0.03	0.04	1125
06:30	8.60	13.18	63.04	0.21	0.76	0.86	0.36	0.40	0.55	2.62	0.01	0.03	0.04	1115
07:00	7.53	5.50	68.14	0.18	0.52	0.77	0.31	0.02	0.23	2.81	0.01	0.02	0.03	1117
07:30	6.81	5.47	65.11	0.25	0.25	0.65	0.28	0.05	0.23	2.70	0.01	0.01	0.03	1127
08:00	7.12	6.15	66.29	0.23	0.25	0.66	0.30	0.02	0.26	2.79	0.01	0.01	0.03	1146
08:30	6.89	5.96	63.08	0.23	0.25	0.67	0.29	0.02	0.25	2.67	0.01	0.01	0.03	1146
09:00	7.16	4.05	64.16	0.19	0.37	0.77	0.30	0.03	0.17	2.71	0.01	0.02	0.03	1143
09:30	7.78	5.27	63.97	0.12	0.57	0.97	0.33	0.04	0.23	2.75	0.01	0.02	0.04	1143
10:00	7.93	3.00	66.05	0.13	0.57	0.99	0.35	0.04	0.13	2.88	0.01	0.02	0.04	1129
10:30	7.73	4.33	70.14	0.13	0.51	0.99	0.35	0.05	0.20	3.18	0.01	0.02	0.04	1128
11:00	6.72	4.40	65.82	0.14	0.55	0.99	0.29	0.04	0.19	2.83	0.01	0.02	0.04	1127
11:30	8.93	4.94	67.65	0.14	0.54	1.00	0.38	0.05	0.21	2.85	0.01	0.02	0.04	1121
12:00	6.71	1.44	63.77	0.14	0.53	0.98	0.29	0.03	0.06	2.77	0.01	0.02	0.04	1134
12:30	8.83	10.06	67.09	0.13	0.57	0.99	0.37	0.03	0.43	2.84	0.01	0.02	0.04	1122
13:00	7.36	1.64	64.01	0.12	0.57	1.01	0.31	0.04	0.07	2.69	0.00	0.02	0.04	1133
13:30	7.09	4.06	57.66	0.11	0.55	1.07	0.30	0.04	0.17	2.45	0.00	0.02	0.05	1131
14:00	9.21	7.78	59.16	0.11	0.53	1.11	0.39	0.27	0.33	2.50	0.00	0.02	0.05	1142
14:30	5.62	1.61	61.19	0.11	0.51	1.11	0.23	0.04	0.07	2.52	0.00	0.02	0.05	1145
15:00	7.82	13.44	61.18	0.12	0.52	1.05	0.33	0.11	0.57	2.60	0.00	0.02	0.04	1164
15:30	8.04	7.55	66.59	0.13	0.55	1.07	0.34	0.03	0.32	2.81	0.01	0.02	0.05	1158
16:00	7.86	5.96	62.93	0.12	0.55	1.08	0.33	0.02	0.25	2.65	0.00	0.02	0.05	1169
16:30	7.34	3.98	61.82	0.13	0.54	1.11	0.30	0.03	0.16	2.52	0.01	0.02	0.05	1149
17:00	7.71	4.05	63.62	0.10	0.50	1.10	0.32	0.02	0.17	2.65	0.00	0.02	0.05	1149
17:30	8.22	5.86	61.80	0.13	0.55	1.11	0.33	0.05	0.24	2.51	0.01	0.02	0.05	1140
18:00	7.11	2.79	61.58	0.12	0.52	1.11	0.29	0.02	0.11	2.48	0.00	0.02	0.04	1144
18:30	8.12	5.04	65.24	0.13	0.52	1.10	0.33	0.02	0.20	2.62	0.01	0.02	0.04	1152
19:00	7.90	8.69	63.94	0.18	0.46	0.93	0.31	0.24	0.35	2.54	0.01	0.02	0.04	1157
19:30	7.37	6.86	64.76	0.26	0.37	0.72	0.29	0.44	0.27	2.57	0.01	0.01	0.03	1156
20:00	7.39	8.39	61.30	0.24	0.38	0.72	0.30	0.03	0.34	2.50	0.01	0.02	0.03	1159
20:30	7.71	10.46	61.88	0.42	0.37	0.72	0.32	1.02	0.44	2.57	0.02	0.02	0.03	1159
21:00	8.09	6.86	63.91	0.18	0.41	0.93	0.34	0.03	0.29	2.69	0.01	0.02	0.04	1137
21:30	7.00	5.27	60.12	0.49	0.49	1.09	0.30	0.25	0.23	2.58	0.02	0.02	0.05	1132
22:00	7.58	6.99	83.01	0.12	0.51	1.10	0.32	0.03	0.29	3.49	0.01	0.02	0.05	1134
22:30	6.89	4.35	63.66	0.14	0.46	1.05	0.29	0.03	0.18	2.67	0.01	0.02	0.04	1141
23:00	6.38	3.66	69.44	0.13	0.48	1.04	0.27	0.03	0.15	2.92	0.01	0.02	0.04	1140
23:30	7.74	6.77	58.93	0.13	0.49	1.02	0.32	0.03	0.28	2.46	0.01	0.02	0.04	1131
00:00	7.59	1.63	64.92	0.11	0.47	1.01	0.31	0.04	0.07	2.66	0.00	0.02	0.04	1126
min	5.62	1.07	57.66	0.10	0.25	0.65	0.23	0.02	0.05	2.45	0.00	0.01	0.03	1112
max	9.23	13.44	83.01	0.49	0.76	1.11	0.39	1.02	0.57	3.49	0.02	0.03	0.05	1169
moyenne	7.57	5.42	64.55	0.16	0.54	0.96								1136
Total							15,28	11,60	10,92	130,36	0,32	1,09	1,95	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.