

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.39	13.34	64.13	0.47	0.64	0.99	0.31	0.10	0.56	2.71	0.02	0.03	0.04	1122
01:00	6.75	11.09	65.60	0.40	0.67	0.99	0.29	0.26	0.47	2.78	0.02	0.03	0.04	1131
01:30	8.51	14.84	65.80	0.37	0.58	0.99	0.36	0.22	0.63	2.79	0.02	0.02	0.04	1129
02:00	7.69	12.34	65.73	0.34	0.65	0.99	0.33	0.05	0.52	2.79	0.01	0.03	0.04	1121
02:30	6.96	8.20	71.20	0.37	0.61	1.01	0.29	0.08	0.35	3.01	0.02	0.03	0.04	1135
03:00	6.61	8.66	63.07	0.36	0.64	0.99	0.28	0.05	0.37	2.71	0.02	0.03	0.04	1149
03:30	7.25	7.10	69.31	0.35	0.57	1.00	0.31	0.08	0.30	2.97	0.02	0.02	0.04	1141
04:00	6.77	6.56	65.26	0.33	0.65	1.01	0.30	0.11	0.29	2.85	0.01	0.03	0.04	1136
04:30	7.20	6.66	63.69	0.34	0.58	1.01	0.31	0.07	0.29	2.74	0.01	0.02	0.04	1138
05:00	8.54	10.28	67.99	0.32	0.61	1.00	0.37	0.06	0.45	2.98	0.01	0.03	0.04	1132
05:30	7.98	4.54	63.74	0.34	0.61	1.00	0.35	0.07	0.20	2.80	0.01	0.03	0.04	1134
06:00	6.60	3.99	69.86	0.36	0.50	0.88	0.28	0.03	0.17	3.01	0.02	0.02	0.04	1115
06:30	6.86	7.59	63.84	0.42	0.24	0.71	0.29	0.07	0.32	2.72	0.02	0.01	0.03	1126
07:00	9.10	11.68	62.25	0.40	0.27	0.75	0.39	0.04	0.50	2.66	0.02	0.01	0.03	1128
07:30	7.66	5.84	66.92	0.42	0.23	0.75	0.33	0.06	0.25	2.85	0.02	0.01	0.03	1133
08:00	6.90	5.17	65.53	0.38	0.39	0.82	0.30	0.05	0.22	2.83	0.02	0.02	0.04	1124
08:30	6.85	4.12	67.64	0.37	0.57	0.92	0.30	0.09	0.18	2.97	0.02	0.03	0.04	1117
09:00	6.25	2.37	66.39	0.35	0.57	0.99	0.28	0.12	0.10	2.94	0.02	0.03	0.04	1120
09:30	7.42	4.88	67.57	0.35	0.55	1.05	0.32	0.07	0.21	2.93	0.02	0.02	0.05	1110
10:00	8.34	5.08	66.02	0.32	0.58	1.04	0.36	0.06	0.22	2.86	0.01	0.02	0.05	1116
10:30	6.83	1.74	64.68	0.33	0.59	1.04	0.30	0.09	0.08	2.83	0.01	0.03	0.05	1128
11:00	6.82	2.35	66.05	0.31	0.55	1.04	0.30	0.05	0.10	2.90	0.01	0.02	0.05	1119
11:30	8.06	4.60	67.93	0.32	0.54	1.05	0.35	0.08	0.20	2.97	0.01	0.02	0.05	1118
12:00	8.25	3.21	67.45	0.30	0.58	1.05	0.36	0.06	0.14	2.96	0.01	0.03	0.05	1125
12:30	8.60	4.04	67.28	0.30	0.58	1.05	0.37	0.07	0.17	2.90	0.01	0.03	0.05	1124
13:00	5.65	0.00	65.32	0.30	0.55	1.02	0.25	0.04	0.00	2.87	0.01	0.02	0.04	1139
13:30	5.27	0.14	68.02	0.29	0.54	1.04	0.23	0.05	0.01	2.99	0.01	0.02	0.05	1139
14:00	5.47	0.58	66.30	0.32	0.59	1.13	0.24	0.07	0.03	2.90	0.01	0.03	0.05	1138
14:30	6.12	4.80	64.97	0.31	0.54	1.16	0.27	0.07	0.21	2.81	0.01	0.02	0.05	1129
15:00	5.23	1.33	66.07	0.28	0.58	1.14	0.23	0.04	0.06	2.90	0.01	0.03	0.05	1139
15:30	6.52	11.72	65.08	0.28	0.65	1.14	0.28	0.07	0.50	2.79	0.01	0.03	0.05	1121
16:00	7.86	10.05	67.04	0.26	0.60	1.12	0.34	0.05	0.43	2.88	0.01	0.03	0.05	1128
16:30	8.70	10.20	65.92	0.27	0.62	1.12	0.37	0.05	0.44	2.83	0.01	0.03	0.05	1134
17:00	7.51	6.75	65.43	0.25	0.64	1.12	0.32	0.03	0.29	2.78	0.01	0.03	0.05	1127
17:30	9.59	14.25	68.40	0.27	0.58	1.12	0.41	0.06	0.61	2.93	0.01	0.02	0.05	1124
18:00	9.11	9.89	64.41	0.31	0.53	1.02	0.39	0.11	0.43	2.79	0.01	0.02	0.04	1118
18:30	10.09	12.32	69.52	0.37	0.34	0.90	0.43	0.20	0.53	2.98	0.02	0.01	0.04	1131
19:00	11.14	20.74	60.93	0.37	0.38	0.90	0.48	0.06	0.88	2.60	0.02	0.02	0.04	1120
19:30	8.41	12.93	66.91	0.37	0.40	0.90	0.35	0.06	0.54	2.82	0.02	0.02	0.04	1121
20:00	6.70	14.85	63.95	1.01	0.41	1.00	0.29	1.10	0.64	2.74	0.04	0.02	0.04	1148
20:30	9.79	19.91	68.31	0.33	0.52	1.12	0.42	0.08	0.86	2.96	0.01	0.02	0.05	1121
21:00	9.58	13.72	66.12	0.24	0.53	1.13	0.41	0.03	0.58	2.80	0.01	0.02	0.05	1134
21:30	9.18	12.31	64.63	0.26	0.55	1.12	0.39	0.08	0.53	2.77	0.01	0.02	0.05	1128
22:00	8.90	11.62	67.38	0.26	0.54	1.09	0.38	0.05	0.50	2.91	0.01	0.02	0.05	1135
22:30	7.46	6.72	67.73	0.27	0.48	1.02	0.32	0.06	0.29	2.92	0.01	0.02	0.04	1142
23:00	7.29	7.44	68.68	0.27	0.53	1.03	0.32	0.06	0.32	2.97	0.01	0.02	0.04	1139
23:30	8.63	9.62	64.98	0.29	0.50	1.02	0.38	0.10	0.42	2.83	0.01	0.02	0.04	1135
00:00	9.68	8.68	67.74	0.27	0.51	1.02	0.43	0.06	0.38	2.97	0.01	0.02	0.04	1133
min	5,23	0,00	60,93	0,24	0,23	0,71	0,23	0,03	0,00	2,60	0,01	0,01	0,03	1110
max	11,14	20,74	71,20	1,01	0,67	1,16	0,48	1,10	0,88	3,01	0,04	0,03	0,05	1149
moyenne	7,71	8,14	66,23	0,34	0,53	1,01								1129
Total							15,96	11,52	16,79	137,22	0,71	1,11	2,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.