

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.94	12.96	64.12	0.36	0.54	0.99	0.35	0.31	0.56	2.79	0.02	0.02	0.04	1142
01:00	5.46	5.91	60.32	0.36	0.58	1.00	0.24	0.06	0.26	2.61	0.02	0.02	0.04	1137
01:30	6.12	22.23	80.88	0.57	0.38	0.92	0.26	1.09	0.94	3.42	0.02	0.02	0.04	1118
02:00	4.59	3.15	59.97	0.31	0.28	0.91	0.19	0.06	0.13	2.52	0.01	0.01	0.04	1141
02:30	3.87	4.54	66.04	0.32	0.30	0.89	0.17	0.08	0.20	2.84	0.01	0.01	0.04	1151
03:00	5.06	11.68	61.67	0.32	0.29	0.89	0.22	0.04	0.50	2.63	0.01	0.01	0.04	1142
03:30	7.70	15.61	62.34	0.34	0.31	0.90	0.33	0.07	0.66	2.63	0.01	0.01	0.04	1139
04:00	10.39	14.05	65.49	0.33	0.36	0.87	0.45	0.06	0.60	2.82	0.01	0.02	0.04	1144
04:30	7.23	6.82	67.26	0.36	0.33	0.85	0.30	0.08	0.29	2.84	0.02	0.01	0.04	1138
05:00	6.55	10.51	67.97	0.34	0.32	0.81	0.28	0.05	0.45	2.90	0.01	0.01	0.03	1136
05:30	7.25	9.32	62.82	0.41	0.30	0.79	0.31	0.28	0.40	2.72	0.02	0.01	0.03	1127
06:00	6.86	6.77	66.92	0.74	0.28	0.79	0.30	0.04	0.29	2.91	0.03	0.01	0.03	1127
06:30	7.44	16.47	60.08	0.39	0.31	0.77	0.31	0.59	0.69	2.53	0.02	0.01	0.03	1109
07:00	7.79	20.55	65.03	0.35	0.31	0.76	0.32	0.10	0.84	2.64	0.01	0.01	0.03	1120
07:30	7.11	23.13	60.58	0.41	0.32	0.74	0.30	0.86	0.96	2.52	0.02	0.01	0.03	1136
08:00	7.61	19.78	63.03	0.33	0.48	0.88	0.31	0.08	0.81	2.59	0.01	0.02	0.04	1125
08:30	7.75	10.43	65.29	0.32	0.52	0.99	0.33	0.09	0.44	2.74	0.01	0.02	0.04	1141
09:00	6.39	4.37	68.35	0.31	0.53	1.00	0.27	0.07	0.19	2.91	0.01	0.02	0.04	1139
09:30	6.37	5.19	64.38	0.31	0.52	1.00	0.28	0.06	0.23	2.81	0.01	0.02	0.04	1146
10:00	10.14	16.87	52.66	0.59	0.53	1.00	0.44	0.34	0.73	2.29	0.03	0.02	0.04	1114
10:30	7.31	2.82	61.06	0.33	0.52	1.03	0.31	0.11	0.12	2.61	0.01	0.02	0.04	1114
11:00	8.44	11.46	59.40	0.28	0.54	1.05	0.36	0.09	0.49	2.56	0.01	0.02	0.05	1111
11:30	7.12	5.54	62.97	0.28	0.58	1.12	0.29	0.13	0.23	2.60	0.01	0.02	0.05	1110
12:00	8.33	11.26	66.61	0.45	0.57	1.10	0.35	0.46	0.47	2.76	0.02	0.02	0.05	1118
12:30	9.50	9.10	68.36	0.29	0.50	1.11	0.41	0.07	0.39	2.94	0.01	0.02	0.05	1136
13:00	8.35	15.88	61.98	0.59	0.51	1.07	0.36	2.63	0.69	2.68	0.03	0.02	0.05	1128
13:30	8.83	12.56	59.09	0.33	0.55	1.07	0.38	0.34	0.54	2.52	0.01	0.02	0.05	1122
14:00	7.28	4.41	56.82	0.26	0.57	1.11	0.31	0.07	0.19	2.39	0.01	0.02	0.05	1135
14:30	5.82	1.62	28.57	0.29	0.46	1.16	0.24	0.06	0.07	1.19	0.01	0.02	0.05	1133
15:00	8.44	8.64	37.71	0.29	0.51	1.19	0.34	0.18	0.34	1.50	0.01	0.02	0.05	1100
15:30	9.24	10.02	51.81	0.31	0.61	1.26	0.32	0.06	0.35	1.82	0.01	0.02	0.04	1074
16:00	7.18	1.59	62.86	0.31	0.55	1.26	0.25	0.09	0.05	2.17	0.01	0.02	0.04	1084
16:30	8.53	7.57	54.85	0.38	0.55	1.23	0.29	0.39	0.26	1.88	0.01	0.02	0.04	1101
17:00	8.24	2.19	58.90	0.29	0.51	1.24	0.29	0.06	0.08	2.04	0.01	0.02	0.04	1109
17:30	7.66	6.99	51.35	0.29	0.55	1.16	0.26	0.17	0.24	1.75	0.01	0.02	0.04	1136
18:00	9.14	7.89	56.18	0.29	0.42	1.06	0.31	0.07	0.26	1.88	0.01	0.01	0.04	1124
18:30	6.68	2.07	56.67	0.35	0.22	0.93	0.23	0.05	0.07	1.95	0.01	0.01	0.03	1146
19:00	8.40	4.18	64.65	0.32	0.29	0.94	0.31	0.03	0.15	2.35	0.01	0.01	0.03	1150
19:30	7.65	5.28	71.05	0.33	0.27	0.94	0.29	0.05	0.20	2.69	0.01	0.01	0.04	1145
20:00	8.49	5.18	60.84	0.28	0.40	1.05	0.34	0.04	0.21	2.45	0.01	0.02	0.04	1147
20:30	7.81	5.97	74.59	0.27	0.51	1.15	0.33	0.07	0.25	3.17	0.01	0.02	0.05	1147
21:00	9.03	7.56	68.28	0.24	0.55	1.13	0.39	0.04	0.33	2.95	0.01	0.02	0.05	1139
21:30	7.62	2.73	66.68	0.26	0.53	1.14	0.33	0.07	0.12	2.93	0.01	0.02	0.05	1141
22:00	9.78	9.28	66.70	0.24	0.50	1.14	0.43	0.07	0.41	2.95	0.01	0.02	0.05	1141
22:30	8.15	3.06	68.65	0.26	0.56	1.17	0.35	0.08	0.13	2.99	0.01	0.02	0.05	1135
23:00	9.97	7.60	65.02	0.28	0.56	1.17	0.44	0.05	0.33	2.86	0.01	0.02	0.05	1132
23:30	9.54	6.62	68.93	0.29	0.56	1.19	0.40	0.06	0.28	2.93	0.01	0.02	0.05	1086
00:00	11.00	16.51	63.38	0.31	0.58	1.09	0.46	0.11	0.69	2.64	0.01	0.02	0.05	1067
min	3,87	1,59	28,57	0,24	0,22	0,74	0,17	0,03	0,05	1,19	0,01	0,01	0,03	1067
max	11,00	23,13	80,88	0,74	0,61	1,26	0,46	2,63	0,96	3,42	0,03	0,02	0,05	1151
moyenne	7,77	9,08	62,07	0,34	0,45	1,02								1126
Total							15,31	30,50	18,11	122,81	0,68	0,90	2,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			98,62	13,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00						
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0						
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100,00						

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.