

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.81	6.81	61.70	0.20	0.55	1.01	0.33	0.07	0.29	2.65	0.01	0.02	0.04	1126
01:00	6.30	2.02	59.19	0.79	0.45	1.00	0.28	1.41	0.09	2.59	0.03	0.02	0.04	1142
01:30	7.52	9.57	64.24	0.97	0.50	1.00	0.32	1.49	0.41	2.77	0.04	0.02	0.04	1133
02:00	8.02	9.28	68.00	0.17	0.55	1.02	0.34	0.06	0.39	2.87	0.01	0.02	0.04	1120
02:30	8.00	8.45	64.45	0.25	0.54	1.00	0.34	0.32	0.36	2.73	0.01	0.02	0.04	1123
03:00	6.95	6.95	64.67	0.16	0.55	1.00	0.30	0.13	0.30	2.76	0.01	0.02	0.04	1131
03:30	7.81	10.67	61.90	0.18	0.51	0.99	0.33	0.07	0.45	2.63	0.01	0.02	0.04	1132
04:00	6.54	7.00	61.49	0.18	0.49	1.00	0.28	0.63	0.30	2.65	0.01	0.02	0.04	1122
04:30	8.93	17.59	62.24	0.23	0.56	0.98	0.38	0.20	0.75	2.64	0.01	0.02	0.04	1122
05:00	6.54	8.43	65.45	0.15	0.56	0.98	0.28	0.11	0.36	2.78	0.01	0.02	0.04	1128
05:30	6.76	11.31	65.49	0.16	0.50	0.99	0.29	0.16	0.48	2.76	0.01	0.02	0.04	1135
06:00	7.03	11.01	74.26	0.31	0.37	0.94	0.30	0.06	0.47	3.15	0.01	0.02	0.04	1140
06:30	6.44	5.01	67.53	0.24	0.18	0.92	0.27	0.05	0.21	2.84	0.01	0.01	0.04	1130
07:00	8.26	9.80	58.51	0.26	0.18	0.90	0.35	0.24	0.42	2.48	0.01	0.01	0.04	1126
07:30	7.50	6.43	64.09	0.25	0.19	0.92	0.32	0.06	0.27	2.72	0.01	0.01	0.04	1126
08:00	7.17	4.21	63.44	0.19	0.41	0.97	0.31	0.14	0.18	2.71	0.01	0.02	0.04	1130
08:30	7.42	6.21	66.48	0.16	0.57	1.00	0.32	0.09	0.27	2.91	0.01	0.02	0.04	1130
09:00	8.12	7.23	65.41	0.32	0.58	1.02	0.35	0.10	0.31	2.83	0.01	0.03	0.04	1120
09:30	7.92	7.89	67.71	0.19	0.65	1.01	0.34	0.29	0.34	2.90	0.01	0.03	0.04	1114
10:00	7.94	16.03	63.34	0.28	0.65	0.97	0.33	1.41	0.68	2.67	0.01	0.03	0.04	1120
10:30	6.75	1.52	62.34	0.14	0.60	1.01	0.29	0.10	0.06	2.64	0.01	0.03	0.04	1132
11:00	5.39	2.24	64.41	0.11	0.63	1.08	0.23	0.08	0.10	2.75	0.00	0.03	0.05	1143
11:30	7.71	10.86	49.70	0.22	0.63	1.09	0.34	0.45	0.47	2.16	0.01	0.03	0.05	1134
12:00	7.59	2.38	66.37	0.12	0.61	1.18	0.31	0.04	0.10	2.75	0.01	0.03	0.05	1132
12:30	6.90	2.74	62.77	0.13	0.57	1.20	0.28	0.05	0.11	2.58	0.01	0.02	0.05	1119
13:00	7.89	6.83	60.83	0.14	0.61	1.18	0.32	0.08	0.28	2.49	0.01	0.02	0.05	1118
13:30	8.45	7.66	64.24	0.12	0.63	1.17	0.35	0.09	0.32	2.67	0.01	0.03	0.05	1129
14:00	6.91	1.99	68.42	0.13	0.52	1.20	0.29	0.09	0.08	2.83	0.01	0.02	0.05	1139
14:30	8.37	13.76	64.19	0.18	0.64	1.16	0.35	0.12	0.57	2.67	0.01	0.03	0.05	1121
15:00	7.53	4.32	63.22	0.11	0.59	1.15	0.31	0.07	0.18	2.63	0.00	0.02	0.05	1132
15:30	6.99	2.11	66.27	0.12	0.53	1.18	0.29	0.06	0.09	2.74	0.00	0.02	0.05	1147
16:00	8.38	6.89	64.58	0.10	0.62	1.18	0.34	0.04	0.28	2.62	0.00	0.03	0.05	1139
16:30	8.90	4.43	62.37	0.12	0.58	1.18	0.37	0.18	0.18	2.58	0.00	0.02	0.05	1134
17:00	7.72	0.33	63.14	0.11	0.62	1.20	0.31	0.05	0.01	2.51	0.00	0.02	0.05	1134
17:30	7.11	0.24	65.16	0.13	0.59	1.22	0.28	0.06	0.01	2.59	0.01	0.02	0.05	1125
18:00	8.40	2.58	68.92	0.18	0.51	1.11	0.33	0.06	0.10	2.71	0.01	0.02	0.04	1122
18:30	7.07	1.07	61.36	0.24	0.44	1.01	0.28	0.04	0.04	2.42	0.01	0.02	0.04	1137
19:00	7.80	5.09	57.15	0.23	0.41	0.97	0.30	0.26	0.20	2.23	0.01	0.02	0.04	1131
19:30	8.51	2.53	64.01	0.18	0.55	1.08	0.33	0.04	0.10	2.50	0.01	0.02	0.04	1129
20:00	7.58	1.02	65.29	0.13	0.52	1.09	0.30	0.06	0.04	2.59	0.01	0.02	0.04	1133
20:30	6.82	0.38	68.04	0.14	0.55	1.08	0.27	0.03	0.02	2.71	0.01	0.02	0.04	1139
21:00	8.05	3.49	65.07	0.12	0.57	1.06	0.32	0.08	0.14	2.58	0.00	0.02	0.04	1147
21:30	9.14	9.77	59.22	0.16	0.59	1.04	0.36	0.11	0.39	2.34	0.01	0.02	0.04	1137
22:00	6.88	1.33	63.22	0.14	0.58	1.07	0.27	0.07	0.05	2.52	0.01	0.02	0.04	1138
22:30	5.44	3.88	54.41	0.14	0.58	1.04	0.22	0.05	0.16	2.19	0.01	0.02	0.04	1132
23:00	6.80	2.70	62.07	0.11	0.54	1.06	0.28	0.06	0.11	2.54	0.00	0.02	0.04	1141
23:30	7.48	3.19	67.82	0.13	0.50	1.07	0.31	0.05	0.13	2.81	0.01	0.02	0.04	1147
00:00	8.57	2.71	66.88	0.15	0.54	1.08	0.35	0.05	0.11	2.77	0.01	0.02	0.04	1136
min	5,39	0,24	49,70	0,10	0,18	0,90	0,22	0,03	0,01	2,16	0,00	0,01	0,04	1114
max	9,14	17,59	74,26	0,97	0,65	1,22	0,38	1,49	0,75	3,15	0,04	0,03	0,05	1147
moyenne	7,50	5,83	63,77	0,20	0,53	1,06								1130
Total							14,95	27,55	11,75	127,14	0,41	1,05	2,11	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	13,63			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.