

LASSE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process	Compteur					
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
Ligne 1																					
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%	
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0						
VLE 30 min	60	150		200	400	20	30	30													
Autre seuil								150													
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	850.00	24h	24h	24h	85%	
01.04.18	7,36	13,02	100,00	16,34	61,10	0,25	0,53	1,22	15,27	26,87	33,93	126,68	0,52	1,09	2,53	1135	00:00	00:00	00:00	100,00	
02.04.18	7,82	9,60	100,00	13,53	62,82	0,15	0,57	1,26	15,91	20,07	28,23	131,12	0,31	1,19	2,62	1146	00:00	00:00	00:00	100,00	
03.04.18	7,44	10,96	100,00	6,89	63,63	0,19	0,61	1,29	15,52	22,81	14,37	132,74	0,41	1,27	2,68	1129	00:00	00:00	00:00	99,65	
04.04.18	7,30	7,59	100,00	14,96	65,31	0,12	0,61	1,29	15,22	15,82	31,25	136,11	0,26	1,26	2,69	1131	00:00	00:00	00:00	100,00	
05.04.18	7,28	14,16	100,00	9,92	62,29	0,18	0,56	1,25	15,07	29,07	20,31	128,91	0,37	1,16	2,58	1131	00:00	00:00	00:00	100,00	
06.04.18	6,49	7,74	100,00	18,44	63,68	0,15	0,52	1,26	13,43	16,00	38,21	132,04	0,30	1,08	2,60	1136	00:00	00:00	00:00	100,00	
07.04.18	6,63	7,87	100,00	18,47	64,00	0,17	0,57	1,29	13,96	16,62	38,72	134,29	0,36	1,20	2,71	1135	00:00	00:00	00:00	99,58	
08.04.18	6,49	5,31	100,00	3,92	42,60	0,15	0,48	1,37	3,65	2,93	2,23	23,98	0,09	0,27	0,77	1146	00:00	00:00	00:00	99,74	
09.04.18	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
10.04.18	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
11.04.18	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
12.04.18	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
13.04.18	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
14.04.18	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
15.04.18	5,23	5,74	98,62	5,80	64,62	0,21	0,63	1,00	6,97	10,06	7,80	84,97	0,27	0,82	1,31	1117	00:00	00:00	00:00	99,26	
16.04.18	7,45	10,61	97,24	6,87	63,59	0,30	0,51	0,86	15,27	33,95	14,11	130,32	0,61	1,05	1,76	1120	00:00	00:00	00:00	100,00	
17.04.18	6,90	11,55	100,00	5,97	59,95	0,24	0,47	0,75	13,92	23,11	11,96	121,41	0,49	0,94	1,52	1122	00:00	00:00	00:00	96,53	
18.04.18	7,64	7,61	100,00	8,47	60,43	0,26	0,56	0,90	15,41	15,52	17,10	121,87	0,52	1,13	1,81	1130	00:00	00:00	00:00	100,00	
19.04.18	7,53	8,06	100,00	6,13	60,01	0,16	0,65	0,98	15,03	16,14	12,27	119,72	0,32	1,29	1,95	1124	00:00	00:00	00:00	100,00	
20.04.18	7,47	12,51	99,31	5,47	58,61	0,41	0,54	0,98	14,70	27,78	10,84	115,23	0,81	1,06	1,92	1127	00:00	00:00	00:00	99,72	
21.04.18	7,64	8,14	99,31	4,83	64,28	0,39	0,56	1,05	15,34	18,73	9,70	129,16	0,78	1,13	2,11	1133	00:00	00:00	00:00	99,44	
22.04.18	7,48	4,65	100,00	5,92	63,12	0,19	0,56	0,99	15,16	9,56	12,03	128,04	0,40	1,13	2,01	1132	00:00	00:00	00:00	99,72	
23.04.18	7,49	7,83	100,00	5,56	63,58	0,15	0,49	0,96	15,34	16,06	11,40	130,35	0,31	1,01	1,97	1125	00:00	00:10	00:00	100,00	
24.04.18	7,61	7,36	100,00	7,55	63,76	0,20	0,49	0,94	15,43	14,97	15,22	129,39	0,40	0,99	1,92	1123	00:00	00:00	00:00	100,00	
25.04.18	7,61	5,91	100,00	7,78	64,48	0,13	0,53	0,92	15,56	12,12	15,90	131,99	0,27	1,09	1,89	1129	00:00	00:00	00:00	100,00	
26.04.18	7,43	6,91	100,00	6,76	62,55	0,11	0,56	0,89	15,22	14,12	13,75	128,19	0,22	1,15	1,83	1131	00:00	00:00	00:00	100,00	
27.04.18	7,52	13,20	99,31	6,39	61,34	0,28	0,48	0,83	10,57	24,98	8,97	86,46	0,40	0,68	1,17	1131	00:00	00:00	00:00	99,49	
28.04.18	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
29.04.18	6,74	6,61	100,00	6,71	28,69	0,27	2,26	0,89	8,57	7,90	8,55	36,61	0,33	3,39	1,10	1138	00:30	00:00	00:00	99,68	
30.04.18	7,66	6,09	100,00	8,34	33,17	0,14	1,36	0,84	15,58	12,38	16,94	67,34	0,28	2,76	1,70	1133	00:00	00:10	00:00	100,00	
min	5,23	0,00	97,24	3,92	28,69	0,11	0,47	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
max	7,66	14,16	100,00	18,47	65,31	0,41	2,26	1,37	15,91	33,95	38,72	136,11	0,81	3,39	2,71	1146					
moy	7,28	8,78	99,79	9,02	59,97	0,21	0,64	1,04							1084					95,53	
Total									407,6	407,6	393,8	2606,9	9,0	28,1	45,1		00:30	00:10	00:00		

Commentaires :
 Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.
 09 au 14 : Arrêt programmé UVE
 28 : Arrêt fortuit suite à une fuite d'eau sur le circuit eau/vapeur

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00	00:30	00:30
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/									
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:10								06:30
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An									05:30
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,66	99,72

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement