

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.98	43.01	64.91	0.11	0.69	1.08	0.26	0.06	1.88	2.84	0.00	0.03	0.05	1093
01:00	5.24	36.28	66.71	0.11	0.65	1.04	0.22	0.07	1.55	2.84	0.00	0.03	0.04	1092
01:30	5.02	33.70	65.03	0.13	0.65	1.04	0.21	0.04	1.41	2.72	0.01	0.03	0.04	1094
02:00	4.65	30.47	68.71	0.12	0.70	1.06	0.19	0.05	1.26	2.84	0.00	0.03	0.04	1111
02:30	4.83	37.91	61.10	0.16	0.68	1.06	0.20	0.52	1.61	2.59	0.01	0.03	0.05	1110
03:00	4.43	29.86	61.59	0.13	0.69	1.06	0.18	0.41	1.24	2.56	0.01	0.03	0.04	1092
03:30	4.45	28.40	63.29	0.12	0.71	1.01	0.18	0.09	1.15	2.55	0.00	0.03	0.04	1107
04:00	4.99	28.68	67.32	0.09	0.69	0.98	0.20	0.17	1.17	2.75	0.00	0.03	0.04	1134
04:30	6.05	31.34	70.66	0.10	0.69	0.98	0.25	0.08	1.30	2.93	0.00	0.03	0.04	1142
05:00	5.97	33.87	67.56	0.09	0.69	0.98	0.25	0.05	1.41	2.81	0.00	0.03	0.04	1131
05:30	5.55	28.64	67.10	0.10	0.68	0.99	0.23	0.05	1.21	2.83	0.00	0.03	0.04	1134
06:00	5.57	33.39	61.51	0.16	0.53	1.00	0.23	0.21	1.40	2.58	0.01	0.02	0.04	1115
06:30	4.41	27.32	58.15	0.63	0.34	0.96	0.18	2.14	1.14	2.43	0.03	0.01	0.04	1118
07:00	3.74	16.09	68.72	0.39	0.34	0.99	0.16	0.10	0.68	2.91	0.02	0.01	0.04	1118
07:30	4.40	14.32	66.86	0.24	0.38	1.00	0.19	0.04	0.61	2.87	0.01	0.02	0.04	1136
08:00	6.52	33.66	66.33	2.01	0.46	1.00	0.28	0.27	1.45	2.85	0.09	0.02	0.04	1105
08:30	7.66	30.75	58.37	0.15	0.60	1.00	0.32	0.93	1.28	2.43	0.01	0.02	0.04	1102
09:00	8.65	21.30	69.71	0.11	0.53	1.01	0.36	0.20	0.88	2.89	0.00	0.02	0.04	1119
09:30	9.54	20.68	65.05	0.13	0.59	1.01	0.40	0.35	0.86	2.71	0.01	0.02	0.04	1120
10:00	7.37	7.26	69.03	0.10	0.54	1.11	0.31	0.08	0.31	2.92	0.00	0.02	0.05	1136
10:30	7.28	10.77	67.74	0.13	0.56	1.13	0.31	0.20	0.46	2.91	0.01	0.02	0.05	1129
11:00	8.28	14.83	57.00	0.20	0.53	1.06	0.36	0.60	0.64	2.47	0.01	0.02	0.05	1132
11:30	8.83	11.72	61.36	0.44	0.38	1.02	0.36	0.56	0.48	2.53	0.02	0.02	0.04	1104
12:00	8.11	9.36	69.25	0.22	0.38	1.02	0.33	0.05	0.39	2.86	0.01	0.02	0.04	1116
12:30	9.32	19.62	60.64	0.24	0.33	1.00	0.39	0.17	0.81	2.51	0.01	0.01	0.04	1115
13:00	5.91	4.77	73.97	0.23	0.36	1.00	0.25	0.03	0.20	3.16	0.01	0.02	0.04	1155
13:30	5.62	26.70	58.01	0.24	0.37	1.00	0.24	0.83	1.15	2.49	0.01	0.02	0.04	1128
14:00	5.44	24.52	66.85	2.62	0.41	1.01	0.23	0.79	1.05	2.87	0.11	0.02	0.04	1142
14:30	7.25	17.13	70.81	0.36	0.38	1.02	0.31	0.07	0.73	3.00	0.02	0.02	0.04	1129
15:00	8.08	14.51	66.64	0.22	0.40	1.04	0.34	0.08	0.60	2.77	0.01	0.02	0.04	1112
15:30	8.72	15.15	65.44	0.21	0.41	1.04	0.37	0.08	0.64	2.78	0.01	0.02	0.04	1124
16:00	9.11	14.83	64.73	0.21	0.42	1.05	0.39	0.18	0.64	2.78	0.01	0.02	0.05	1132
16:30	8.44	9.00	69.95	0.24	0.36	1.13	0.33	0.07	0.35	2.76	0.01	0.01	0.04	1110
17:00	8.34	10.98	65.18	0.21	0.39	1.07	0.35	0.07	0.46	2.70	0.01	0.02	0.04	1127
17:30	8.15	11.26	64.18	0.22	0.40	1.04	0.34	0.11	0.47	2.69	0.01	0.02	0.04	1126
18:00	8.46	12.40	63.89	0.20	0.38	1.03	0.36	0.18	0.52	2.70	0.01	0.02	0.04	1125
18:30	7.98	10.06	66.79	0.22	0.36	1.03	0.33	0.08	0.42	2.79	0.01	0.02	0.04	1127
19:00	7.27	6.41	68.69	0.26	0.39	1.03	0.31	0.09	0.27	2.92	0.01	0.02	0.04	1133
19:30	8.21	10.62	66.39	0.21	0.34	1.03	0.35	0.07	0.46	2.87	0.01	0.01	0.04	1129
20:00	7.80	7.69	66.65	0.11	0.47	1.09	0.34	0.11	0.34	2.93	0.00	0.02	0.05	1124
20:30	6.38	0.19	68.24	0.07	0.43	1.16	0.29	0.08	0.01	3.09	0.00	0.02	0.05	1136
21:00	7.25	2.68	65.04	0.06	0.44	1.16	0.34	0.09	0.13	3.04	0.00	0.02	0.05	1142
21:30	7.78	6.56	65.09	0.12	0.44	1.17	0.35	0.42	0.30	2.97	0.01	0.02	0.05	1123
22:00	8.61	7.22	67.61	0.13	0.51	1.17	0.38	0.16	0.32	3.01	0.01	0.02	0.05	1111
22:30	7.94	4.78	66.73	0.26	0.49	1.14	0.36	0.07	0.21	2.99	0.01	0.02	0.05	1132
23:00	7.90	5.99	64.27	0.17	0.49	1.14	0.34	0.10	0.26	2.79	0.01	0.02	0.05	1115
23:30	7.47	2.40	69.31	0.16	0.50	1.15	0.32	0.07	0.10	2.97	0.01	0.02	0.05	1129
00:00	5.79	1.32	66.65	0.11	0.47	1.12	0.25	0.07	0.06	2.92	0.00	0.02	0.05	1128
min	3,74	0,19	57,00	0,06	0,33	0,96	0,16	0,03	0,01	2,43	0,00	0,01	0,04	1092
max	9,54	43,01	73,97	2,62	0,71	1,17	0,40	2,14	1,88	3,16	0,11	0,03	0,05	1155
moyenne	6,89	17,93	65,73	0,28	0,49	1,05								1121
Total							14,07	29,82	36,29	134,14	0,56	1,00	2,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	13,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,38			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.