

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.05	6.13	67.42	0.10	0.48	1.12	0.36	0.07	0.27	2.99	0.00	0.02	0.05	1131
01:00	6.74	1.84	64.30	0.07	0.49	1.15	0.30	0.08	0.08	2.84	0.00	0.02	0.05	1126
01:30	7.73	5.36	63.72	0.08	0.50	1.15	0.33	0.05	0.23	2.75	0.00	0.02	0.05	1122
02:00	8.79	10.37	67.78	0.07	0.56	1.13	0.37	0.06	0.43	2.82	0.00	0.02	0.05	1108
02:30	8.35	4.06	65.89	0.11	0.49	1.03	0.35	0.25	0.17	2.78	0.00	0.02	0.04	1126
03:00	8.86	7.45	66.00	0.07	0.48	1.01	0.37	0.05	0.31	2.79	0.00	0.02	0.04	1133
03:30	6.87	2.08	64.44	0.19	0.51	1.02	0.29	0.10	0.09	2.68	0.01	0.02	0.04	1131
04:00	7.86	5.44	69.62	0.18	0.52	1.02	0.32	0.09	0.22	2.87	0.01	0.02	0.04	1129
04:30	6.88	2.29	66.46	0.14	0.52	1.01	0.29	0.04	0.10	2.79	0.01	0.02	0.04	1143
05:00	7.62	5.08	66.96	0.09	0.54	1.01	0.33	0.11	0.22	2.87	0.00	0.02	0.04	1135
05:30	7.23	6.76	61.81	0.22	0.58	1.01	0.31	1.06	0.29	2.65	0.01	0.03	0.04	1118
06:00	7.57	12.33	76.69	3.16	0.46	0.98	0.32	2.08	0.52	3.25	0.13	0.02	0.04	1130
06:30	6.87	10.98	61.48	2.60	0.38	0.96	0.28	1.25	0.45	2.53	0.11	0.02	0.04	1149
07:00	5.81	14.72	63.77	1.92	0.39	0.94	0.24	0.21	0.61	2.63	0.08	0.02	0.04	1113
07:30	6.55	28.32	65.51	0.75	0.36	0.92	0.26	2.09	1.15	2.65	0.03	0.01	0.04	1116
08:00	5.36	17.48	90.26	2.10	0.65	0.97	0.22	0.35	0.72	3.70	0.09	0.03	0.04	1112
08:30	5.33	12.49	74.29	0.42	0.69	1.00	0.22	0.11	0.52	3.07	0.02	0.03	0.04	1116
09:00	5.36	8.11	68.55	0.21	0.66	1.05	0.22	0.07	0.34	2.86	0.01	0.03	0.04	1126
09:30	6.83	16.50	67.12	0.17	0.70	1.11	0.29	0.09	0.70	2.86	0.01	0.03	0.05	1134
10:00	8.53	26.10	66.94	0.11	0.68	1.13	0.36	0.05	1.12	2.86	0.00	0.03	0.05	1118
10:30	7.42	21.28	62.12	0.17	0.74	1.12	0.32	0.10	0.92	2.67	0.01	0.03	0.05	1111
11:00	8.16	17.76	66.40	0.12	0.71	1.13	0.34	0.13	0.74	2.77	0.00	0.03	0.05	1105
11:30	8.84	18.74	65.25	0.10	0.68	1.12	0.36	0.06	0.77	2.67	0.00	0.03	0.05	1112
12:00	7.38	10.95	66.66	0.07	0.71	1.13	0.31	0.08	0.45	2.75	0.00	0.03	0.05	1127
12:30	8.69	14.33	69.49	0.09	0.69	1.12	0.37	0.29	0.61	2.93	0.00	0.03	0.05	1125
13:00	9.00	13.19	62.03	0.10	0.68	1.12	0.38	0.22	0.56	2.65	0.00	0.03	0.05	1121
13:30	7.82	8.71	63.68	0.07	0.70	1.12	0.33	0.11	0.37	2.68	0.00	0.03	0.05	1122
14:00	6.79	6.02	67.63	0.07	0.69	1.15	0.28	0.06	0.25	2.83	0.00	0.03	0.05	1136
14:30	8.39	24.21	67.52	0.22	0.71	1.13	0.35	0.09	1.01	2.83	0.01	0.03	0.05	1120
15:00	8.41	18.07	65.66	0.06	0.69	1.13	0.36	0.19	0.77	2.78	0.00	0.03	0.05	1125
15:30	8.69	19.16	70.51	0.19	0.68	1.12	0.37	0.23	0.83	3.04	0.01	0.03	0.05	1128
16:00	6.72	12.15	65.37	0.08	0.65	1.13	0.28	0.15	0.51	2.75	0.00	0.03	0.05	1124
16:30	7.29	14.53	66.34	0.08	0.68	1.13	0.31	0.05	0.62	2.81	0.00	0.03	0.05	1134
17:00	8.35	15.41	69.68	0.06	0.65	1.13	0.35	0.05	0.65	2.95	0.00	0.03	0.05	1139
17:30	7.16	8.72	68.60	0.08	0.66	1.15	0.31	0.09	0.38	2.96	0.00	0.03	0.05	1125
18:00	7.23	14.38	67.02	0.15	0.49	1.09	0.31	0.05	0.62	2.90	0.01	0.02	0.05	1133
18:30	8.09	13.93	66.00	0.24	0.31	1.04	0.35	0.07	0.60	2.85	0.01	0.01	0.04	1133
19:00	8.81	15.52	65.56	0.25	0.30	1.04	0.38	0.08	0.68	2.86	0.01	0.01	0.05	1131
19:30	7.98	10.56	67.05	0.30	0.30	1.05	0.34	0.07	0.46	2.90	0.01	0.01	0.05	1130
20:00	7.17	9.79	64.84	0.17	0.43	1.10	0.32	0.07	0.43	2.87	0.01	0.02	0.05	1135
20:30	7.86	14.87	66.45	0.12	0.57	1.15	0.35	0.15	0.66	2.93	0.01	0.03	0.05	1123
21:00	7.25	10.68	68.42	0.12	0.51	1.17	0.32	0.12	0.47	2.99	0.01	0.02	0.05	1126
21:30	7.95	11.96	62.65	0.16	0.51	1.14	0.35	0.20	0.53	2.80	0.01	0.02	0.05	1145
22:00	7.57	10.84	73.06	0.19	0.47	1.17	0.33	0.07	0.47	3.17	0.01	0.02	0.05	1128
22:30	5.50	6.52	70.05	0.24	0.51	1.16	0.24	0.06	0.28	3.04	0.01	0.02	0.05	1131
23:00	6.35	12.52	60.98	0.24	0.53	1.15	0.28	0.07	0.55	2.69	0.01	0.02	0.05	1138
23:30	7.93	14.68	71.51	0.18	0.50	1.15	0.35	0.08	0.64	3.13	0.01	0.02	0.05	1130
00:00	7.22	8.83	69.00	0.11	0.48	1.16	0.32	0.07	0.39	3.02	0.00	0.02	0.05	1128
min	5,33	1,84	60,98	0,06	0,30	0,92	0,22	0,04	0,08	2,53	0,00	0,01	0,04	1105
max	9,00	28,32	90,26	3,16	0,74	1,17	0,38	2,09	1,15	3,70	0,13	0,03	0,05	1149
moyenne	7,48	12,13	67,26	0,35	0,56	1,09								1126
Total							15,31	29,65	24,74	137,48	0,70	1,14	2,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	13,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.