

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.63	12.62	64.44	0.11	0.58	1.03	0.28	0.07	0.54	2.76	0.00	0.02	0.04	1136
01:00	8.03	18.68	69.14	0.08	0.56	1.03	0.35	0.09	0.81	3.00	0.00	0.02	0.04	1134
01:30	7.96	17.16	71.51	0.09	0.56	1.04	0.34	0.08	0.72	3.02	0.00	0.02	0.04	1121
02:00	8.23	18.47	61.34	0.09	0.59	1.02	0.35	0.79	0.78	2.60	0.00	0.02	0.04	1119
02:30	8.09	20.85	68.32	0.11	0.56	1.07	0.34	0.16	0.88	2.90	0.00	0.02	0.05	1132
03:00	5.72	7.01	77.56	0.07	0.54	1.06	0.25	0.05	0.30	3.33	0.00	0.02	0.05	1141
03:30	6.26	16.47	55.21	0.10	0.53	1.03	0.27	0.34	0.70	2.35	0.00	0.02	0.04	1152
04:00	7.33	14.59	65.34	0.07	0.58	1.04	0.31	0.05	0.61	2.73	0.00	0.02	0.04	1133
04:30	8.95	24.16	65.64	0.10	0.58	1.06	0.36	0.12	0.98	2.65	0.00	0.02	0.04	1105
05:00	8.46	23.83	64.89	0.09	0.60	1.05	0.34	0.07	0.95	2.58	0.00	0.02	0.04	1103
05:30	6.29	4.85	63.96	0.08	0.48	1.03	0.26	0.03	0.20	2.61	0.00	0.02	0.04	1134
06:00	6.25	9.09	66.44	0.18	0.43	1.06	0.25	0.56	0.37	2.70	0.01	0.02	0.04	1142
06:30	11.00	25.40	54.70	0.60	0.29	1.07	0.44	1.11	1.01	2.17	0.02	0.01	0.04	1110
07:00	7.97	10.05	82.24	0.55	0.26	1.08	0.31	0.05	0.40	3.25	0.02	0.01	0.04	1121
07:30	5.17	5.03	70.21	0.23	0.28	1.11	0.20	0.03	0.20	2.78	0.01	0.01	0.04	1137
08:00	6.97	7.02	67.76	0.13	0.35	1.07	0.29	0.03	0.29	2.78	0.01	0.01	0.04	1143
08:30	8.10	8.69	44.55	0.09	0.44	1.03	0.34	0.05	0.37	1.88	0.00	0.02	0.04	1145
09:00	8.36	4.67	61.64	0.15	0.32	1.10	0.35	0.07	0.19	2.57	0.01	0.01	0.05	1124
09:30	8.22	10.02	54.17	0.27	0.14	1.08	0.33	0.14	0.40	2.18	0.01	0.01	0.04	1113
10:00	7.51	2.93	69.13	0.22	0.19	1.11	0.30	0.05	0.12	2.78	0.01	0.01	0.04	1134
10:30	5.81	2.29	69.41	0.23	0.25	1.07	0.24	0.07	0.10	2.89	0.01	0.01	0.04	1112
11:00	8.23	7.47	74.21	0.20	0.19	1.07	0.36	0.05	0.32	3.20	0.01	0.01	0.05	1141
11:30	8.37	10.12	66.00	0.23	0.25	1.07	0.35	0.08	0.43	2.79	0.01	0.01	0.05	1104
12:00	7.14	4.34	64.42	0.20	0.16	1.08	0.30	0.09	0.18	2.73	0.01	0.01	0.05	1111
12:30	7.94	7.32	64.51	0.21	0.19	1.07	0.33	0.09	0.31	2.71	0.01	0.01	0.05	1099
13:00	8.96	7.59	64.98	0.22	0.18	1.06	0.37	0.10	0.32	2.71	0.01	0.01	0.04	1112
13:30	7.54	4.28	61.10	0.23	0.18	1.05	0.31	0.63	0.18	2.50	0.01	0.01	0.04	1114
14:00	8.22	4.34	75.03	0.22	0.16	1.05	0.33	0.04	0.17	2.98	0.01	0.01	0.04	1136
14:30	7.00	2.99	63.98	0.23	0.21	1.06	0.29	0.08	0.12	2.64	0.01	0.01	0.04	1150
15:00	5.73	1.47	61.01	0.21	0.22	1.06	0.24	0.04	0.06	2.57	0.01	0.01	0.04	1157
15:30	6.24	3.87	70.67	0.22	0.23	1.05	0.26	0.07	0.16	2.98	0.01	0.01	0.04	1154
16:00	7.66	5.21	67.21	0.22	0.19	1.08	0.32	0.05	0.21	2.77	0.01	0.01	0.04	1143
16:30	7.49	2.54	64.48	0.24	0.17	1.12	0.30	0.07	0.10	2.61	0.01	0.01	0.05	1137
17:00	7.80	5.62	64.61	0.21	0.21	1.13	0.31	0.03	0.22	2.55	0.01	0.01	0.04	1116
17:30	8.37	5.75	68.08	0.21	0.22	1.09	0.35	0.06	0.24	2.82	0.01	0.01	0.04	1141
18:00	7.83	4.70	65.40	0.18	0.27	1.08	0.34	0.05	0.20	2.83	0.01	0.01	0.05	1152
18:30	7.60	5.31	67.45	0.19	0.23	1.06	0.33	0.08	0.23	2.89	0.01	0.01	0.05	1148
19:00	7.79	11.59	46.04	0.18	0.20	1.03	0.32	0.04	0.48	1.92	0.01	0.01	0.04	1138
19:30	6.86	2.71	63.25	0.20	0.19	1.05	0.29	0.06	0.11	2.66	0.01	0.01	0.04	1153
20:00	6.26	2.28	65.53	0.18	0.41	1.12	0.27	0.06	0.10	2.78	0.01	0.02	0.05	1134
20:30	8.84	8.73	66.96	0.17	0.56	1.16	0.38	0.08	0.37	2.87	0.01	0.02	0.05	1144
21:00	5.99	0.46	64.46	0.15	0.51	1.17	0.26	0.09	0.02	2.84	0.01	0.02	0.05	1162
21:30	6.48	3.38	62.96	0.16	0.52	1.17	0.29	0.11	0.15	2.79	0.01	0.02	0.05	1144
22:00	6.42	0.19	64.35	0.18	0.53	1.28	0.26	0.05	0.01	2.56	0.01	0.02	0.05	1095
22:30	6.95	1.68	54.70	0.21	0.51	1.33	0.26	0.11	0.06	2.08	0.01	0.02	0.05	1097
23:00	7.03	18.14	46.74	2.60	0.55	1.11	0.30	0.04	0.78	2.00	0.11	0.02	0.05	1113
23:30	8.96	10.23	70.78	0.19	0.65	1.21	0.33	0.04	0.38	2.63	0.01	0.02	0.04	1114
00:00	8.39	8.73	67.35	0.16	0.62	1.17	0.31	0.02	0.32	2.50	0.01	0.02	0.04	1134
min	5,17	0,19	44,55	0,07	0,14	1,02	0,20	0,02	0,01	1,88	0,00	0,01	0,04	1095
max	11,00	25,40	82,24	2,60	0,65	1,33	0,44	1,11	1,01	3,33	0,11	0,02	0,05	1162
moyenne	7,49	8,64	64,66	0,24	0,37	1,09								1130
Total							14,85	18,72	17,17	128,42	0,47	0,73	2,16	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,26			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,44			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.