

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.06	4.12	65.44	0.15	0.59	1.12	0.36	0.05	0.18	2.92	0.01	0.03	0.05	1151
01:00	8.08	2.55	67.35	0.14	0.66	1.11	0.36	0.04	0.11	3.04	0.01	0.03	0.05	1146
01:30	7.84	3.10	62.52	0.18	0.65	1.16	0.34	0.17	0.13	2.72	0.01	0.03	0.05	1130
02:00	6.58	2.65	64.40	0.17	0.63	1.08	0.29	0.02	0.12	2.81	0.01	0.03	0.05	1131
02:30	7.94	3.09	59.50	0.17	0.58	1.10	0.34	0.08	0.13	2.58	0.01	0.02	0.05	1127
03:00	7.74	2.86	60.69	0.15	0.60	1.06	0.34	0.03	0.12	2.63	0.01	0.03	0.05	1129
03:30	7.49	1.35	63.69	0.15	0.62	1.06	0.33	0.05	0.06	2.84	0.01	0.03	0.05	1142
04:00	7.84	2.94	65.81	0.15	0.70	1.05	0.34	0.04	0.13	2.88	0.01	0.03	0.05	1128
04:30	7.90	4.01	68.46	0.16	0.65	1.03	0.35	0.04	0.18	3.01	0.01	0.03	0.05	1135
05:00	8.18	4.95	65.65	0.16	0.69	1.04	0.35	0.03	0.21	2.85	0.01	0.03	0.05	1126
05:30	7.33	5.31	63.98	0.16	0.71	1.04	0.31	0.04	0.23	2.74	0.01	0.03	0.04	1132
06:00	6.85	2.90	69.32	0.17	0.56	1.04	0.30	0.03	0.13	3.01	0.01	0.02	0.05	1141
06:30	8.27	9.32	65.55	0.22	0.46	1.01	0.36	0.04	0.40	2.83	0.01	0.02	0.04	1141
07:00	7.70	7.54	61.98	0.21	0.40	1.02	0.33	0.05	0.32	2.63	0.01	0.02	0.04	1134
07:30	6.82	5.42	67.10	0.22	0.48	1.03	0.29	0.06	0.23	2.84	0.01	0.02	0.04	1138
08:00	7.25	4.42	67.94	0.16	0.42	1.03	0.31	0.05	0.19	2.94	0.01	0.02	0.04	1140
08:30	7.80	3.94	64.33	0.15	0.43	1.02	0.35	0.27	0.18	2.87	0.01	0.02	0.05	1144
09:00	7.77	3.28	66.21	0.12	0.45	1.02	0.35	0.05	0.15	3.00	0.01	0.02	0.05	1145
09:30	7.93	4.50	64.74	0.16	0.47	1.06	0.35	0.07	0.20	2.83	0.01	0.02	0.05	1124
10:00	9.89	8.79	70.56	0.14	0.50	1.06	0.43	0.06	0.38	3.04	0.01	0.02	0.05	1116
10:30	4.74	0.00	68.27	0.16	0.41	1.18	0.20	0.07	0.00	2.95	0.01	0.02	0.05	1127
11:00	5.02	1.32	63.57	0.14	0.40	1.27	0.22	0.09	0.06	2.82	0.01	0.02	0.06	1114
11:30	4.90	0.23	68.08	0.14	0.49	1.20	0.22	0.10	0.01	3.03	0.01	0.02	0.05	1114
12:00	4.90	3.91	61.52	0.13	0.51	1.18	0.21	0.05	0.17	2.70	0.01	0.02	0.05	1101
12:30	7.81	11.22	50.54	0.36	0.50	1.16	0.34	0.14	0.48	2.17	0.02	0.02	0.05	1097
13:00	7.45	4.14	54.18	0.15	0.50	1.15	0.32	0.06	0.18	2.33	0.01	0.02	0.05	1113
13:30	6.78	2.03	64.18	0.14	0.44	1.15	0.29	0.05	0.09	2.78	0.01	0.02	0.05	1142
14:00	8.23	2.31	64.39	0.14	0.45	1.14	0.36	0.22	0.10	2.79	0.01	0.02	0.05	1145
14:30	7.13	2.75	69.78	0.15	0.36	1.16	0.32	0.10	0.12	3.10	0.01	0.02	0.05	1158
15:00	8.50	10.38	42.15	0.11	0.46	1.13	0.38	0.08	0.46	1.88	0.01	0.02	0.05	1148
15:30	7.29	4.71	61.84	0.13	0.36	1.16	0.33	0.10	0.21	2.81	0.01	0.02	0.05	1164
16:00	7.41	24.43	66.26	0.12	0.50	1.15	0.34	0.05	1.12	3.04	0.01	0.02	0.05	1146
16:30	7.58	26.98	66.71	0.14	0.44	1.17	0.34	0.09	1.22	3.02	0.01	0.02	0.05	1149
17:00	7.01	32.65	66.12	0.13	0.46	1.18	0.31	0.07	1.46	2.95	0.01	0.02	0.05	1134
17:30	7.17	10.22	66.41	0.15	0.42	1.18	0.32	0.12	0.46	2.97	0.01	0.02	0.05	1147
18:00	7.53	10.05	68.77	0.17	0.46	1.13	0.34	0.08	0.45	3.06	0.01	0.02	0.05	1150
18:30	7.86	13.35	61.65	0.23	0.43	1.06	0.35	0.08	0.59	2.71	0.01	0.02	0.05	1138
19:00	7.79	12.15	70.50	0.21	0.43	1.07	0.34	0.08	0.53	3.08	0.01	0.02	0.05	1148
19:30	6.06	7.70	63.50	0.22	0.42	1.04	0.27	0.23	0.34	2.82	0.01	0.02	0.05	1174
20:00	6.41	9.46	72.95	0.15	0.52	1.14	0.28	0.08	0.42	3.23	0.01	0.02	0.05	1149
20:30	5.26	7.66	55.01	0.49	0.49	1.16	0.24	1.18	0.35	2.50	0.02	0.02	0.05	1181
21:00	6.39	10.91	60.01	0.13	0.53	1.16	0.29	0.06	0.49	2.69	0.01	0.02	0.05	1166
21:30	7.23	10.17	67.68	0.15	0.51	1.18	0.32	0.07	0.46	3.04	0.01	0.02	0.05	1157
22:00	6.69	3.60	70.86	0.16	0.52	1.23	0.29	0.06	0.16	3.07	0.01	0.02	0.05	1138
22:30	4.88	4.26	75.00	0.18	0.52	1.21	0.22	0.09	0.19	3.34	0.01	0.02	0.05	1136
23:00	9.37	13.24	73.40	0.19	0.58	1.20	0.42	0.08	0.59	3.27	0.01	0.03	0.05	1118
23:30	8.22	10.33	67.26	0.19	0.56	1.18	0.38	0.12	0.47	3.07	0.01	0.03	0.05	1130
00:00	8.89	12.99	64.82	0.20	0.54	1.19	0.40	0.13	0.58	2.92	0.01	0.02	0.05	1114
min	4.74	0.00	42.15	0.11	0.36	1.01	0.20	0.02	0.00	1.88	0.01	0.02	0.04	1097
max	9.89	32.65	75.00	0.49	0.71	1.27	0.43	1.18	1.46	3.34	0.02	0.03	0.06	1181
moyenne	7.29	7.30	64.80	0.17	0.51	1.12								1137
Total							15.42	12.85	15.54	137.17	0.36	1.08	2.37	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	6.05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.58	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.