

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.92	4.75	66.55	0.21	0.46	1.11	0.35	0.07	0.21	2.93	0.01	0.02	0.05	1186
01:00	7.98	7.55	65.36	0.13	0.51	1.09	0.36	0.04	0.34	2.94	0.01	0.02	0.05	1169
01:30	7.56	4.47	66.65	0.17	0.55	1.11	0.34	0.09	0.20	2.96	0.01	0.02	0.05	1156
02:00	8.03	4.62	68.92	0.17	0.51	1.04	0.36	0.05	0.21	3.07	0.01	0.02	0.05	1146
02:30	6.80	4.64	63.58	1.47	0.48	1.06	0.31	0.63	0.21	2.87	0.07	0.02	0.05	1162
03:00	7.82	7.07	63.99	1.07	0.53	1.07	0.35	0.03	0.32	2.87	0.05	0.02	0.05	1175
03:30	7.91	5.64	59.55	0.16	0.48	1.08	0.35	0.08	0.25	2.63	0.01	0.02	0.05	1152
04:00	8.08	7.18	60.97	0.16	0.50	1.03	0.36	0.15	0.32	2.69	0.01	0.02	0.05	1139
04:30	7.62	3.38	66.92	0.16	0.48	1.03	0.34	0.07	0.15	3.00	0.01	0.02	0.05	1143
05:00	6.81	3.59	64.58	0.14	0.54	1.03	0.30	0.05	0.16	2.86	0.01	0.02	0.05	1139
05:30	7.66	6.03	68.74	0.15	0.52	1.04	0.34	0.07	0.27	3.05	0.01	0.02	0.05	1137
06:00	7.78	5.69	68.85	0.18	0.31	1.07	0.35	0.05	0.25	3.06	0.01	0.01	0.05	1135
06:30	7.78	7.46	65.88	0.23	0.21	1.10	0.34	0.07	0.33	2.90	0.01	0.01	0.05	1138
07:00	7.40	7.26	66.53	0.22	0.18	1.11	0.33	0.05	0.32	2.94	0.01	0.01	0.05	1132
07:30	7.81	9.62	65.94	0.23	0.21	1.10	0.35	0.09	0.44	2.98	0.01	0.01	0.05	1137
08:00	6.21	4.16	66.06	0.18	0.42	1.09	0.27	0.06	0.18	2.91	0.01	0.02	0.05	1127
08:30	6.39	3.95	66.54	0.17	0.59	1.05	0.29	0.11	0.18	3.00	0.01	0.03	0.05	1137
09:00	6.55	3.05	68.05	0.17	0.57	1.06	0.29	0.05	0.13	3.00	0.01	0.03	0.05	1124
09:30	6.65	6.86	62.73	2.97	0.52	1.02	0.30	1.61	0.31	2.84	0.13	0.02	0.05	1154
10:00	6.47	2.69	68.65	0.16	0.56	1.04	0.29	0.05	0.12	3.05	0.01	0.03	0.05	1138
10:30	7.69	6.16	66.27	0.17	0.57	1.04	0.34	0.15	0.27	2.95	0.01	0.03	0.05	1135
11:00	7.35	3.73	66.96	0.15	0.54	1.09	0.32	0.05	0.16	2.89	0.01	0.02	0.05	1137
11:30	7.14	3.39	64.45	0.15	0.54	1.10	0.31	0.07	0.15	2.84	0.01	0.02	0.05	1145
12:00	7.63	4.04	70.69	0.14	0.61	1.15	0.34	0.05	0.18	3.12	0.01	0.03	0.05	1141
12:30	8.16	4.51	60.34	0.13	0.52	1.18	0.36	0.04	0.20	2.66	0.01	0.02	0.05	1151
13:00	8.54	6.73	61.73	0.13	0.47	1.19	0.37	0.04	0.29	2.67	0.01	0.02	0.05	1151
13:30	7.05	3.98	69.71	0.12	0.53	1.19	0.31	0.05	0.18	3.11	0.01	0.02	0.05	1149
14:00	5.59	0.29	70.42	0.13	0.48	1.24	0.25	0.04	0.01	3.12	0.01	0.02	0.05	1146
14:30	5.42	4.40	66.72	0.13	0.51	1.22	0.24	0.05	0.19	2.94	0.01	0.02	0.05	1125
15:00	6.54	8.67	63.34	0.11	0.53	1.20	0.29	0.04	0.38	2.77	0.00	0.02	0.05	1134
15:30	5.33	1.99	65.55	0.14	0.54	1.23	0.22	0.04	0.08	2.73	0.01	0.02	0.05	1122
16:00	4.98	1.70	68.50	0.13	0.55	1.23	0.20	0.03	0.07	2.78	0.01	0.02	0.05	1127
16:30	5.28	1.76	66.51	0.14	0.55	1.22	0.22	0.03	0.07	2.75	0.01	0.02	0.05	1150
17:00	5.50	5.56	65.70	0.13	0.60	1.21	0.22	0.04	0.23	2.68	0.01	0.02	0.05	1136
17:30	7.03	5.27	63.36	0.15	0.54	1.19	0.29	0.06	0.21	2.57	0.01	0.02	0.05	1144
18:00	7.26	8.00	64.22	0.17	0.51	1.16	0.28	0.05	0.30	2.45	0.01	0.02	0.04	1130
18:30	8.13	9.06	62.92	0.24	0.46	1.07	0.31	0.10	0.34	2.39	0.01	0.02	0.04	1148
19:00	8.24	11.30	62.54	0.47	0.49	1.07	0.31	0.03	0.42	2.34	0.02	0.02	0.04	1141
19:30	7.51	6.01	63.95	0.27	0.50	1.10	0.27	0.02	0.21	2.28	0.01	0.02	0.04	1139
20:00	5.45	1.67	65.75	0.20	0.51	1.13	0.20	0.03	0.06	2.40	0.01	0.02	0.04	1155
20:30	5.47	2.60	71.49	0.19	0.45	1.17	0.21	0.03	0.10	2.80	0.01	0.02	0.05	1178
21:00	8.24	10.07	50.94	0.33	0.49	1.17	0.32	0.03	0.40	2.00	0.01	0.02	0.05	1158
21:30	8.94	7.63	59.59	0.20	0.47	1.19	0.34	0.03	0.29	2.25	0.01	0.02	0.05	1169
22:00	8.99	7.45	67.83	0.15	0.38	1.20	0.35	0.03	0.29	2.64	0.01	0.01	0.05	1175
22:30	9.18	4.48	64.73	0.16	0.47	1.18	0.36	0.03	0.17	2.52	0.01	0.02	0.05	1167
23:00	8.69	6.02	64.36	0.16	0.51	1.18	0.33	0.03	0.23	2.44	0.01	0.02	0.04	1156
23:30	7.68	2.87	66.34	0.24	0.53	1.17	0.29	0.02	0.11	2.53	0.01	0.02	0.04	1163
00:00	8.20	2.96	69.61	0.19	0.46	1.18	0.32	0.02	0.11	2.68	0.01	0.02	0.05	1174
min	4,98	0,29	50,94	0,11	0,18	1,02	0,20	0,02	0,01	2,00	0,00	0,01	0,04	1122
max	9,18	11,30	71,49	2,97	0,61	1,24	0,37	1,61	0,44	3,12	0,13	0,03	0,05	1186
moyenne	7,26	5,25	65,41	0,28	0,49	1,12								1146
Total							14,71	11,74	10,61	132,82	0,58	0,99	2,28	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,38			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.