

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.80	5.39	62.70	0.25	0.47	1.15	0.32	0.57	0.22	2.55	0.01	0.02	0.05	1172
01:00	7.97	3.27	74.92	0.14	0.43	1.17	0.32	0.03	0.13	3.05	0.01	0.02	0.05	1167
01:30	7.26	5.88	75.45	0.14	0.44	1.13	0.32	0.03	0.26	3.28	0.01	0.02	0.05	1177
02:00	7.59	4.55	60.59	0.19	0.39	1.16	0.33	0.04	0.20	2.62	0.01	0.02	0.05	1170
02:30	7.36	10.89	59.18	2.34	0.40	1.10	0.34	0.04	0.50	2.74	0.11	0.02	0.05	1179
03:00	7.80	7.55	58.68	0.15	0.39	1.18	0.34	0.04	0.33	2.99	0.01	0.02	0.05	1153
03:30	8.31	11.56	63.10	0.15	0.41	1.12	0.39	0.08	0.54	2.94	0.01	0.02	0.05	1162
04:00	7.81	5.78	67.47	0.17	0.47	1.14	0.35	0.05	0.26	3.05	0.01	0.02	0.05	1148
04:30	7.49	5.29	67.90	0.21	0.42	1.13	0.34	0.05	0.24	3.05	0.01	0.02	0.05	1150
05:00	8.06	5.55	67.53	0.18	0.49	1.15	0.36	0.06	0.25	3.01	0.01	0.02	0.05	1142
05:30	7.87	4.65	62.35	0.27	0.47	1.14	0.36	0.05	0.21	2.85	0.01	0.02	0.05	1138
06:00	7.29	3.85	68.23	0.19	0.43	1.15	0.32	0.06	0.17	3.03	0.01	0.02	0.05	1132
06:30	8.59	10.26	65.41	0.23	0.34	1.06	0.38	0.04	0.45	2.86	0.01	0.01	0.05	1123
07:00	7.19	7.03	66.77	0.21	0.31	1.08	0.30	0.03	0.30	2.82	0.01	0.01	0.05	1128
07:30	7.65	10.92	63.97	0.23	0.32	1.05	0.32	0.05	0.46	2.70	0.01	0.01	0.04	1122
08:00	7.03	5.91	62.75	0.17	0.50	1.10	0.30	0.04	0.25	2.65	0.01	0.02	0.05	1140
08:30	7.55	6.78	65.63	0.14	0.64	1.13	0.32	0.04	0.29	2.82	0.01	0.03	0.05	1155
09:00	7.58	3.88	64.22	0.17	0.46	1.11	0.32	0.05	0.16	2.72	0.01	0.02	0.05	1138
09:30	7.80	10.47	60.31	2.54	0.30	1.08	0.34	1.33	0.45	2.60	0.11	0.01	0.05	1137
10:00	7.12	1.29	51.72	0.53	0.25	1.34	0.24	0.03	0.04	1.74	0.02	0.01	0.05	1008
10:30	5.67	10.61	48.78	2.00	0.30	1.06	0.25	1.58	0.46	2.11	0.09	0.01	0.05	1151
11:00	8.50	6.86	57.61	0.30	0.58	1.17	0.37	0.06	0.30	2.51	0.01	0.03	0.05	1125
11:30	8.08	4.12	62.80	0.17	0.63	1.18	0.35	0.06	0.18	2.75	0.01	0.03	0.05	1120
12:00	7.94	3.95	67.68	0.14	0.63	1.18	0.34	0.05	0.17	2.87	0.01	0.03	0.05	1126
12:30	8.39	9.82	61.99	0.75	0.63	1.13	0.36	0.05	0.43	2.70	0.03	0.03	0.05	1142
13:00	6.48	0.67	68.37	0.11	0.55	1.19	0.27	0.12	0.03	2.89	0.00	0.02	0.05	1147
13:30	7.06	2.65	64.39	0.10	0.55	1.24	0.28	0.10	0.13	2.95	0.02	0.02	0.05	1140
14:00	9.38	6.35	64.23	0.13	0.63	1.29	0.27	0.11	0.10	3.02	0.02	0.02	0.05	1140
14:30	9.32	13.55	66.18	0.13	0.62	1.21	0.25	0.12	0.07	3.09	0.02	0.02	0.05	1115
15:00	7.87	6.35	66.81	0.15	0.46	1.17	0.23	0.13	0.04	3.16	0.02	0.02	0.05	1105
15:30	8.84	21.76	61.53	0.20	0.31	1.13	0.21	0.14	0.01	3.23	0.02	0.02	0.05	1119
16:00	7.04	17.47	63.56	0.18	0.23	1.17	0.19	0.15	0.04	3.30	0.02	0.02	0.05	1130
16:30	6.35	5.11	70.19	0.12	0.51	1.17	0.17	0.16	0.05	3.37	0.02	0.02	0.05	1148
17:00	9.46	17.54	59.40	0.09	0.63	1.15	0.16	0.17	0.20	3.44	0.02	0.02	0.05	1130
17:30	8.83	10.56	64.20	0.18	0.24	1.18	0.14	0.18	0.19	3.51	0.02	0.02	0.05	1149
18:00	5.41	4.03	71.32	0.16	0.32	1.18	0.23	0.04	0.17	3.04	0.01	0.01	0.05	1142
18:30	9.01	13.88	62.63	0.19	0.28	1.17	0.38	0.04	0.59	2.67	0.01	0.01	0.05	1128
19:00	8.94	5.06	73.06	0.17	0.39	1.19	0.23	1.30	0.27	2.50	0.01	0.01	0.05	1135
19:30	7.50	4.53	67.74	0.13	0.44	1.16	0.34	0.09	0.21	3.11	0.01	0.02	0.05	1157
20:00	7.47	4.70	67.85	0.09	0.51	1.18	0.34	0.09	0.21	3.06	0.00	0.02	0.05	1136
20:30	7.60	5.43	65.88	0.11	0.54	1.22	0.34	0.07	0.24	2.91	0.01	0.02	0.05	1114
21:00	7.65	2.61	65.03	0.12	0.54	1.28	0.31	0.05	0.11	2.64	0.00	0.02	0.05	1085
21:30	7.36	3.44	65.44	0.14	0.54	1.19	0.30	0.05	0.14	2.63	0.01	0.02	0.05	1106
22:00	7.20	5.93	69.17	0.12	0.54	1.12	0.29	0.06	0.24	2.76	0.00	0.02	0.04	1119
22:30	8.92	10.23	66.33	0.14	0.54	1.18	0.36	0.04	0.41	2.68	0.01	0.02	0.05	1118
23:00	7.08	7.94	66.58	0.11	0.57	1.14	0.29	0.05	0.33	2.76	0.00	0.02	0.05	1128
23:30	7.75	11.19	64.37	0.12	0.62	1.07	0.34	0.04	0.48	2.78	0.01	0.03	0.05	1145
00:00	7.28	5.71	69.34	0.12	0.53	1.04	0.32	0.04	0.25	3.01	0.01	0.02	0.05	1139
min	5.41	0.67	48.78	0.09	0.23	1.04	0.14	0.03	0.01	1.74	0.00	0.01	0.04	1008
max	9.46	21.76	75.45	2.54	0.64	1.34	0.39	1.58	0.59	3.28	0.11	0.03	0.05	1179
moyenne	7.65	7.24	64.69	0.32	0.48	1.16								1136
Total							14.52	7.88	11.77	137.11	0.77	0.98	2.35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	9.20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.25	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.