

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.22	10.82	65.52	0.13	0.57	1.03	0.32	0.06	0.48	2.93	0.01	0.03	0.05	1133
01:00	8.09	11.46	68.30	0.12	0.62	1.04	0.36	0.05	0.51	3.02	0.01	0.03	0.05	1128
01:30	8.12	15.29	62.85	0.14	0.63	1.04	0.36	0.04	0.67	2.77	0.01	0.03	0.05	1116
02:00	7.01	9.43	65.43	0.12	0.61	1.02	0.29	0.06	0.39	2.72	0.00	0.03	0.04	1126
02:30	8.31	13.55	62.14	0.13	0.64	1.00	0.35	0.03	0.57	2.64	0.01	0.03	0.04	1138
03:00	7.44	19.39	65.97	0.24	0.62	1.00	0.32	1.08	0.82	2.80	0.01	0.03	0.04	1137
03:30	4.78	1.31	67.78	0.12	0.58	1.01	0.21	0.05	0.06	2.97	0.01	0.03	0.04	1160
04:00	5.13	5.12	66.42	0.10	0.57	1.00	0.23	0.04	0.23	3.01	0.00	0.03	0.05	1169
04:30	8.41	15.18	64.47	0.13	0.57	1.01	0.37	0.04	0.66	2.80	0.01	0.02	0.04	1144
05:00	7.75	8.10	68.04	0.11	0.59	1.01	0.34	0.05	0.35	2.96	0.00	0.03	0.04	1143
05:30	7.49	3.78	67.50	0.11	0.59	1.04	0.33	0.06	0.17	2.99	0.00	0.03	0.05	1147
06:00	7.82	4.51	68.52	0.13	0.43	1.11	0.35	0.06	0.20	3.06	0.01	0.02	0.05	1175
06:30	7.75	7.86	67.19	0.19	0.43	1.15	0.35	0.06	0.35	3.01	0.01	0.02	0.05	1161
07:00	8.12	8.37	64.81	0.17	0.36	1.14	0.37	0.08	0.38	2.95	0.01	0.02	0.05	1162
07:30	7.81	7.33	68.81	0.20	0.40	1.18	0.34	0.04	0.32	3.02	0.01	0.02	0.05	1122
08:00	6.39	4.96	63.36	0.14	0.53	1.13	0.28	0.06	0.21	2.73	0.01	0.02	0.05	1120
08:30	7.87	4.69	70.22	0.12	0.64	1.08	0.34	0.06	0.20	3.03	0.01	0.03	0.05	1123
09:00	8.68	6.48	56.04	0.11	0.60	1.06	0.39	0.49	0.29	2.50	0.01	0.03	0.05	1132
09:30	7.19	3.30	68.60	0.11	0.58	1.06	0.31	0.06	0.14	2.97	0.00	0.03	0.05	1126
10:00	8.02	5.85	61.44	0.10	0.59	1.14	0.35	0.08	0.25	2.67	0.00	0.03	0.05	1158
10:30	7.37	2.01	70.89	0.12	0.70	1.19	0.32	0.07	0.09	3.12	0.01	0.03	0.05	1114
11:00	7.07	3.58	66.07	0.09	0.62	1.19	0.31	0.09	0.16	2.91	0.00	0.03	0.05	1130
11:30	8.91	6.66	63.91	0.11	0.65	1.18	0.40	0.07	0.30	2.84	0.00	0.03	0.05	1120
12:00	7.57	5.17	67.23	0.09	0.70	1.17	0.33	0.06	0.22	2.90	0.00	0.03	0.05	1112
12:30	8.29	5.06	70.13	0.09	0.62	1.17	0.36	0.05	0.22	3.01	0.00	0.03	0.05	1123
13:00	6.23	0.03	62.90	0.09	0.65	1.17	0.27	0.07	0.00	2.73	0.00	0.03	0.05	1126
13:30	7.98	3.03	62.16	0.10	0.64	1.27	0.32	0.08	0.12	2.50	0.00	0.03	0.05	1080
14:00	7.06	2.20	69.53	0.11	0.57	1.25	0.28	0.05	0.09	2.80	0.00	0.02	0.05	1120
14:30	8.12	19.58	59.21	0.12	0.56	1.20	0.34	0.16	0.83	2.50	0.01	0.02	0.05	1119
15:00	7.49	8.36	71.41	0.18	0.48	1.15	0.31	0.04	0.35	2.98	0.01	0.02	0.05	1123
15:30	7.60	8.77	69.85	0.10	0.67	1.14	0.32	0.05	0.37	2.94	0.00	0.03	0.05	1129
16:00	7.71	7.59	61.47	0.11	0.58	1.15	0.33	0.04	0.33	2.64	0.00	0.02	0.05	1142
16:30	8.64	7.05	66.02	0.09	0.65	1.13	0.37	0.04	0.30	2.84	0.00	0.03	0.05	1135
17:00	7.11	2.41	68.55	0.14	0.55	1.13	0.31	0.05	0.11	3.00	0.01	0.02	0.05	1139
17:30	8.29	9.99	60.27	0.20	0.34	1.13	0.36	0.13	0.43	2.60	0.01	0.01	0.05	1120
18:00	7.68	8.32	63.38	0.25	0.37	1.11	0.32	0.44	0.35	2.66	0.01	0.02	0.05	1116
18:30	6.97	4.97	73.22	0.20	0.39	1.13	0.29	0.04	0.21	3.08	0.01	0.02	0.05	1138
19:00	6.54	4.09	68.90	0.20	0.33	1.16	0.29	0.04	0.18	3.00	0.01	0.01	0.05	1151
19:30	7.75	9.18	65.32	0.19	0.39	1.15	0.35	0.05	0.41	2.91	0.01	0.02	0.05	1151
20:00	7.72	5.61	63.85	0.13	0.47	1.21	0.33	0.05	0.24	2.70	0.01	0.02	0.05	1110
20:30	7.87	4.69	65.35	0.11	0.50	1.23	0.32	0.05	0.19	2.62	0.00	0.02	0.05	1096
21:00	7.90	7.11	67.29	0.10	0.56	1.12	0.36	0.06	0.32	3.06	0.00	0.03	0.05	1161
21:30	8.20	4.92	68.14	0.11	0.53	1.16	0.36	0.06	0.22	2.99	0.00	0.02	0.05	1131
22:00	7.13	2.88	65.73	0.12	0.51	1.16	0.32	0.06	0.13	2.93	0.01	0.02	0.05	1131
22:30	8.92	9.08	66.72	0.13	0.55	1.15	0.39	0.07	0.40	2.93	0.01	0.02	0.05	1118
23:00	7.43	6.10	65.93	0.11	0.55	1.13	0.33	0.06	0.27	2.91	0.00	0.02	0.05	1120
23:30	6.79	3.61	68.99	0.11	0.47	1.13	0.30	0.06	0.16	3.07	0.01	0.02	0.05	1148
00:00	7.37	4.66	67.96	0.11	0.52	1.13	0.33	0.06	0.21	3.04	0.00	0.02	0.05	1153
min	4,78	0,03	56,04	0,09	0,33	1,00	0,21	0,03	0,00	2,50	0,00	0,01	0,04	1080
max	8,92	19,58	73,22	0,25	0,70	1,27	0,40	1,08	0,83	3,12	0,01	0,03	0,05	1175
moyenne	7,57	6,95	66,12	0,13	0,55	1,12								1132
Total							15,77	11,63	14,47	137,82	0,28	1,14	2,34	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,60			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					98,54		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.