

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.97	7.41	63.24	0.12	0.53	1.13	0.36	0.08	0.34	2.87	0.01	0.02	0.05	1152
01:00	7.93	3.58	66.46	0.12	0.54	1.15	0.35	0.06	0.16	2.95	0.01	0.02	0.05	1130
01:30	8.05	8.41	68.05	0.14	0.57	1.14	0.36	0.06	0.37	3.00	0.01	0.03	0.05	1121
02:00	7.07	3.29	65.87	0.12	0.58	1.11	0.31	0.06	0.15	2.93	0.01	0.03	0.05	1143
02:30	7.73	6.99	65.21	0.12	0.56	1.04	0.34	0.06	0.31	2.86	0.01	0.02	0.05	1128
03:00	7.25	2.49	69.29	0.12	0.53	1.04	0.32	0.06	0.11	3.03	0.01	0.02	0.05	1142
03:30	7.63	3.98	65.52	0.14	0.49	1.08	0.33	0.06	0.17	2.84	0.01	0.02	0.05	1140
04:00	7.09	4.71	66.10	0.12	0.53	1.04	0.32	0.10	0.21	2.94	0.01	0.02	0.05	1136
04:30	7.02	4.31	69.84	0.14	0.53	1.06	0.30	0.06	0.19	3.03	0.01	0.02	0.05	1119
05:00	7.29	10.11	56.45	1.05	0.56	1.01	0.32	1.40	0.44	2.48	0.05	0.02	0.04	1139
05:30	6.80	8.13	71.87	0.13	0.52	1.01	0.30	0.05	0.35	3.12	0.01	0.02	0.04	1131
06:00	6.97	8.31	66.21	0.16	0.40	1.08	0.30	0.03	0.36	2.85	0.01	0.02	0.05	1146
06:30	8.05	11.86	68.06	0.23	0.29	1.14	0.34	0.04	0.51	2.92	0.01	0.01	0.05	1147
07:00	7.49	9.71	65.07	0.22	0.28	1.14	0.32	0.04	0.41	2.76	0.01	0.01	0.05	1143
07:30	7.49	8.56	65.48	0.23	0.29	1.15	0.32	0.04	0.37	2.84	0.01	0.01	0.05	1143
08:00	6.70	6.93	68.02	0.15	0.38	1.08	0.30	0.06	0.31	3.00	0.01	0.02	0.05	1148
08:30	8.03	6.96	63.39	0.11	0.45	1.04	0.36	0.07	0.31	2.86	0.01	0.02	0.05	1136
09:00	6.85	4.35	71.98	0.10	0.45	1.04	0.30	0.07	0.19	3.18	0.00	0.02	0.05	1133
09:30	6.87	5.95	58.93	0.10	0.47	1.03	0.30	0.06	0.26	2.60	0.00	0.02	0.05	1122
10:00	8.55	7.00	70.31	0.09	0.47	1.04	0.37	0.06	0.30	3.06	0.00	0.02	0.05	1121
10:30	8.10	7.95	66.32	0.14	0.47	1.08	0.35	0.38	0.34	2.85	0.01	0.02	0.05	1107
11:00	6.96	2.84	68.91	0.09	0.44	1.11	0.30	0.06	0.12	3.02	0.00	0.02	0.05	1135
11:30	6.92	4.00	68.52	0.09	0.49	1.15	0.30	0.07	0.18	3.01	0.00	0.02	0.05	1122
12:00	8.11	6.85	62.63	0.08	0.46	1.15	0.36	0.05	0.30	2.76	0.00	0.02	0.05	1126
12:30	9.97	8.26	70.99	0.08	0.48	1.16	0.43	0.06	0.36	3.08	0.00	0.02	0.05	1121
13:00	6.01	0.36	65.79	0.09	0.44	1.19	0.25	0.05	0.02	2.78	0.00	0.02	0.05	1111
13:30	6.44	1.93	65.59	0.09	0.46	1.17	0.28	0.06	0.08	2.81	0.00	0.02	0.05	1125
14:00	6.01	1.36	69.48	0.12	0.41	1.19	0.26	0.06	0.06	3.06	0.01	0.02	0.05	1129
14:30	6.18	3.98	66.07	0.10	0.43	1.18	0.28	0.05	0.18	2.94	0.00	0.02	0.05	1111
15:00	8.16	9.93	51.83	0.10	0.52	1.17	0.34	0.09	0.42	2.18	0.00	0.02	0.05	1081
15:30	8.83	14.64	60.80	0.23	0.53	1.06	0.37	1.63	0.62	2.58	0.01	0.02	0.04	1120
16:00	7.82	5.62	66.74	0.11	0.52	1.10	0.33	0.03	0.24	2.81	0.00	0.02	0.05	1130
16:30	5.54	1.41	68.04	0.26	0.43	1.13	0.24	0.04	0.06	2.89	0.01	0.02	0.05	1130
17:00	7.03	5.62	61.92	0.08	0.45	1.13	0.30	0.15	0.24	2.68	0.00	0.02	0.05	1124
17:30	8.86	7.41	72.34	0.10	0.49	1.12	0.38	0.03	0.32	3.10	0.00	0.02	0.05	1129
18:00	8.09	4.84	67.68	0.13	0.34	1.15	0.34	0.03	0.20	2.85	0.01	0.01	0.05	1137
18:30	8.34	9.91	59.25	0.19	0.24	1.13	0.36	0.05	0.43	2.54	0.01	0.01	0.05	1133
19:00	7.61	6.51	66.10	0.19	0.22	1.14	0.33	0.05	0.28	2.85	0.01	0.01	0.05	1124
19:30	8.31	8.54	65.75	0.21	0.26	1.15	0.36	0.06	0.37	2.83	0.01	0.01	0.05	1125
20:00	7.80	7.90	67.60	0.15	0.37	1.14	0.34	0.15	0.35	2.96	0.01	0.02	0.05	1126
20:30	8.19	9.83	68.84	0.12	0.48	1.13	0.36	0.04	0.43	3.00	0.01	0.02	0.05	1120
21:00	7.93	3.73	66.74	0.12	0.48	1.14	0.34	0.05	0.16	2.88	0.01	0.02	0.05	1124
21:30	6.50	2.85	63.12	0.15	0.47	1.14	0.29	0.05	0.13	2.77	0.01	0.02	0.05	1115
22:00	7.31	6.24	70.68	0.11	0.47	1.14	0.32	0.05	0.27	3.07	0.00	0.02	0.05	1123
22:30	7.88	5.45	68.04	0.13	0.48	1.13	0.35	0.05	0.24	2.99	0.01	0.02	0.05	1127
23:00	7.08	8.02	62.76	0.12	0.48	1.02	0.32	0.06	0.36	2.83	0.01	0.02	0.05	1117
23:30	8.73	15.02	63.03	0.13	0.50	1.01	0.38	0.08	0.65	2.74	0.01	0.02	0.04	1098
00:00	5.42	2.03	68.07	0.44	0.51	1.01	0.24	0.88	0.09	2.97	0.02	0.02	0.04	1130
min	5.42	0.36	51.83	0.08	0.22	1.01	0.24	0.03	0.02	2.18	0.00	0.01	0.04	1081
max	9.97	15.02	72.34	1.05	0.58	1.19	0.43	1.63	0.65	3.18	0.05	0.03	0.05	1152
moyenne	7.48	6.38	66.02	0.16	0.45	1.11								1127
Total							15.62	16.46	13.31	137.96	0.33	0.95	2.31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	7.93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99.72		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.