

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.30	13.21	66.94	0.15	0.53	1.01	0.36	0.09	0.57	2.91	0.01	0.02	0.04	1104
01:00	8.27	12.01	59.66	0.12	0.52	1.00	0.35	0.31	0.51	2.54	0.01	0.02	0.04	1105
01:30	7.66	5.27	70.08	0.17	0.51	0.99	0.33	0.19	0.22	2.98	0.01	0.02	0.04	1129
02:00	5.87	5.74	62.16	0.14	0.53	0.97	0.25	0.11	0.25	2.69	0.01	0.02	0.04	1124
02:30	7.33	8.43	70.30	0.11	0.56	0.99	0.32	0.04	0.36	3.03	0.00	0.02	0.04	1139
03:00	6.45	5.61	63.13	0.09	0.51	0.99	0.28	0.04	0.24	2.74	0.00	0.02	0.04	1137
03:30	7.72	6.44	69.47	0.10	0.49	1.00	0.33	0.03	0.28	3.00	0.00	0.02	0.04	1146
04:00	7.89	11.69	63.84	0.10	0.56	0.99	0.34	0.23	0.51	2.78	0.00	0.02	0.04	1116
04:30	7.69	5.92	71.60	0.11	0.52	0.99	0.33	0.03	0.26	3.11	0.00	0.02	0.04	1135
05:00	6.64	1.60	63.28	0.08	0.48	0.99	0.30	0.09	0.07	2.83	0.00	0.02	0.04	1154
05:30	7.16	3.58	67.94	0.13	0.43	1.03	0.31	0.18	0.16	2.96	0.01	0.02	0.04	1137
06:00	6.69	6.36	66.98	0.93	0.36	1.02	0.30	0.07	0.29	3.04	0.04	0.02	0.05	1160
06:30	8.53	8.93	59.06	0.20	0.23	1.11	0.37	0.06	0.39	2.56	0.01	0.01	0.05	1154
07:00	7.66	6.18	67.57	0.20	0.25	1.13	0.33	0.05	0.27	2.91	0.01	0.01	0.05	1132
07:30	7.34	5.85	70.12	0.21	0.23	1.14	0.32	0.03	0.26	3.06	0.01	0.01	0.05	1132
08:00	8.08	7.45	43.27	0.14	0.38	1.06	0.36	0.05	0.33	1.90	0.01	0.02	0.05	1145
08:30	6.86	2.95	55.86	0.10	0.52	1.01	0.31	0.04	0.13	2.49	0.00	0.02	0.05	1148
09:00	9.67	11.86	68.68	0.10	0.51	1.07	0.43	0.04	0.52	3.03	0.00	0.02	0.05	1145
09:30	12.33	5.89	66.65	0.13	0.56	1.16	0.55	0.05	0.26	2.96	0.01	0.02	0.05	1130
10:00	4.41	5.39	67.67	0.12	0.60	1.12	0.19	0.04	0.23	2.87	0.00	0.03	0.05	1120
10:30	5.44	14.01	71.21	0.59	0.60	1.11	0.23	0.06	0.60	3.07	0.03	0.03	0.05	1139
11:00	5.00	0.81	80.71	0.09	0.49	1.12	0.22	0.05	0.04	3.56	0.00	0.02	0.05	1152
11:30	6.02	5.73	66.23	0.10	0.57	1.11	0.26	0.08	0.25	2.91	0.00	0.02	0.05	1145
12:00	8.84	7.78	68.46	0.09	0.56	1.13	0.38	0.04	0.34	2.96	0.00	0.02	0.05	1133
12:30	7.86	5.83	65.74	0.09	0.53	1.13	0.34	0.06	0.25	2.82	0.00	0.02	0.05	1129
13:00	8.09	6.31	63.49	0.86	0.58	1.11	0.35	0.07	0.27	2.75	0.04	0.03	0.05	1139
13:30	8.50	7.17	65.21	0.08	0.55	1.11	0.36	0.06	0.30	2.75	0.00	0.02	0.05	1125
14:00	6.94	2.14	74.99	0.10	0.49	1.14	0.30	0.05	0.09	3.22	0.00	0.02	0.05	1151
14:30	7.25	9.66	64.35	0.08	0.51	1.15	0.32	0.06	0.42	2.81	0.00	0.02	0.05	1149
15:00	8.49	13.81	70.36	0.10	0.54	1.14	0.38	0.08	0.61	3.11	0.00	0.02	0.05	1136
15:30	5.65	3.73	61.58	0.10	0.57	1.15	0.25	0.04	0.16	2.68	0.00	0.02	0.05	1107
16:00	7.28	14.62	61.24	0.11	0.61	1.10	0.31	0.74	0.62	2.60	0.00	0.03	0.05	1125
16:30	10.93	19.63	64.66	0.85	0.55	1.09	0.48	1.91	0.86	2.82	0.04	0.02	0.05	1133
17:00	7.31	1.49	76.76	0.14	0.51	1.13	0.32	0.75	0.07	3.40	0.01	0.02	0.05	1130
17:30	7.27	2.60	67.83	0.09	0.57	1.13	0.31	0.05	0.11	2.93	0.00	0.02	0.05	1124
18:00	7.38	3.96	61.99	0.13	0.45	1.12	0.32	0.05	0.17	2.67	0.01	0.02	0.05	1139
18:30	5.03	0.10	68.96	0.18	0.48	1.14	0.21	0.03	0.00	2.89	0.01	0.02	0.05	1139
19:00	5.44	3.01	63.62	0.18	0.39	1.13	0.23	0.06	0.13	2.68	0.01	0.02	0.05	1135
19:30	5.45	1.83	68.04	0.17	0.45	1.13	0.24	0.04	0.08	2.94	0.01	0.02	0.05	1153
20:00	7.15	3.10	67.79	0.12	0.48	1.13	0.32	0.07	0.14	2.99	0.01	0.02	0.05	1146
20:30	7.46	1.70	67.09	0.08	0.54	1.17	0.33	0.06	0.07	2.94	0.00	0.02	0.05	1143
21:00	7.21	2.47	62.55	0.07	0.54	1.13	0.33	0.08	0.11	2.82	0.00	0.02	0.05	1149
21:30	7.28	3.38	68.51	0.07	0.50	1.13	0.32	0.04	0.15	3.02	0.00	0.02	0.05	1145
22:00	8.50	2.57	65.10	0.08	0.49	1.12	0.37	0.08	0.11	2.85	0.00	0.02	0.05	1142
22:30	9.40	4.10	66.96	0.10	0.55	1.04	0.41	0.05	0.18	2.94	0.00	0.02	0.05	1140
23:00	10.96	6.23	64.03	0.10	0.58	1.10	0.48	0.30	0.27	2.81	0.00	0.03	0.05	1138
23:30	9.74	5.43	65.04	0.12	0.54	1.10	0.43	0.05	0.24	2.85	0.01	0.02	0.05	1132
00:00	12.47	6.97	65.70	0.11	0.58	1.07	0.53	0.05	0.30	2.80	0.00	0.02	0.05	1126
min	4,41	0,10	43,27	0,07	0,23	0,97	0,19	0,03	0,00	1,90	0,00	0,01	0,04	1104
max	12,47	19,63	80,71	0,93	0,61	1,17	0,55	1,91	0,86	3,56	0,04	0,03	0,05	1160
moyenne	7,64	6,26	66,09	0,17	0,50	1,09								1137
Total							15,97	20,90	13,05	137,98	0,37	1,05	2,27	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.