

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.43	0.96	60.48	1.15	0.64	1.03	0.32	1.01	0.04	2.59	0.05	0.03	0.04	1128
01:00	6.45	0.93	67.51	0.11	0.62	1.07	0.28	0.04	0.04	2.88	0.00	0.03	0.05	1132
01:30	6.92	4.25	65.87	0.12	0.59	1.08	0.30	0.12	0.18	2.85	0.00	0.03	0.05	1142
02:00	8.46	5.03	64.42	0.12	0.62	1.08	0.36	0.29	0.22	2.76	0.01	0.03	0.05	1131
02:30	8.00	3.50	69.48	0.13	0.64	1.02	0.34	0.04	0.15	2.97	0.01	0.03	0.04	1131
03:00	6.96	2.38	67.90	0.12	0.61	1.01	0.29	0.10	0.10	2.87	0.01	0.03	0.04	1139
03:30	7.06	0.81	68.17	0.12	0.52	1.02	0.31	0.04	0.04	2.99	0.01	0.02	0.04	1160
04:00	7.50	6.32	62.62	0.37	0.58	1.01	0.34	0.07	0.28	2.80	0.02	0.03	0.04	1143
04:30	7.29	3.87	64.93	0.11	0.58	1.02	0.32	0.05	0.17	2.85	0.00	0.03	0.04	1127
05:00	8.26	6.52	63.91	0.11	0.65	1.04	0.36	0.15	0.28	2.76	0.00	0.03	0.04	1114
05:30	8.08	8.06	72.11	0.11	0.67	1.00	0.35	0.04	0.35	3.11	0.00	0.03	0.04	1132
06:00	6.31	1.21	68.64	0.13	0.45	1.08	0.27	0.04	0.05	2.95	0.01	0.02	0.05	1162
06:30	7.38	5.19	63.30	0.18	0.30	1.13	0.32	0.05	0.22	2.74	0.01	0.01	0.05	1166
07:00	8.45	3.94	61.00	0.11	0.48	1.08	0.36	0.20	0.17	2.57	0.00	0.02	0.05	1123
07:30	7.39	5.48	54.72	0.10	0.51	1.00	0.34	0.05	0.25	2.50	0.00	0.02	0.05	1145
08:00	7.64	3.44	63.51	0.09	0.49	1.04	0.34	0.06	0.15	2.86	0.00	0.02	0.05	1156
08:30	8.06	3.61	69.38	0.10	0.48	1.03	0.36	0.06	0.16	3.06	0.00	0.02	0.05	1141
09:00	7.20	1.48	64.99	0.10	0.50	1.05	0.31	0.06	0.06	2.83	0.00	0.02	0.05	1147
09:30	7.90	3.39	66.55	0.11	0.49	1.04	0.36	0.06	0.15	2.99	0.00	0.02	0.05	1155
10:00	8.18	2.92	66.26	0.09	0.52	1.06	0.36	0.06	0.13	2.95	0.00	0.02	0.05	1156
10:30	7.32	3.64	63.60	0.10	0.52	1.03	0.34	0.05	0.17	2.93	0.00	0.02	0.05	1148
11:00	8.65	6.83	68.93	0.09	0.56	1.10	0.38	0.06	0.30	3.05	0.00	0.02	0.05	1130
11:30	6.69	1.80	60.35	0.35	0.52	1.11	0.30	0.08	0.08	2.74	0.02	0.02	0.05	1143
12:00	8.49	5.68	56.76	0.10	0.56	1.12	0.37	0.42	0.25	2.49	0.00	0.02	0.05	1112
12:30	7.33	2.05	72.40	0.08	0.53	1.15	0.31	0.07	0.09	3.09	0.00	0.02	0.05	1139
13:00	6.39	0.51	52.38	0.08	0.48	1.14	0.29	0.22	0.02	2.34	0.00	0.02	0.05	1150
13:30	8.44	6.95	67.85	0.08	0.56	1.14	0.37	0.07	0.31	2.98	0.00	0.02	0.05	1132
14:00	7.66	0.83	62.48	0.09	0.45	1.16	0.34	0.09	0.04	2.78	0.00	0.02	0.05	1152
14:30	8.04	3.90	66.58	0.08	0.48	1.19	0.35	0.11	0.17	2.93	0.00	0.02	0.05	1130
15:00	8.60	7.33	67.08	0.07	0.48	1.18	0.38	0.08	0.32	2.97	0.00	0.02	0.05	1132
15:30	6.20	5.70	66.88	0.08	0.51	1.17	0.28	0.08	0.25	2.99	0.00	0.02	0.05	1134
16:00	8.38	11.79	62.93	0.07	0.56	1.16	0.37	0.05	0.52	2.76	0.00	0.02	0.05	1122
16:30	7.71	13.29	63.83	0.74	0.52	1.11	0.34	0.35	0.58	2.80	0.03	0.02	0.05	1157
17:00	7.60	8.70	73.40	0.07	0.56	1.15	0.33	0.06	0.38	3.23	0.00	0.02	0.05	1135
17:30	6.78	4.72	67.00	0.08	0.49	1.17	0.30	0.06	0.21	3.00	0.00	0.02	0.05	1137
18:00	7.25	3.61	68.43	0.13	0.44	1.19	0.32	0.06	0.16	3.04	0.01	0.02	0.05	1138
18:30	7.91	4.22	64.80	0.20	0.42	1.22	0.34	0.06	0.18	2.81	0.01	0.02	0.05	1137
19:00	7.60	5.35	66.10	0.19	0.40	1.22	0.33	0.06	0.23	2.83	0.01	0.02	0.05	1131
19:30	7.90	4.49	66.96	0.20	0.40	1.22	0.33	0.05	0.19	2.83	0.01	0.02	0.05	1133
20:00	7.20	2.12	65.81	0.11	0.40	1.21	0.32	0.06	0.09	2.88	0.00	0.02	0.05	1142
20:30	7.75	1.73	66.28	0.09	0.47	1.20	0.34	0.07	0.08	2.91	0.00	0.02	0.05	1134
21:00	6.99	1.92	67.88	0.07	0.50	1.18	0.31	0.06	0.08	3.01	0.00	0.02	0.05	1152
21:30	8.28	4.57	61.75	0.10	0.43	1.19	0.37	0.07	0.21	2.78	0.00	0.02	0.05	1149
22:00	8.21	2.10	64.92	0.10	0.45	1.26	0.35	0.06	0.09	2.75	0.00	0.02	0.05	1111
22:30	9.46	7.53	65.77	0.11	0.50	1.20	0.41	0.06	0.33	2.85	0.00	0.02	0.05	1130
23:00	9.57	8.15	67.72	0.10	0.51	1.20	0.41	0.06	0.35	2.87	0.00	0.02	0.05	1109
23:30	8.24	2.02	70.09	0.10	0.50	1.19	0.35	0.06	0.09	3.02	0.00	0.02	0.05	1122
00:00	8.31	3.87	65.15	0.10	0.47	1.19	0.36	0.07	0.17	2.85	0.00	0.02	0.05	1117
min	6,20	0,51	52,38	0,07	0,30	1,00	0,27	0,04	0,02	2,34	0,00	0,01	0,04	1109
max	9,57	13,29	73,40	1,15	0,67	1,26	0,41	1,01	0,58	3,23	0,05	0,03	0,05	1166
moyenne	7,71	4,35	65,41	0,15	0,51	1,12								1138
Total							16,18	18,10	9,14	137,38	0,32	1,08	2,35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.