

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,28	2,92	66,43	0,11	0,48	1,18	0,37	0,07	0,13	3,01	0,01	0,02	0,05	1120
01:00	8,36	5,90	65,46	0,10	0,48	1,17	0,38	0,07	0,27	3,01	0,00	0,02	0,05	1133
01:30	6,95	4,29	67,99	0,13	0,55	1,11	0,30	0,06	0,19	2,96	0,01	0,02	0,05	1108
02:00	8,40	8,76	61,99	0,11	0,54	1,08	0,36	0,06	0,38	2,66	0,00	0,02	0,05	1095
02:30	7,29	3,01	72,55	0,11	0,49	1,05	0,32	0,05	0,13	3,15	0,00	0,02	0,05	1131
03:00	8,04	9,20	65,08	0,10	0,58	1,04	0,35	0,05	0,40	2,83	0,00	0,03	0,05	1130
03:30	6,64	1,02	69,18	0,11	0,46	1,04	0,29	0,06	0,04	3,03	0,00	0,02	0,05	1145
04:00	7,65	6,21	66,80	0,09	0,46	1,04	0,35	0,06	0,28	3,05	0,00	0,02	0,05	1149
04:30	7,35	3,47	65,44	0,12	0,47	1,04	0,34	0,07	0,16	3,00	0,01	0,02	0,05	1154
05:00	8,10	5,03	67,68	0,12	0,48	1,06	0,37	0,06	0,23	3,09	0,01	0,02	0,05	1130
05:30	7,95	6,26	63,50	0,12	0,46	1,04	0,37	0,05	0,29	2,94	0,01	0,02	0,05	1130
06:00	6,32	2,90	68,41	0,17	0,33	1,12	0,28	0,06	0,13	3,05	0,01	0,01	0,05	1142
06:30	5,71	4,95	64,38	0,24	0,19	1,16	0,25	0,05	0,22	2,86	0,01	0,01	0,05	1147
07:00	7,23	8,84	70,42	0,22	0,19	1,17	0,32	0,05	0,39	3,07	0,01	0,01	0,05	1131
07:30	7,28	5,89	63,73	0,23	0,21	1,16	0,32	0,05	0,26	2,81	0,01	0,01	0,05	1157
08:00	5,96	2,95	66,02	0,17	0,36	1,10	0,26	0,06	0,13	2,84	0,01	0,02	0,05	1135
08:30	6,48	3,24	67,67	0,14	0,55	1,05	0,28	0,07	0,14	2,96	0,01	0,02	0,05	1139
09:00	6,33	1,09	69,09	0,12	0,49	1,06	0,28	0,06	0,05	3,01	0,01	0,02	0,05	1145
09:30	7,45	5,34	65,71	0,13	0,56	1,04	0,34	0,06	0,24	2,97	0,01	0,03	0,05	1144
10:00	6,27	3,18	66,25	0,13	0,56	1,06	0,28	0,07	0,14	2,97	0,01	0,03	0,05	1143
10:30	5,81	1,76	66,87	0,13	0,54	1,12	0,26	0,07	0,08	3,02	0,01	0,02	0,05	1147
11:00	5,24	1,39	67,39	0,11	0,54	1,20	0,23	0,06	0,06	2,95	0,00	0,02	0,05	1126
11:30	4,65	2,20	65,15	0,11	0,56	1,17	0,21	0,06	0,10	2,88	0,00	0,02	0,05	1137
12:00	5,53	3,66	67,26	0,11	0,51	1,18	0,25	0,06	0,16	2,99	0,01	0,02	0,05	1132
12:30	5,57	1,90	66,50	0,14	0,53	1,19	0,24	0,06	0,08	2,81	0,01	0,02	0,05	1127
13:00	6,09	4,41	64,72	0,15	0,54	1,16	0,26	0,06	0,19	2,79	0,01	0,02	0,05	1136
13:30	10,40	9,58	64,87	0,10	0,55	1,16	0,46	0,06	0,42	2,84	0,00	0,02	0,05	1140
14:00	8,09	3,95	66,72	0,11	0,52	1,17	0,35	0,05	0,17	2,91	0,00	0,02	0,05	1161
14:30	8,52	7,04	66,04	0,11	0,56	1,15	0,37	0,10	0,31	2,89	0,00	0,02	0,05	1150
15:00	8,50	6,44	66,35	0,09	0,55	1,14	0,37	0,05	0,28	2,88	0,00	0,02	0,05	1143
15:30	8,12	6,19	70,34	0,09	0,54	1,13	0,36	0,05	0,27	3,11	0,00	0,02	0,05	1164
16:00	8,08	7,85	63,89	0,08	0,50	1,12	0,37	0,05	0,36	2,89	0,00	0,02	0,05	1176
16:30	7,44	6,60	69,03	0,13	0,51	1,14	0,33	0,15	0,29	3,07	0,01	0,02	0,05	1160
17:00	8,45	9,69	64,00	0,08	0,53	1,14	0,38	0,06	0,44	2,90	0,00	0,02	0,05	1167
17:30	8,84	12,30	52,08	0,33	0,53	1,13	0,40	0,07	0,56	2,37	0,02	0,02	0,05	1177
18:00	7,24	8,03	68,34	0,13	0,41	1,16	0,32	0,04	0,35	2,97	0,01	0,02	0,05	1153
18:30	7,49	8,91	68,10	0,21	0,22	1,18	0,32	0,03	0,38	2,89	0,01	0,01	0,05	1149
19:00	8,85	10,88	62,55	0,19	0,19	1,17	0,38	0,04	0,47	2,71	0,01	0,01	0,05	1153
19:30	7,01	5,16	69,57	0,20	0,19	1,18	0,30	0,03	0,22	3,00	0,01	0,01	0,05	1140
20:00	8,21	7,44	63,29	0,12	0,32	1,15	0,37	0,05	0,33	2,83	0,01	0,01	0,05	1156
20:30	8,25	8,58	68,13	0,08	0,37	1,12	0,37	0,04	0,38	3,02	0,00	0,02	0,05	1163
21:00	8,97	6,20	66,64	0,07	0,41	1,14	0,39	0,05	0,27	2,91	0,00	0,02	0,05	1151
21:30	8,29	4,83	63,29	0,08	0,41	1,14	0,37	0,05	0,22	2,86	0,00	0,02	0,05	1152
22:00	7,39	5,50	69,05	0,08	0,40	1,16	0,33	0,05	0,25	3,10	0,00	0,02	0,05	1147
22:30	8,11	4,63	69,48	0,09	0,40	1,16	0,37	0,05	0,21	3,13	0,00	0,02	0,05	1147
23:00	7,80	3,33	65,01	0,08	0,42	1,18	0,35	0,06	0,15	2,90	0,00	0,02	0,05	1127
23:30	7,77	7,91	64,78	0,07	0,42	1,14	0,35	0,07	0,36	2,96	0,00	0,02	0,05	1140
00:00	9,16	5,60	64,90	0,08	0,41	1,10	0,41	0,07	0,25	2,91	0,00	0,02	0,05	1134
min	4,65	1,02	52,08	0,07	0,19	1,04	0,21	0,03	0,04	2,37	0,00	0,01	0,05	1095
max	10,40	12,30	72,55	0,33	0,58	1,20	0,46	0,15	0,56	3,15	0,02	0,03	0,05	1177
moyenne	7,46	5,55	66,21	0,13	0,45	1,13								1141
Total							15,87	10,23	11,81	140,77	0,27	0,95	2,40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,80			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,65			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.