

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.84	0.90	70.54	0.08	0.41	1.05	0.30	0.06	0.04	3.14	0.00	0.02	0.05	1126
01:00	8.70	6.79	61.71	0.09	0.44	1.05	0.39	0.15	0.30	2.74	0.00	0.02	0.05	1126
01:30	7.45	0.42	71.54	0.08	0.43	1.04	0.33	0.05	0.02	3.18	0.00	0.02	0.05	1132
02:00	7.32	4.20	64.17	0.09	0.49	1.05	0.32	0.07	0.18	2.78	0.00	0.02	0.05	1122
02:30	8.23	5.90	66.25	0.10	0.49	1.03	0.35	0.06	0.25	2.84	0.00	0.02	0.04	1129
03:00	7.23	2.41	67.16	0.09	0.43	1.02	0.32	0.07	0.11	2.99	0.00	0.02	0.05	1155
03:30	7.68	3.99	64.21	0.09	0.43	1.04	0.34	0.06	0.18	2.83	0.00	0.02	0.05	1135
04:00	7.81	3.74	66.32	0.08	0.43	1.04	0.35	0.10	0.17	2.98	0.00	0.02	0.05	1138
04:30	7.83	6.31	63.88	0.10	0.46	1.04	0.35	0.30	0.28	2.82	0.00	0.02	0.05	1121
05:00	7.55	2.90	71.39	0.09	0.48	1.05	0.33	0.05	0.12	3.08	0.00	0.02	0.05	1134
05:30	7.49	5.37	67.00	0.09	0.47	1.03	0.33	0.05	0.23	2.92	0.00	0.02	0.04	1132
06:00	6.87	3.25	68.93	0.14	0.41	1.10	0.30	0.06	0.14	3.00	0.01	0.02	0.05	1135
06:30	7.84	9.27	67.49	0.21	0.45	1.18	0.33	0.04	0.39	2.86	0.01	0.02	0.05	1132
07:00	7.94	11.46	61.75	0.21	0.47	1.15	0.35	0.05	0.50	2.72	0.01	0.02	0.05	1132
07:30	8.27	8.83	69.71	0.20	0.45	1.16	0.36	0.04	0.38	3.02	0.01	0.02	0.05	1133
08:00	7.01	8.06	66.15	0.16	0.47	1.09	0.31	0.05	0.36	2.96	0.01	0.02	0.05	1135
08:30	7.22	7.15	67.03	0.10	0.52	1.03	0.32	0.05	0.32	3.01	0.00	0.02	0.05	1139
09:00	8.50	14.16	63.28	0.08	0.51	1.02	0.39	0.12	0.65	2.89	0.00	0.02	0.05	1159
09:30	8.15	7.56	69.93	0.09	0.56	1.05	0.36	0.06	0.33	3.08	0.00	0.02	0.05	1129
10:00	7.25	6.13	66.41	0.07	0.57	1.05	0.32	0.04	0.27	2.95	0.00	0.03	0.05	1134
10:30	8.75	10.69	63.82	0.09	0.55	1.08	0.40	0.11	0.48	2.88	0.00	0.02	0.05	1132
11:00	6.98	5.02	66.15	0.07	0.53	1.11	0.31	0.05	0.23	2.96	0.00	0.02	0.05	1141
11:30	7.35	6.09	65.74	0.09	0.60	1.16	0.32	0.06	0.26	2.84	0.00	0.03	0.05	1122
12:00	8.19	7.53	67.69	0.08	0.55	1.18	0.35	0.05	0.32	2.89	0.00	0.02	0.05	1122
12:30	7.60	6.14	68.57	0.08	0.57	1.16	0.33	0.06	0.26	2.95	0.00	0.02	0.05	1123
13:00	8.37	6.57	63.31	0.08	0.53	1.15	0.37	0.06	0.29	2.77	0.00	0.02	0.05	1135
13:30	7.88	7.47	63.71	0.08	0.55	1.13	0.34	0.04	0.32	2.76	0.00	0.02	0.05	1132
14:00	7.35	1.45	71.25	0.10	0.48	1.17	0.31	0.06	0.06	3.04	0.00	0.02	0.05	1154
14:30	7.69	7.84	64.06	0.09	0.56	1.15	0.33	0.06	0.34	2.74	0.00	0.02	0.05	1148
15:00	7.89	4.80	67.18	0.07	0.55	1.13	0.34	0.05	0.21	2.90	0.00	0.02	0.05	1155
15:30	7.30	8.65	63.06	0.08	0.56	1.10	0.33	0.05	0.39	2.81	0.00	0.02	0.05	1167
16:00	7.93	5.27	68.12	0.07	0.55	1.11	0.35	0.04	0.23	2.98	0.00	0.02	0.05	1156
16:30	7.29	6.23	65.65	0.08	0.55	1.11	0.32	0.06	0.28	2.90	0.00	0.02	0.05	1177
17:00	8.39	8.31	69.65	0.07	0.58	1.13	0.36	0.05	0.36	3.02	0.00	0.03	0.05	1150
17:30	7.37	2.62	65.98	0.08	0.55	1.13	0.32	0.05	0.11	2.89	0.00	0.02	0.05	1157
18:00	8.14	10.12	67.36	0.12	0.54	1.12	0.36	0.02	0.45	3.01	0.01	0.02	0.05	1158
18:30	7.03	5.49	64.64	0.19	0.47	1.15	0.30	0.05	0.24	2.79	0.01	0.02	0.05	1150
19:00	7.63	7.13	63.54	0.18	0.50	1.15	0.33	0.03	0.31	2.72	0.01	0.02	0.05	1141
19:30	8.10	6.65	71.25	0.20	0.50	1.15	0.35	0.04	0.29	3.06	0.01	0.02	0.05	1153
20:00	6.75	5.42	59.66	0.15	0.45	1.12	0.30	0.21	0.24	2.64	0.01	0.02	0.05	1147
20:30	8.37	7.90	69.17	0.10	0.52	1.14	0.36	0.05	0.34	3.00	0.00	0.02	0.05	1140
21:00	7.70	4.89	68.15	0.07	0.51	1.13	0.34	0.05	0.21	2.99	0.00	0.02	0.05	1142
21:30	7.27	4.07	67.99	0.08	0.48	1.13	0.32	0.05	0.18	2.98	0.00	0.02	0.05	1150
22:00	8.00	6.14	60.44	0.08	0.46	1.13	0.35	0.10	0.27	2.67	0.00	0.02	0.05	1143
22:30	8.26	8.86	68.86	0.13	0.52	1.12	0.36	0.07	0.38	2.98	0.01	0.02	0.05	1130
23:00	7.41	4.69	67.47	0.09	0.55	1.13	0.32	0.04	0.20	2.89	0.00	0.02	0.05	1137
23:30	7.77	5.29	66.21	0.10	0.51	1.13	0.33	0.06	0.23	2.85	0.00	0.02	0.05	1140
00:00	7.44	6.10	65.42	0.09	0.51	1.11	0.33	0.06	0.27	2.87	0.00	0.02	0.05	1138
min	6,75	0,42	59,66	0,07	0,41	1,02	0,30	0,02	0,02	2,64	0,00	0,02	0,04	1121
max	8,75	14,16	71,54	0,21	0,60	1,18	0,40	0,30	0,65	3,18	0,01	0,03	0,05	1177
moyenne	7,70	6,17	66,44	0,10	0,50	1,10								1139
Total							16,17	9,88	12,98	139,59	0,22	1,06	2,32	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.