

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.57	9.35	66.14	0.11	0.59	1.07	0.37	0.08	0.41	2.87	0.00	0.03	0.05	1121
01:00	6.59	5.68	69.19	0.09	0.57	1.02	0.28	0.05	0.24	2.94	0.00	0.02	0.04	1123
01:30	8.38	13.43	64.01	0.14	0.58	0.99	0.36	0.33	0.57	2.72	0.01	0.02	0.04	1134
02:00	7.30	3.13	64.52	0.12	0.55	1.00	0.31	0.45	0.13	2.77	0.00	0.02	0.04	1150
02:30	8.13	10.23	74.20	0.11	0.55	1.00	0.35	0.05	0.44	3.17	0.00	0.02	0.04	1150
03:00	6.40	2.11	67.29	0.08	0.50	0.99	0.28	0.06	0.09	2.93	0.00	0.02	0.04	1159
03:30	8.08	8.75	63.81	0.09	0.51	1.00	0.36	0.08	0.39	2.83	0.00	0.02	0.04	1153
04:00	8.30	7.71	65.48	0.09	0.54	1.02	0.36	0.06	0.34	2.87	0.00	0.02	0.04	1127
04:30	7.44	3.30	67.61	0.10	0.50	1.03	0.33	0.08	0.15	2.99	0.00	0.02	0.05	1129
05:00	7.59	7.88	62.60	0.09	0.52	1.03	0.33	0.07	0.35	2.76	0.00	0.02	0.05	1118
05:30	8.01	7.27	73.59	0.11	0.56	1.03	0.34	0.06	0.31	3.16	0.00	0.02	0.04	1122
06:00	7.48	7.64	60.55	0.14	0.38	1.08	0.33	0.23	0.33	2.64	0.01	0.02	0.05	1132
06:30	7.51	11.61	59.68	0.21	0.23	1.14	0.32	0.15	0.49	2.51	0.01	0.01	0.05	1116
07:00	7.85	10.24	67.45	0.19	0.26	1.15	0.31	0.05	0.40	2.64	0.01	0.01	0.05	1133
07:30	7.82	14.63	65.33	0.22	0.27	1.14	0.34	0.06	0.63	2.80	0.01	0.01	0.05	1136
08:00	7.41	6.61	70.23	0.14	0.49	1.07	0.32	0.05	0.28	3.01	0.01	0.02	0.05	1143
08:30	7.18	10.66	63.65	0.10	0.63	1.01	0.31	0.07	0.46	2.77	0.00	0.03	0.04	1147
09:00	8.62	13.42	65.71	0.14	0.48	1.07	0.37	0.06	0.58	2.82	0.01	0.02	0.05	1129
09:30	7.82	12.44	66.85	1.59	0.21	1.14	0.33	0.06	0.53	2.83	0.07	0.01	0.05	1124
10:00	7.47	11.07	69.75	0.19	0.26	1.16	0.31	0.06	0.46	2.90	0.01	0.01	0.05	1118
10:30	7.13	12.77	64.26	0.20	0.24	1.14	0.30	0.07	0.53	2.68	0.01	0.01	0.05	1118
11:00	8.49	16.83	67.91	0.18	0.24	1.11	0.36	0.05	0.70	2.84	0.01	0.01	0.05	1124
11:30	7.00	8.55	54.28	0.42	0.20	1.12	0.29	0.20	0.35	2.22	0.02	0.01	0.05	1108
12:00	7.39	8.33	66.38	0.11	0.54	1.12	0.31	0.08	0.35	2.78	0.00	0.02	0.05	1128
12:30	8.74	5.12	66.70	0.09	0.64	1.13	0.38	0.08	0.22	2.89	0.00	0.03	0.05	1138
13:00	5.97	3.14	65.73	0.08	0.64	1.11	0.27	0.07	0.14	2.97	0.00	0.03	0.05	1150
13:30	7.60	5.87	64.55	0.08	0.69	1.13	0.32	0.06	0.25	2.75	0.00	0.03	0.05	1137
14:00	5.03	0.04	70.50	0.09	0.56	1.15	0.22	0.07	0.00	3.08	0.00	0.02	0.05	1158
14:30	5.40	6.70	63.73	0.10	0.59	1.12	0.24	0.07	0.30	2.86	0.00	0.03	0.05	1147
15:00	8.49	11.70	56.95	0.08	0.65	1.14	0.37	0.06	0.51	2.49	0.00	0.03	0.05	1122
15:30	7.77	3.40	68.04	0.08	0.57	1.18	0.34	0.07	0.15	2.97	0.00	0.02	0.05	1143
16:00	7.77	2.95	68.13	0.07	0.61	1.16	0.35	0.08	0.13	3.05	0.00	0.03	0.05	1130
16:30	7.12	4.05	63.20	0.08	0.59	1.16	0.32	0.07	0.18	2.85	0.00	0.03	0.05	1138
17:00	6.12	5.05	68.10	0.08	0.64	1.18	0.27	0.08	0.22	2.96	0.00	0.03	0.05	1119
17:30	8.64	7.62	64.21	0.19	0.67	1.16	0.38	0.07	0.33	2.81	0.01	0.03	0.05	1118
18:00	8.24	2.72	72.19	0.11	0.44	1.17	0.35	0.06	0.12	3.10	0.00	0.02	0.05	1128
18:30	7.84	4.96	61.22	0.19	0.17	1.15	0.33	0.17	0.21	2.60	0.01	0.01	0.05	1117
19:00	7.07	2.82	66.36	0.18	0.20	1.18	0.30	0.08	0.12	2.81	0.01	0.01	0.05	1143
19:30	6.73	4.20	65.54	0.16	0.23	1.18	0.29	0.06	0.18	2.79	0.01	0.01	0.05	1130
20:00	7.22	5.30	69.80	0.13	0.35	1.16	0.32	0.09	0.24	3.11	0.01	0.02	0.05	1138
20:30	8.52	7.23	66.75	0.09	0.50	1.16	0.37	0.13	0.32	2.91	0.00	0.02	0.05	1128
21:00	8.52	5.06	62.22	0.11	0.54	1.15	0.37	0.10	0.22	2.70	0.00	0.02	0.05	1119
21:30	6.56	0.47	65.37	0.08	0.44	1.17	0.29	0.06	0.02	2.85	0.00	0.02	0.05	1144
22:00	7.77	4.68	77.11	0.09	0.45	1.16	0.35	0.06	0.21	3.45	0.00	0.02	0.05	1141
22:30	8.12	4.94	64.24	0.11	0.50	1.15	0.37	0.12	0.22	2.89	0.00	0.02	0.05	1122
23:00	8.02	4.66	67.15	0.11	0.53	1.13	0.34	0.06	0.20	2.88	0.00	0.02	0.05	1116
23:30	8.25	5.75	65.19	1.13	0.56	1.11	0.35	0.10	0.25	2.80	0.05	0.02	0.05	1130
00:00	8.60	9.40	59.90	0.12	0.60	1.10	0.36	0.12	0.39	2.50	0.00	0.03	0.05	1124
min	5,03	0,04	54,28	0,07	0,17	0,99	0,22	0,05	0,00	2,22	0,00	0,01	0,04	1108
max	8,74	16,83	77,11	1,59	0,69	1,18	0,38	0,45	0,70	3,45	0,07	0,03	0,05	1159
moyenne	7,58	7,11	65,90	0,18	0,47	1,11								1132
Total							15,70	17,51	14,63	136,49	0,37	0,98	2,30	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,47			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.