

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.46	5.23	62.70	0.18	0.55	1.09	0.31	0.40	0.22	2.61	0.01	0.02	0.05	1149
01:00	6.40	4.52	66.15	0.14	0.54	1.09	0.27	0.20	0.19	2.77	0.01	0.02	0.05	1146
01:30	7.45	7.46	65.36	0.15	0.54	1.08	0.32	0.19	0.32	2.80	0.01	0.02	0.05	1141
02:00	7.63	7.47	63.58	0.25	0.51	1.08	0.32	0.28	0.31	2.68	0.01	0.02	0.05	1141
02:30	8.76	14.02	68.78	0.31	0.57	1.06	0.37	0.57	0.60	2.93	0.01	0.02	0.05	1145
03:00	7.61	6.97	65.98	0.15	0.54	1.07	0.33	0.41	0.30	2.83	0.01	0.02	0.05	1149
03:30	6.18	4.28	72.09	0.14	0.50	1.06	0.26	0.06	0.18	3.07	0.01	0.02	0.05	1169
04:00	7.14	10.12	67.12	0.09	0.48	1.07	0.31	0.14	0.44	2.93	0.00	0.02	0.05	1156
04:30	7.65	11.07	65.11	0.11	0.54	1.09	0.34	0.09	0.49	2.87	0.01	0.02	0.05	1139
05:00	8.36	9.48	63.92	0.09	0.51	1.10	0.37	0.07	0.42	2.83	0.00	0.02	0.05	1137
05:30	8.09	5.65	72.14	0.11	0.50	1.11	0.35	0.09	0.25	3.15	0.01	0.02	0.05	1135
06:00	6.40	1.96	63.58	0.13	0.40	1.14	0.28	0.05	0.08	2.75	0.01	0.02	0.05	1151
06:30	7.46	5.69	66.05	0.19	0.23	1.17	0.33	0.06	0.25	2.88	0.01	0.01	0.05	1157
07:00	8.13	7.67	64.02	0.22	0.21	1.14	0.36	0.06	0.34	2.85	0.01	0.01	0.05	1142
07:30	6.94	5.58	68.75	0.22	0.22	1.14	0.31	0.07	0.25	3.05	0.01	0.01	0.05	1155
08:00	8.75	8.73	67.02	0.17	0.43	1.07	0.38	0.09	0.38	2.92	0.01	0.02	0.05	1126
08:30	6.29	0.96	66.93	0.15	0.54	1.02	0.28	0.08	0.04	2.95	0.01	0.02	0.04	1148
09:00	7.40	4.81	65.52	0.16	0.50	1.00	0.33	0.08	0.21	2.92	0.01	0.02	0.04	1153
09:30	8.32	6.98	67.13	0.15	0.48	1.03	0.37	0.08	0.31	3.01	0.01	0.02	0.05	1162
10:00	8.03	5.77	62.70	0.13	0.49	1.07	0.35	0.09	0.25	2.76	0.01	0.02	0.05	1137
10:30	6.72	1.33	67.57	0.16	0.50	1.14	0.30	0.07	0.06	2.99	0.01	0.02	0.05	1152
11:00	7.98	9.11	70.23	0.20	0.52	1.14	0.35	0.24	0.40	3.12	0.01	0.02	0.05	1146
11:30	6.98	11.89	63.21	0.14	0.56	1.12	0.31	0.08	0.52	2.76	0.01	0.02	0.05	1129
12:00	7.47	12.72	64.16	0.11	0.56	1.12	0.32	0.07	0.55	2.77	0.00	0.02	0.05	1129
12:30	8.31	6.74	66.08	0.09	0.55	1.12	0.36	0.06	0.29	2.89	0.00	0.02	0.05	1141
13:00	7.79	5.38	64.03	0.09	0.57	1.12	0.34	0.07	0.23	2.77	0.00	0.02	0.05	1143
13:30	7.58	1.17	68.10	0.08	0.51	1.14	0.33	0.09	0.05	2.96	0.00	0.02	0.05	1147
14:00	7.92	2.65	66.18	0.10	0.49	1.15	0.35	0.07	0.12	2.90	0.00	0.02	0.05	1144
14:30	8.58	6.73	67.68	0.10	0.57	1.14	0.37	0.06	0.29	2.90	0.00	0.02	0.05	1122
15:00	7.92	6.80	68.86	0.08	0.54	1.13	0.34	0.06	0.30	3.00	0.00	0.02	0.05	1133
15:30	6.53	3.36	65.28	0.07	0.47	1.13	0.29	0.07	0.15	2.93	0.00	0.02	0.05	1154
16:00	7.12	4.04	67.38	0.07	0.52	1.16	0.33	0.12	0.18	3.08	0.00	0.02	0.05	1146
16:30	8.52	9.54	61.41	0.08	0.52	1.14	0.39	0.07	0.44	2.81	0.00	0.02	0.05	1151
17:00	8.22	16.15	64.53	0.07	0.59	1.12	0.36	0.06	0.71	2.82	0.00	0.03	0.05	1109
17:30	5.77	0.40	68.93	0.08	0.48	1.15	0.25	0.04	0.02	3.03	0.00	0.02	0.05	1150
18:00	5.90	2.20	62.94	0.10	0.39	1.13	0.25	0.03	0.09	2.65	0.00	0.02	0.05	1121
18:30	7.80	6.65	68.52	0.16	0.30	1.19	0.32	0.03	0.27	2.78	0.01	0.01	0.05	1126
19:00	8.19	4.06	63.96	0.17	0.30	1.30	0.30	0.07	0.15	2.35	0.01	0.01	0.05	1085
19:30	6.28	1.35	72.75	0.20	0.32	1.35	0.22	0.06	0.05	2.59	0.01	0.01	0.05	1082
20:00	7.01	2.13	62.59	0.14	0.44	1.27	0.27	0.07	0.08	2.41	0.01	0.02	0.05	1075
20:30	7.10	1.15	60.48	0.18	0.59	1.30	0.26	0.30	0.04	2.17	0.01	0.02	0.05	1080
21:00	6.97	3.95	62.34	0.15	0.61	1.17	0.28	0.06	0.16	2.54	0.01	0.02	0.05	1104
21:30	9.01	6.56	62.85	0.13	0.58	1.15	0.37	0.04	0.27	2.60	0.01	0.02	0.05	1122
22:00	8.26	5.27	65.69	0.11	0.54	1.12	0.35	0.04	0.22	2.78	0.00	0.02	0.05	1144
22:30	7.35	17.05	46.67	0.58	0.57	1.07	0.32	1.32	0.74	2.03	0.03	0.02	0.05	1125
23:00	7.41	13.10	61.57	0.15	0.62	1.10	0.31	0.04	0.55	2.56	0.01	0.03	0.05	1123
23:30	8.32	7.57	66.20	0.16	0.57	1.12	0.35	0.25	0.32	2.80	0.01	0.02	0.05	1137
00:00	8.02	6.35	62.63	0.14	0.60	1.13	0.34	0.04	0.27	2.69	0.01	0.03	0.05	1122
min	5,77	0,40	46,67	0,07	0,21	1,00	0,22	0,03	0,02	2,03	0,00	0,01	0,04	1075
max	9,01	17,05	72,75	0,58	0,62	1,35	0,39	1,32	0,74	3,15	0,03	0,03	0,05	1169
moyenne	7,53	6,45	65,36	0,15	0,49	1,13								1135
Total							15,48	20,05	13,36	134,22	0,30	1,01	2,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,80			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.